

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月08日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	3.40	3.39	67.54	1.55	19.01	11.68	0.88	79334.50
1	2.76	6.52	41.95	2.25	19.46	10.86	0.88	85129.20
2	4.73	3.29	53.70	2.08	17.66	11.47	0.90	82385.51
3	6.27	3.06	55.96	2.10	17.82	11.29	0.90	83761.01
4	7.75	3.56	57.87	2.82	16.92	11.44	0.90	83493.08
5	7.01	3.95	50.72	1.81	16.48	11.96	0.90	79947.92
6	6.60	3.28	52.35	1.57	18.41	11.28	0.90	82924.69
7	8.01	3.14	49.44	2.05	16.82	11.64	0.90	80596.37
8	9.06	4.10	50.51	2.16	16.50	11.77	0.89	79766.38
9	8.54	5.80	45.04	2.46	15.99	11.72	0.90	77907.32
10	7.29	3.38	50.18	1.87	17.10	11.76	0.90	78206.65
11	7.29	3.20	50.38	1.17	17.62	11.87	0.90	77171.28
12	4.52	3.24	49.39	1.37	16.87	12.03	0.89	75359.81
13	4.93	3.14	48.38	1.54	16.93	11.93	0.90	78465.42
14	5.34	3.50	49.93	2.17	15.80	12.57	0.89	71886.76
15	9.52	6.69	47.53	1.59	17.42	11.65	0.90	80355.14
16	8.24	3.66	62.65	0.82	18.22	11.82	0.91	78230.72
17	8.81	2.64	51.41	1.47	17.04	11.63	0.90	81616.58
18	8.50	2.31	49.75	1.68	17.06	11.64	0.90	80866.90
19	6.68	3.14	50.03	1.52	17.43	11.49	0.91	82283.24
20	9.54	5.18	51.10	2.48	15.71	11.94	0.91	79842.37
21	8.11	2.86	53.57	2.39	15.54	12.15	0.91	78606.75
22	7.40	4.46	50.31	3.97	14.34	12.20	0.91	78418.45
23	7.13	2.87	50.55	3.44	14.49	12.32	0.91	77620.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.98	3.77	51.68	2.01	16.94	11.75	0.90	79757.35
最 大 值	9.54	6.69	67.54	3.97	19.46	12.57	0.92	85129.20
發生時間	20	15	0	22	1	14		1
最 小 值	2.76	2.31	41.95	0.82	14.34	10.86	0.87	71886.76
發生時間	1	18	1	16	22	1		14
零點偏移(率)	-0.26 %	-0.00 %	-0.42 %	0.00 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.04		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月08日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月08日

報表日期: 113年09月08日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.68	5.47	64.10	2.09	16.75	11.89	1.86	72391.19
1	14.38	3.27	50.00	2.37	17.41	10.95	1.85	79911.22
2	15.16	2.92	49.58	2.84	15.84	11.16	1.87	79981.10
3	17.35	2.87	46.58	2.72	16.02	11.14	1.88	78953.59
4	9.97	2.89	48.11	2.31	15.09	11.43	1.88	77902.29
5	8.79	2.59	53.53	1.96	16.91	10.98	1.88	79845.65
6	6.94	2.89	45.88	2.04	15.59	11.14	1.87	79003.05
7	10.78	6.83	46.59	2.14	13.83	11.83	1.90	75803.19
8	10.28	5.24	46.42	1.98	14.44	11.46	1.88	71481.04
9	8.78	4.28	40.29	2.52	14.55	11.02	1.87	70454.48
10	8.58	1.84	51.35	1.57	16.01	11.05	1.89	72984.76
11	8.77	4.66	46.78	1.36	15.02	11.49	1.90	68851.97
12	6.92	2.58	49.77	1.46	14.20	11.89	1.88	68515.45
13	10.31	2.22	52.34	1.69	14.43	11.61	1.88	72226.18
14	7.73	2.73	52.48	1.77	13.77	12.35	1.88	62121.40
15	10.03	2.12	47.98	0.70	16.01	11.15	1.86	73360.93
16	14.50	2.03	50.19	0.73	16.86	10.95	1.88	75325.31
17	11.54	1.91	59.21	2.25	15.36	11.19	1.88	73240.64
18	8.59	2.40	57.27	3.02	15.41	11.23	1.85	72653.33
19	5.81	2.02	46.95	3.93	15.02	11.25	1.88	73020.74
20	6.55	1.72	50.52	3.48	14.64	11.24	1.90	73752.79
21	6.05	1.91	49.54	3.44	14.28	11.43	1.91	71702.41
22	9.47	3.97	51.91	1.81	14.37	11.38	1.92	72079.33
23	11.02	4.67	48.94	1.85	14.66	11.32	1.91	71550.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.00	3.17	50.26	2.17	15.27	11.36	1.88	73629.71
最 大 值	17.35	6.83	64.10	3.93	17.41	12.35	1.92	79981.10
發生時間	3	7	0	19	1	14		2
最 小 值	5.81	1.72	40.29	0.70	13.77	10.95	1.83	62121.40
發生時間	19	20	9	15	14	1		14
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.02 %	-0.28 %	-0.01 %		-0.11		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.06 %	-0.36 %	0.39 %	-0.22 %		0.04		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								