

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年09月03日

報表日期: 115年09月03日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年09月03日

報表日期: 115年09月03日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.45	12.53	51.07	1.23	17.55	9.63	1.24	75336.86
1	5.77	12.64	54.05	1.02	19.10	9.81	1.23	74459.93
2	8.06	12.03	59.38	1.34	19.65	9.46	1.25	76075.90
3	9.98	12.43	51.63	2.75	17.80	9.69	1.26	75206.74
4	5.21	12.92	55.11	2.17	19.59	10.15	1.26	73420.01
5	8.81	12.65	53.35	2.23	18.78	9.91	1.25	75848.45
6	9.82	12.60	45.78	2.34	19.16	9.54	1.22	76484.41
7	5.68	11.30	49.62	2.01	20.76	9.37	1.19	78036.46
8	9.47	11.36	51.27	2.15	18.61	9.61	1.22	76729.40
9	8.80	11.26	56.42	2.06	19.10	9.71	1.23	75695.89
10	6.81	11.36	52.97	1.89	17.88	10.02	1.22	73918.82
11	8.12	11.36	53.37	2.01	17.10	10.09	1.20	73199.21
12	9.08	11.42	55.60	2.04	17.62	9.86	1.24	75268.41
13	8.60	11.52	59.69	1.90	17.83	10.18	1.24	74069.40
14	6.41	11.48	58.50	1.99	16.95	10.29	1.20	74142.03
15	6.80	12.26	61.06	2.09	16.65	11.00	1.21	74211.80
16	5.95	11.96	64.51	1.99	17.40	10.66	1.24	75611.94
17	7.73	11.96	66.25	2.09	18.35	10.54	1.24	74699.77
18	9.60	11.33	54.97	2.35	18.38	9.89	1.21	75468.09
19	9.97	11.27	62.06	2.50	19.55	9.64	1.19	76688.47
20	9.75	11.12	61.17	2.50	19.96	9.33	1.20	83156.97
21	10.53	11.05	50.85	2.50	20.58	9.01	1.24	81035.36
22	8.00	11.77	63.39	2.36	20.31	9.63	1.23	78483.69
23	9.94	11.18	58.84	2.57	19.96	9.38	1.20	76942.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.26	11.78	56.29	2.09	18.69	9.85	1.23	76007.95
最 大 值	10.53	12.92	66.25	2.75	20.76	11.00	1.27	83156.97
發生時間	21	4	17	3	7	15		20
最 小 值	5.21	11.05	45.78	1.02	16.65	9.01	1.18	73199.21
發生時間	4	21	6	1	15	21		11
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.05 %	-0.01 %	0.00 %		-0.03	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	1.48 %	1.05 %	0.53 %	0.11 %		0.07	0.00	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								