

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月22日

報表日期: 114年06月22日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.33	3.68	61.38	3.20	17.75	11.34	1.24	81161.86
1	9.18	3.75	64.41	3.85	17.79	11.35	1.23	81704.16
2	10.10	5.37	63.18	2.66	15.19	11.74	1.23	80571.59
3	8.70	4.31	65.18	2.31	15.48	11.68	1.24	80711.56
4	6.92	8.65	63.75	1.93	16.98	11.24	1.25	83074.26
5	4.93	3.19	68.27	3.23	16.19	11.70	1.25	79249.08
6	4.60	2.63	54.43	0.68	17.24	11.34	1.25	82165.45
7	3.11	3.14	64.89	3.37	16.34	11.63	1.25	80333.95
8	3.02	3.09	59.13	3.96	16.45	11.44	1.25	81747.03
9	1.19	2.96	58.58	3.16	16.10	11.62	1.25	80337.19
10	2.95	2.73	59.91	3.04	15.76	11.74	1.25	79746.00
11	3.09	3.99	61.79	3.36	14.37	11.95	1.25	79392.31
12	7.17	4.99	60.76	2.11	14.62	11.98	1.23	78166.40
13	6.04	4.98	62.35	2.45	14.45	12.05	1.25	77651.79
14	7.32	8.66	58.15	2.19	15.35	11.87	1.25	78093.22
15	6.96	3.68	62.52	2.03	15.65	11.57	1.25	80887.87
16	9.72	1.50	60.50	2.36	16.33	11.73	1.25	79007.68
17	11.34	1.85	51.54	4.43	15.66	11.38	1.23	80604.99
18	8.02	1.84	58.93	1.89	15.05	11.78	1.23	77589.85
19	6.49	3.47	56.07	1.79	15.12	11.68	1.23	77988.48
20	7.22	1.94	61.94	1.73	15.44	11.71	1.24	78664.89
21	8.31	7.44	58.06	3.62	15.33	11.79	1.25	77879.03
22	8.41	4.12	55.30	4.18	15.40	11.41	1.24	81805.47
23	10.52	10.06	55.97	1.97	16.00	11.18	1.24	83257.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.78	4.25	60.29	2.73	15.83	11.62	1.24	80074.66
最 大 值	11.34	10.06	68.27	4.43	17.79	12.05	1.25	83257.84
發生時間	17	23	5	17	1	13		23
最 小 值	1.19	1.50	51.54	0.68	14.37	11.18	1.22	77589.85
發生時間	9	16	17	6	11	23		18
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.38 %	-0.18 %	0.11 %		0.21		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月22日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	4.03	2.27	61.58	2.17	17.10	11.33	1.10	78635.33
1	1.27	4.32	66.94	2.74	16.80	11.38	1.10	78778.69
2	4.08	7.23	59.98	3.07	14.87	11.56	1.09	76728.20
3	7.44	2.17	61.32	3.08	15.79	11.34	1.09	79149.57
4	4.55	2.43	58.36	3.21	15.10	11.53	1.10	78677.32
5	9.22	4.89	62.05	3.69	14.34	11.60	1.10	77706.78
6	4.92	3.14	64.49	2.16	14.94	11.44	1.09	79819.32
7	5.35	1.78	60.09	3.13	15.25	11.40	1.10	78240.73
8	3.65	3.18	52.58	3.14	15.00	11.12	1.10	74404.46
9	4.35	3.08	51.88	2.92	15.13	10.91	1.10	73840.38
10	6.19	3.05	51.40	2.77	15.06	10.82	1.10	74335.90
11	7.86	3.19	54.54	2.54	17.31	10.55	1.10	76862.25
12	7.56	4.78	53.51	2.87	17.40	10.60	1.09	77408.24
13	9.07	4.34	56.53	2.14	18.87	10.41	1.09	81198.85
14	4.51	3.53	53.52	2.62	17.23	10.83	1.09	77108.68
15	1.91	2.13	56.13	1.98	18.08	10.70	1.10	78262.47
16	1.96	3.54	51.18	2.73	16.41	10.88	1.10	75733.19
17	4.84	5.05	64.41	3.22	16.00	10.95	1.09	78542.97
18	4.58	5.75	55.03	2.75	16.86	11.05	1.10	77984.63
19	8.82	2.40	58.84	2.38	16.70	10.91	1.10	78871.63
20	8.68	3.30	57.72	2.77	16.07	11.03	1.09	77562.32
21	7.63	2.75	54.65	2.26	16.66	10.99	1.10	78969.79
22	7.64	2.50	57.02	2.64	16.61	10.78	1.10	78162.53
23	10.17	3.21	56.24	2.74	16.46	10.89	1.10	77722.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.84	3.50	57.50	2.74	16.25	11.04	1.10	77696.12
最 大 值	10.17	7.23	66.94	3.69	18.87	11.60	1.12	81198.85
發生時間	23	2	1	5	13	5		13
最 小 值	1.27	1.78	51.18	1.98	14.34	10.41	1.09	73840.38
發生時間	1	7	16	15	5	13		9
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.00 %	-0.07 %	-0.06 %		-0.06		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.78 %	-1.18 %	0.12 %	0.04 %		-0.21		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月22日

報表日期: 114年06月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.19	2.88	63.36	2.81	19.38	9.11	1.43	78742.96
1	4.40	8.73	64.47	2.94	18.49	9.79	1.45	73960.86
2	4.58	12.05	60.16	3.79	14.49	10.34	1.43	72750.46
3	6.84	9.21	58.26	2.76	13.20	10.94	1.43	70904.04
4	5.17	6.03	56.69	1.77	14.21	10.34	1.42	74514.20
5	5.71	4.83	58.25	1.35	12.54	11.17	1.40	67910.61
6	1.87	1.87	66.78	0.77	14.40	10.59	1.41	70874.36
7	1.41	8.68	61.89	1.07	13.11	10.61	1.46	67136.65
8	1.55	6.15	60.08	2.83	12.98	10.77	1.46	69378.06
9	8.15	7.90	61.32	2.43	13.13	10.70	1.45	72074.48
10	4.80	3.81	62.43	2.23	13.67	10.78	1.47	69688.25
11	2.98	6.84	59.35	2.10	13.70	10.46	1.43	71514.75
12	2.46	4.31	59.23	2.20	13.78	10.65	1.47	72621.34
13	2.07	2.17	63.92	2.86	14.31	11.20	1.48	72214.45
14	2.02	2.69	62.11	3.17	16.41	10.38	1.46	74377.17
15	2.27	2.57	51.84	3.11	16.85	10.36	1.47	74268.81
16	2.36	4.25	52.21	3.06	16.93	10.09	1.47	75959.02
17	2.50	3.21	60.60	3.01	16.54	10.22	1.45	74771.72
18	2.33	4.82	61.28	3.04	16.41	10.13	1.43	75912.72
19	2.54	3.70	61.66	3.22	15.66	10.34	1.44	74600.35
20	2.25	4.49	63.83	3.20	15.92	10.25	1.48	75785.82
21	2.31	2.98	63.41	3.12	15.66	10.31	1.47	76003.07
22	2.43	4.52	60.47	3.25	15.71	10.34	1.44	77615.99
23	2.42	4.63	64.79	3.89	14.32	11.04	1.43	73958.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.32	5.14	60.77	2.67	15.08	10.45	1.45	73230.79
最 大 值	8.15	12.05	66.78	3.89	19.38	11.20	1.48	78742.96
發生時間	9	2	6	23	0	13		0
最 小 值	1.41	1.87	51.84	0.77	12.54	9.11	1.39	67136.65
發生時間	7	6	15	6	5	0		7
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.03		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.57 %	0.02 %		0.31		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								