P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年11月19日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.18	7.42	38.33	0.77	17.34	10.16	0.97	94755.01
1	10.38	3.41	53.97	0.60	17.34	10.53	0.97	91234.71
2	10.19	2.19	51.26	1.39	17.20	10.72	0.97	89447.84
3	9.59	2.14	49.15	1.85	16.16	10.98	0.97	88227.37
4	9.38	2.26	46.70	1.65	16.47	10.81	0.97	89508.03
5	8.61	3.12	52.33	2.11	14.55	11.20	1.00	86767.38
6	8.34	5.62	55.35	1.98	15.12	11.11	0.99	88172.46
7	8.62	2.39	51.69	1.45	15.68	11.00	0.99	87862.29
8	11.59	2.52	55.91	2.01	15.00	11.22	0.98	87294.74
9	10.87	4.24	55.69	1.15	16.18	10.77	0.97	89312.22
10	10.09	3.67	51.48	2.29	14.89	11.12	0.97	87978.92
11	9.44	5.43	57.85	2.14	14.03	11.66	0.97	84445.67
12	7.54	3.08	67.71	1.62	14.19	11.82	0.97	82821.05
13	9.77	3.01	56.87	1.78	13.90	11.27	0.97	88020.90
14	10.33	3.43	62.19	2.06	14.09	11.29	0.97	87898.55
15	9.97	2.52	59.10	0.65	15.39	11.16	0.97	87800.79
16	11.62	2.67	53.38	2.03	13.76	11.25	0.97	88292.88
17	9.02	2.81	71.02	1.07	15.33	11.40	0.97	85211.50
18	10.71	2.64	45.52	1.25	14.70	11.03	0.97	88750.61
19	10.80	2.35	48.16	2.39	13.35	11.32	0.97	87874.75
20	11.52	2.92	48.46	1.56	14.65	11.21	0.97	87590.39
21	12.46	2.77	50.99	1.20	15.32	10.98	0.97	88548.51
22	9.94	3.00	50.30	0.88	15.20	11.10	0.97	87694.51
23	9.64	5.37	62.50	0.61	15.71	11.48	0.97	84014.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.07	3.37	54.00	1.52	15.23	11.11	0.97	87896.89
最 大 值	12.46	7.42	71.02	2.39	17.34	11.82	1.02	94755.01
發生時間	21	0	17	19	0	12		0
最 小 值	7.54	2.14	38.33	0.60	13.35	10.16	0.95	82821.05
發生時間	12	3	0	1	19	0		12
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.32 %	0.23 %	-0.02 %		0.30		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年11月19日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	9.24	2.40	66.94	7.57	14.16	11.71	1.98	89136.49
11	8.34	9.57	46.68	0.68	10.96	13.43	1.68	77330.65
12	9.10	11.32	52.72	0.92	10.55	13.54	1.58	76603.82
13	9.53	3.92	60.24	0.78	11.13	13.37	1.51	78278.37
14	8.72	3.25	63.95	1.50	12.05	13.13	1.45	78663.68
15	6.77	3.14	62.79	1.67	12.44	13.11	1.43	78787.34
16	8.87	2.06	61.12	1.93	12.89	12.86	1.38	78735.50
17	8.62	3.51	58.60	1.67	13.20	12.63	1.28	76527.92
18	6.14	7.65	37.38	1.88	13.13	11.54	1.18	72700.68
19	13.17	4.85	45.49	2.37	12.68	11.99	1.19	76662.96
20	10.10	3.32	51.09	2.01	11.92	12.43	1.19	75018.25
21	9.87	3.80	55.51	2.00	12.35	12.28	1.18	76096.45
22	9.45	2.44	54.98	1.73	12.79	12.42	1.18	74968.20
23	8.60	1.77	58.39	1.18	13.39	12.82	1.20	74613.01
監測時數	14	14	14	14	14	14	14	14
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	14	14	14	14	14	14	14	14
平 均 值	9.04	4.50	55.42	1.99	12.40	12.66	1.39	77437.38
最 大 值	13.17	11.32	66.94	7.57	14.16	13.54	1.98	89136.49
發生時間	19	12	10	10	10	12		10
最 小 值	6.14	1.77	37.38	0.68	10.55	11.54	1.18	72700.68
發生時間	18	23	18	11	12	18		18
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.14 %	0.55 %	0.14 %		0.02		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年11月19日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)								
全幅偏移(率)								
有效比率								
備註								