

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月03日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.30	8.34	66.11	0.91	19.22	11.75	1.02	71026.46
1	10.02	8.13	55.99	0.90	19.98	11.24	1.03	74671.50
2	9.54	7.77	53.82	1.52	18.14	11.25	1.04	75949.19
3	8.83	7.49	56.98	1.40	18.06	11.43	1.05	74896.83
4	9.68	7.78	67.07	1.48	18.56	11.15	1.06	76179.38
5	6.69	7.54	58.10	1.34	17.92	11.88	1.06	75077.51
6	9.39	6.28	51.24	1.47	17.93	11.21	1.06	75977.09
7	9.54	8.51	53.27	1.32	17.73	11.16	1.06	77000.85
8	9.44	8.94	52.17	1.27	17.95	11.21	1.06	76501.47
9	9.27	6.50	46.18	1.73	17.17	11.49	1.06	74512.09
10	9.62	6.59	56.76	2.13	16.19	11.72	1.06	73931.23
11	7.98	8.50	63.61	1.10	17.67	11.65	1.07	73456.93
12	11.29	8.10	45.19	1.24	17.49	11.17	1.04	77244.79
13	9.16	6.58	49.76	1.95	16.81	11.21	1.02	76761.39
14	9.40	6.81	63.63	1.36	17.66	11.35	1.02	75359.84
15	7.90	7.40	55.38	0.78	18.86	11.09	1.02	77195.01
16	8.85	7.90	43.03	0.99	19.00	11.10	1.03	75825.78
17	8.50	9.19	63.94	1.07	18.41	11.42	1.06	74391.82
18	9.92	9.38	62.12	0.96	18.40	11.24	1.05	75767.48
19	10.06	8.35	49.93	1.81	17.46	11.26	1.05	76326.76
20	8.72	7.89	59.17	1.64	16.89	11.55	1.06	74356.67
21	9.03	8.78	50.98	1.95	17.25	11.52	1.05	74193.88
22	10.08	6.97	52.41	1.92	16.20	11.60	1.05	74454.57
23	9.59	8.63	53.63	1.82	16.71	11.43	1.05	75876.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.24	7.85	55.44	1.42	17.82	11.38	1.05	75288.95
最大值	11.29	9.38	67.07	2.13	19.98	11.88	1.09	77244.79
發生時間	12	18	4	10	1	5		12
最小值	6.69	6.28	43.03	0.78	16.19	11.09	0.99	71026.46
發生時間	5	6	16	15	10	15		0
零點偏移(率)	0.00 %	0.01 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.04		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.04 %	0.70 %	-0.15 %		0.14		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月03日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.57	3.34	49.88	1.65	18.76	9.56	1.06	87582.33
1	9.05	5.87	44.23	2.07	17.89	10.02	1.06	85743.15
2	9.61	5.14	53.27	1.90	18.01	9.57	1.08	89517.73
3	9.35	2.87	49.63	2.77	15.99	10.28	1.08	85776.23
4	9.78	2.77	58.59	2.05	17.12	10.00	1.07	87185.92
5	9.44	4.18	54.99	1.99	16.99	9.98	1.08	87161.12
6	10.43	5.48	46.74	3.76	15.79	10.06	1.09	86975.61
7	8.28	7.21	55.40	2.53	15.77	10.56	1.09	83818.99
8	3.55	4.92	51.80	1.63	17.21	10.13	1.09	85406.98
9	2.75	4.71	50.18	2.70	17.36	10.07	1.09	85438.14
10	8.76	3.57	54.14	3.17	16.67	10.08	1.09	86681.36
11	9.38	5.99	58.07	2.89	16.94	9.70	1.08	89903.81
12	8.78	6.97	54.47	2.84	16.13	10.19	1.05	86687.86
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	13	13	13	13	13	13	13	13
超限次數	0	2	0	0	0	0	0	0
有效時數	13	13	13	13	13	13	13	13
平均值	8.36	4.85	52.41	2.46	16.97	10.02	1.08	86759.94
最大值	10.43	7.21	58.59	3.76	18.76	10.56	1.09	89903.81
發生時間	6	7	4	6	0	7		11
最小值	2.75	2.77	44.23	1.63	15.77	9.56	1.05	83818.99
發生時間	9	4	1	8	7	0		7
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.00 %		0.04		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.35 %	0.25 %	0.26 %		0.00		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月03日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.13	6.09	62.71	1.28	15.62	11.93	1.04	75687.99
1	9.67	6.29	45.27	1.22	17.29	11.10	1.04	80511.99
2	9.61	4.64	55.81	2.05	15.84	10.68	1.03	83702.32
3	9.85	3.65	60.57	2.31	14.97	11.01	1.03	81081.31
4	8.34	5.25	48.76	2.77	14.08	10.71	1.02	76832.04
5	8.97	3.63	57.73	2.38	14.55	10.86	1.02	78099.40
6	10.75	5.98	48.21	2.86	13.76	10.88	1.02	76882.22
7	2.76	5.59	61.73	1.91	14.30	11.31	1.01	75906.02
8	9.05	6.99	51.47	2.05	14.86	11.19	1.01	74825.40
9	9.67	5.16	48.04	3.21	13.95	10.98	1.01	75380.83
10	10.12	5.81	46.60	2.53	13.93	10.88	1.02	77615.69
11	8.61	6.75	56.50	1.88	14.70	10.97	1.01	76843.56
12	8.20	3.02	64.89	1.65	15.23	11.04	1.04	76441.63
13	9.94	5.77	53.20	2.11	14.71	10.95	1.04	77836.07
14	9.77	9.58	57.18	2.51	14.01	11.27	1.04	76756.21
15	10.81	4.48	53.39	2.04	16.35	10.37	1.03	82590.62
16	10.50	7.85	53.35	2.30	15.55	10.10	1.02	81729.18
17	9.44	7.05	56.25	2.40	14.11	10.94	1.01	77162.98
18	9.08	3.13	58.91	2.00	16.72	10.23	1.01	81773.42
19	9.74	4.65	40.51	2.13	15.27	10.65	1.01	79774.67
20	10.54	9.80	37.40	2.10	16.48	9.88	1.01	84590.55
21	9.42	9.36	36.18	2.33	15.51	10.01	1.00	80839.71
22	8.00	5.51	49.49	2.08	14.65	10.82	1.01	77346.93
23	9.88	3.88	63.43	1.72	16.10	10.40	1.02	81754.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.20	5.83	52.82	2.16	15.11	10.80	1.02	78831.88
最大值	10.81	9.80	64.89	3.21	17.29	11.93	1.04	84590.55
發生時間	15	20	12	9	1	0		20
最小值	2.76	3.02	36.18	1.22	13.76	9.88	0.99	74825.40
發生時間	7	12	21	1	6	20		8
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.09 %	-0.03 %		0.04		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.03 %	-0.24 %	0.03 %		0.15		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								