P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年11月25日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.35	2.67	61.97	0.89	16.91	11.87	1.06	79622.72
1	7.61	2.61	48.44	1.50	16.18	11.53	1.06	83028.96
2	5.85	2.43	53.98	1.05	16.65	11.74	1.06	80604.10
3	5.27	3.04	50.49	1.36	17.33	11.41	1.03	83029.57
4	6.05	2.35	53.51	0.96	16.80	11.63	1.03	82061.60
5	5.10	3.12	51.43	1.05	17.06	11.54	1.02	81189.44
6	7.14	2.82	50.59	1.01	17.01	11.48	1.02	82480.00
7	7.80	2.53	56.61	0.88	16.91	11.69	1.02	80811.64
8	6.95	2.64	56.00	0.78	17.81	11.49	1.02	81615.51
9	10.10	3.07	45.13	1.37	16.15	11.47	1.04	82925.51
10	7.01	2.51	50.39	1.23	15.98	11.76	1.06	80787.89
11	2.80	2.68	49.75	1.28	15.07	12.09	1.04	79013.62
12	5.21	2.39	47.14	1.72	15.12	11.96	1.06	80162.67
13	4.99	2.13	51.02	1.61	14.60	12.08	1.06	79228.07
14	2.30	2.50	49.65	2.79	12.96	12.42	1.06	77148.24
15	6.85	2.78	58.87	2.82	13.77	12.41	1.06	77299.04
16	9.71	2.51	64.00	2.33	14.18	12.32	1.06	77413.60
17	2.54	2.53	60.38	0.98	15.21	12.11	1.06	78914.48
18	5.76	2.32	58.53	1.45	14.71	11.93	1.06	80887.08
19	2.98	2.85	50.49	2.59	13.17	12.24	1.06	79352.33
20	3.45	3.41	59.97	1.24	15.34	12.04	1.06	79188.71
21	8.81	4.58	48.86	2.25	15.04	11.84	1.05	81138.47
22	6.61	3.04	53.70	1.63	15.62	12.08	1.04	78557.24
23	7.22	2.91	60.85	0.93	16.39	11.66	1.04	81533.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.94	2.77	53.82	1.49	15.67	11.87	1.05	80333.10
最 大 值	10.10	4.58	64.00	2.82	17.81	12.42	1.08	83029.57
發生時間	9	21	16	15	8	14		3
最 小 值	2.30	2.13	45.13	0.78	12.96	11.41	1.02	77148.24
發生時間	14	13	9	8	14	3		14
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.03 %	-0.04 %	0.00 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.04 %	-0.14 %	0.28 %		0.13		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年11月25日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.08	2.32	48.17	2.38	14.02	11.67	0.87	82013.37
1	8.09	2.65	45.61	2.27	15.37	11.55	0.86	77632.03
2	8.87	2.18	49.41	2.81	13.81	11.53	0.85	81641.03
3	7.82	1.59	63.06	1.72	15.21	12.06	0.84	78787.58
4	3.66	1.51	62.98	1.09	15.74	11.62	0.85	82597.13
5	7.04	1.93	47.56	1.99	14.66	11.52	0.84	83846.27
6	1.24	1.16	56.62	1.95	14.75	11.84	0.83	80430.78
7	2.85	1.57	60.49	2.07	15.33	11.91	0.83	78118.01
8	1.91	4.18	45.83	2.51	14.97	11.30	0.83	79960.24
9	2.40	8.01	42.27	2.31	14.58	11.46	0.85	77877.95
10	5.79	5.55	51.74	2.74	15.47	11.38	0.83	81584.57
11	3.86	2.90	50.54	2.80	13.04	12.10	0.86	79336.65
12	0.14	2.13	51.38	2.48	12.88	12.20	0.85	78452.31
13	0.14	4.68	50.24	2.86	12.39	12.07	0.84	80136.55
14	1.32	9.05	55.75	3.79	11.45	12.38	0.83	77619.98
15	8.50	8.09	54.53	2.65	11.97	12.34	0.83	74727.54
16	6.13	2.21	44.44	2.29	13.94	11.22	0.83	75729.06
17	3.97	2.53	45.82	1.40	14.69	11.03	0.83	78721.55
18	4.88	2.52	50.96	1.68	14.48	10.87	0.82	79057.72
19	4.95	3.78	51.76	2.22	13.49	11.48	0.82	80890.59
20	2.29	2.59	53.94	1.96	15.38	11.43	0.83	77455.71
21	8.21	3.69	52.64	2.87	14.45	11.52	0.83	81576.00
22	6.50	6.54	50.47	1.50	15.11	11.40	0.83	83201.25
23	6.41	5.03	44.84	1.81	14.02	11.34	0.83	82093.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.84	3.68	51.29	2.26	14.22	11.63	0.84	79728.65
最 大 值	9.08	9.05	63.06	3.79	15.74	12.38	0.88	83846.27
發生時間	0	14	3	14	4	14		5
最 小 值	0.14	1.16	42.27	1.09	11.45	10.87	0.80	74727.54
發生時間	12	6	9	4	14	18		15
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.09 %	-0.03 %	0.14 %		-0.12		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年11月25日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.00	0.70	3.78	2.31	1.48	20.78	1.43	8716.23
1	0.00	0.72	3.98	2.39	1.48	20.79	1.43	7926.45
2	0.00	0.71	3.95	2.38	1.49	20.81	1.43	7584.72
3	0.00	0.69	3.83	2.34	1.45	20.81	1.43	6318.77
4	0.00	0.70	3.68	2.31	1.46	20.82	1.43	5261.77
5	0.00	0.68	3.40	2.19	1.36	20.78	1.43	4509.84
6	0.00	0.68	3.22	2.10	1.32	20.76	1.42	3520.48
7	0.00	0.99	3.77	2.20	1.41	20.76	1.43	2637.19
8	0.00	0.84	3.78	2.21	1.39	20.75	1.43	3008.10
9	0.00	0.81	4.06	2.28	1.45	20.75	1.44	3173.87
10	0.00	0.69	3.93	2.24	1.40	20.76	1.48	853.40
11	0.00	0.72	4.03	2.29	1.43	20.77	1.47	2365.93
12	0.00	0.71	4.03	2.29	1.42	20.79	1.50	2543.55
13	0.00	0.72	4.63	2.51	1.51	20.81	1.49	3671.96
14	0.00	0.75	4.91	2.67	1.55	20.82	1.48	2274.82
15	0.00	0.78	5.02	2.67	1.57	20.82	1.49	2461.52
16	0.00	0.79	5.24	2.73	1.60	20.81	1.48	1632.40
17	0.00	0.83	5.36	2.78	1.60	20.80	1.45	4213.91
18	0.00	0.79	5.23	2.81	1.63	20.80	1.43	5240.46
19	0.00	0.74	5.25	2.92	1.60	20.78	1.43	5367.42
20	0.00	0.72	5.12	2.88	1.60	20.78	1.42	5425.78
21	0.00	0.69	4.57	2.62	1.51	20.77	1.41	5406.64
22	0.00	0.65	4.17	2.36	1.43	20.77	1.39	5814.53
23	0.00	0.65	4.09	2.30	1.43	20.78	1.39	5982.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.00	0.74	4.29	2.45	1.48	20.79	1.44	4412.99
最 大 值	0.00	0.99	5.36	2.92	1.63	20.82	1.54	8716.23
發生時間	0	7	17	19	18	4		0
最 小 值	0.00	0.65	3.22	2.10	1.32	20.75	1.39	853.40
發生時間	0	22	6	6	6	8		10
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.04 %	-0.03 %	-0.02 %		0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.04 %	-0.62 %	0.03 %		0.16		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								