

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年03月19日

報表日期: 113年03月19日

[illegible]

報表日期: 113年03月19日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年03月19日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.90	6.74	49.38	0.87	16.62	11.58	1.10	71650.38
1	2.26	5.51	30.44	0.61	17.72	10.22	1.09	81777.75
2	2.53	2.36	42.39	0.74	18.53	10.01	1.09	82311.74
3	3.09	1.30	42.17	0.82	16.74	10.41	1.07	79895.59
4	2.76	1.25	47.02	0.57	17.44	10.48	1.07	81232.35
5	2.43	4.98	54.65	0.52	17.52	10.88	1.07	79465.69
6	2.27	5.33	49.23	0.66	17.37	10.53	1.08	81400.46
7	0.93	11.73	50.13	0.76	15.82	10.79	1.05	79556.48
8	2.38	1.59	45.16	0.55	16.41	10.93	1.06	79419.84
9	1.91	4.42	47.70	0.89	16.34	10.92	1.07	79206.70
10	5.12	2.79	46.82	1.33	15.91	10.53	1.06	81977.44
11	1.79	2.73	47.61	0.77	15.72	10.73	1.05	80507.84
12	1.11	3.67	49.96	1.24	14.87	11.06	1.05	77524.87
13	0.88	3.76	48.20	1.47	14.02	11.07	1.04	78564.55
14	9.70	6.33	57.35	2.45	13.70	11.25	1.05	78097.20
15	5.37	8.12	61.61	2.09	13.72	10.89	1.05	77315.75
16	1.99	2.91	48.08	1.19	14.49	10.88	1.05	77289.96
17	1.17	6.10	48.35	1.05	15.22	10.57	1.04	78894.91
18	5.38	4.45	56.36	0.87	16.59	10.51	1.05	79422.65
19	2.85	7.38	45.74	1.02	15.09	10.54	1.06	79210.41
20	3.08	6.88	44.73	1.49	14.37	10.56	1.05	79381.16
21	2.84	6.06	48.52	0.81	15.89	10.28	1.06	81411.66
22	2.85	7.02	53.87	1.97	13.84	10.89	1.06	77023.04
23	1.27	6.98	54.27	1.04	14.75	10.92	1.06	77570.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.83	5.02	48.74	1.07	15.78	10.73	1.06	79171.22
最 大 值	9.70	11.73	61.61	2.45	18.53	11.58	1.10	82311.74
發生時間	14	7	15	14	2	0		2
最 小 值	0.88	1.25	30.44	0.52	13.70	10.01	1.04	71650.38
發生時間	13	4	1	5	14	2		0
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.03 %	-0.06 %	-0.05 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.21 %	-0.28 %	-0.08 %	0.05 %		0.10		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								