

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月04日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月04日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月04日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	2.31	4.89	47.14	0.46	18.52	9.84	1.02	87020.99
1	0.52	5.55	58.75	0.45	19.14	9.91	1.00	85278.68
2	4.21	3.63	55.11	0.67	17.36	10.18	0.99	85326.37
3	0.74	2.48	61.68	0.35	17.87	10.38	0.99	82047.12
4	1.41	2.46	57.02	0.47	17.07	10.38	0.99	81217.67
5	1.18	2.22	54.76	1.00	15.40	10.79	0.99	77356.40
6	1.32	2.48	60.53	0.92	16.12	11.01	0.99	75665.32
7	0.57	4.09	53.97	0.68	16.45	10.92	1.00	82457.53
8	1.37	3.54	54.47	0.58	17.09	10.64	0.99	81779.43
9	1.36	4.30	53.10	0.61	16.66	10.68	1.00	82098.27
10	1.34	7.02	58.69	0.77	16.81	11.11	1.03	77317.54
11	2.13	2.56	48.09	1.03	15.72	10.72	1.02	80453.86
12	0.61	2.89	49.41	0.81	16.06	10.64	0.99	79972.77
13	6.92	2.56	56.63	1.59	15.32	10.94	1.01	78659.13
14	10.68	3.68	57.48	2.31	14.94	11.08	0.99	77547.76
15	12.07	3.01	57.44	2.35	13.80	11.54	1.00	77306.70
16	5.50	2.16	56.23	1.13	16.30	10.62	0.99	81186.68
17	6.82	1.47	59.45	0.76	16.63	10.52	1.00	81363.71
18	2.50	1.37	57.71	0.52	16.81	10.46	0.99	82859.97
19	2.59	4.85	55.08	0.70	14.93	10.69	0.99	78954.95
20	2.49	5.28	48.90	0.60	16.62	10.21	0.99	79185.72
21	10.53	9.48	48.82	2.20	14.76	10.51	0.99	76578.71
22	1.70	1.96	46.18	0.59	15.41	10.62	0.99	75390.02
23	1.23	1.75	58.43	0.32	16.79	10.58	0.99	80527.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.42	3.57	54.79	0.91	16.36	10.62	1.00	80314.70
最 大 值	12.07	9.48	61.68	2.35	19.14	11.54	1.04	87020.99
發生時間	15	21	3	15	1	15		0
最 小 值	0.52	1.37	46.18	0.32	13.80	9.84	0.99	75390.02
發生時間	1	18	22	23	15	0		22
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.10		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.24 %	-0.08 %	-0.00 %		0.38		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								