

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月12日

報表日期: 114年01月12日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月12日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.88	2.20	44.54	2.50	14.07	11.68	1.11	77559.40
1	8.95	1.87	44.77	2.45	15.25	11.16	1.10	79163.00
2	9.82	2.11	47.17	2.40	14.22	11.27	1.10	79203.32
3	9.00	2.45	57.43	1.96	14.64	11.35	1.10	81658.21
4	9.12	2.55	54.19	2.45	14.08	11.37	1.11	82388.50
5	9.96	3.14	59.42	2.62	13.95	11.48	1.11	81396.61
6	10.21	1.40	42.78	1.45	14.74	11.06	1.11	81592.23
7	10.64	1.49	44.56	2.59	14.05	11.21	1.10	83546.35
8	9.39	6.89	58.17	2.64	13.25	11.66	1.10	80567.69
9	8.57	1.26	47.81	1.01	14.69	11.42	1.12	81651.48
10	9.44	1.81	46.45	1.41	13.24	11.50	1.12	81534.80
11	9.58	1.13	49.22	1.53	12.58	11.72	1.09	80309.83
12	8.76	1.40	47.61	1.60	12.73	11.69	1.09	79949.15
13	9.76	1.72	56.32	1.49	13.22	11.40	1.10	82611.20
14	9.42	1.67	56.28	1.51	13.39	11.42	1.10	81495.62
15	9.08	1.55	56.51	1.49	12.80	11.59	1.10	81159.31
16	8.66	1.64	58.33	1.46	13.12	11.50	1.10	82545.66
17	8.92	1.91	55.33	1.12	14.22	11.52	1.09	81769.85
18	8.54	2.08	56.35	1.27	13.83	11.34	1.09	83415.42
19	8.97	2.07	50.07	1.18	14.55	11.23	1.12	81122.38
20	8.56	4.14	56.67	1.30	13.19	11.50	1.11	81912.85
21	6.95	2.79	51.92	1.34	13.88	11.74	1.10	79579.92
22	9.27	2.65	43.27	1.20	15.91	10.81	1.09	86002.79
23	9.92	3.75	36.76	1.22	14.52	10.87	1.08	82861.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.18	2.32	50.91	1.72	13.92	11.40	1.10	81458.21
最 大 值	10.64	6.89	59.42	2.64	15.91	11.74	1.13	86002.79
發生時間	7	8	5	8	22	21		22
最 小 值	6.95	1.13	36.76	1.01	12.58	10.81	1.06	77559.40
發生時間	21	11	23	9	11	22		0
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.00		0.10 %
全幅偏移(率)	0.09 %	0.14 %	0.73 %	1.30 %		0.04		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月12日

[illegible]