

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月14日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.24 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.53		0.30 %
全幅偏移(率)	-0.75 %	-0.78 %	0.08 %	0.10 %		0.30		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月14日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.82	3.02	51.62	1.73	16.99	11.03	0.96	81233.06
1	3.09	2.86	56.90	1.81	17.96	10.99	0.94	80854.61
2	5.00	2.96	54.03	1.88	16.77	11.09	0.94	81427.19
3	2.69	3.26	59.18	0.86	18.53	11.19	0.95	78773.61
4	2.93	2.69	47.01	0.53	19.65	10.31	0.94	84955.97
5	5.37	3.67	49.16	1.34	18.63	10.37	0.94	85474.93
6	2.43	3.59	43.92	1.26	17.98	10.65	0.99	82508.02
7	3.19	2.69	43.88	1.12	18.05	10.55	0.99	84208.24
8	2.13	3.29	50.92	1.02	17.76	11.13	1.00	80059.99
9	6.41	3.15	41.75	1.56	17.32	10.76	1.02	83397.97
10	5.60	2.50	41.66	1.67	17.20	10.92	1.02	82555.75
11	4.06	2.54	62.59	3.07	13.66	11.68	1.03	79401.78
12	3.81	3.20	62.94	3.04	13.11	11.89	1.02	77752.76
13	7.74	3.01	60.82	3.02	13.45	11.48	1.01	81113.09
14	9.30	5.13	66.68	3.83	12.56	11.62	0.99	79901.36
15	8.99	4.91	51.62	4.54	11.79	11.84	0.99	79390.72
16	9.94	0.81	46.78	2.45	14.52	11.48	0.99	79629.50
17	9.50	2.27	53.05	1.48	19.03	10.54	0.99	83689.43
18	9.06	2.03	44.39	1.81	18.64	10.32	0.99	85281.43
19	9.35	2.53	41.12	2.67	15.66	11.35	1.00	79705.38
20	9.87	2.04	43.93	2.16	16.08	11.30	1.02	80188.24
21	8.56	1.91	44.10	1.93	16.15	11.18	1.02	81107.64
22	8.63	2.05	54.65	1.89	16.75	11.20	1.03	80376.19
23	15.61	8.70	29.88	3.47	15.97	10.66	1.03	84997.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.50	3.12	50.11	2.09	16.43	11.06	0.99	81582.66
最 大 值	15.61	8.70	66.68	4.54	19.65	11.89	1.04	85474.93
發生時間	23	23	14	15	4	12		5
最 小 值	2.13	0.81	29.88	0.53	11.79	10.31	0.94	77752.76
發生時間	8	16	23	4	15	4		12
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.05 %	-0.10 %	0.00 %		-0.04		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.63 %	0.72 %	0.09 %		0.04		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月14日

[illegible]