

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月27日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.36	5.72	61.01	2.47	13.23	12.23	1.04	80759.02
1	2.79	4.24	46.94	2.95	13.40	12.24	1.02	80810.60
2	5.11	4.05	51.75	3.16	13.72	11.86	1.02	83586.90
3	10.15	8.52	46.56	3.96	13.05	12.02	1.04	83020.21
4	9.43	7.16	46.37	3.25	13.34	11.95	1.05	83017.09
5	9.95	5.34	39.14	4.16	12.90	12.10	1.03	78813.00
6	8.41	6.12	48.21	4.16	12.17	12.44	1.04	79529.32
7	9.25	4.05	47.89	3.65	12.40	12.32	1.04	80478.63
8	10.01	9.55	48.27	3.26	12.82	12.16	1.05	79274.10
9	9.08	4.75	47.41	3.13	13.15	12.07	1.03	78957.16
10	9.44	7.93	44.49	3.42	12.85	11.84	1.01	79500.78
11	8.30	6.70	47.66	2.37	13.62	11.98	1.04	78648.38
12	8.52	5.24	55.07	1.57	15.00	11.42	1.02	85145.47
13	7.10	10.88	47.11	3.18	12.82	12.08	1.02	78811.23
14	7.61	4.81	55.25	2.00	14.85	11.91	1.02	80288.71
15	11.14	8.50	46.50	3.69	13.24	12.10	1.03	79846.87
16	9.52	3.91	47.47	2.93	13.51	12.16	1.02	77728.09
17	9.44	1.33	57.71	0.98	16.02	11.54	1.02	83417.38
18	9.01	1.60	49.43	1.23	15.87	11.45	1.02	84537.52
19	10.10	6.55	57.36	1.10	16.74	11.42	1.05	83974.19
20	8.36	6.10	45.77	1.22	15.72	11.43	1.06	84749.98
21	8.64	5.91	55.90	1.19	16.01	11.59	1.05	83326.79
22	8.35	7.00	57.22	1.13	15.78	11.58	1.05	83342.02
23	8.88	8.14	55.00	1.03	16.59	11.43	1.06	84007.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.29	6.00	50.23	2.55	14.12	11.89	1.04	81482.11
最大值	11.14	10.88	61.01	4.16	16.74	12.44	1.06	85145.47
發生時間	15	13	0	5	19	6		12
最小值	0.36	1.33	39.14	0.98	12.17	11.42	0.99	77728.09
發生時間	0	17	5	17	6	12		16
零點偏移(率)	0.00 %	0.01 %	-0.02 %	-0.02 %		0.00		0.10 %
全幅偏移(率)	-2.28 %	0.00 %	-0.14 %	0.00 %		0.14		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月27日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.10	2.93	40.88	2.02	16.48	10.07	0.97	88398.69
1	9.28	2.71	50.33	2.64	16.81	10.21	0.95	89474.89
2	9.02	4.65	46.08	3.21	14.57	10.86	0.94	87494.02
3	6.66	2.56	48.05	2.96	14.15	11.08	0.94	85766.61
4	8.57	7.10	48.97	3.90	13.25	11.43	0.94	81821.19
5	10.13	7.22	46.46	3.96	13.42	10.86	0.94	86040.01
6	9.59	5.85	49.09	3.25	13.51	10.80	0.97	83540.27
7	8.04	4.25	49.13	2.99	14.15	10.99	0.97	84159.84
8	8.50	15.95	54.26	3.03	13.50	11.16	0.98	80604.35
9	8.82	2.67	64.52	3.22	13.60	10.81	0.94	79958.84
10	7.58	4.12	45.81	2.38	15.52	9.96	0.99	80944.30
11	9.09	13.92	64.12	3.25	14.78	9.98	1.00	85156.27
12	7.72	4.43	35.52	1.90	16.27	9.75	0.95	84203.13
13	4.81	2.96	57.40	1.97	15.00	10.42	1.01	85564.59
14	5.43	7.93	56.46	2.13	15.73	11.02	1.02	81613.13
15	9.08	2.58	41.71	3.05	15.38	10.54	1.02	86034.85
16	2.21	6.12	45.13	2.06	14.86	10.81	1.02	83064.27
17	1.07	4.24	42.78	1.78	16.17	10.43	1.02	85842.95
18	3.86	3.60	43.90	1.69	16.71	10.19	1.01	86261.69
19	2.21	2.72	41.71	1.73	16.23	10.66	0.97	83217.98
20	7.19	2.89	40.18	1.57	16.50	10.45	0.99	84956.09
21	7.10	5.77	40.74	1.63	16.41	10.33	1.02	85484.80
22	7.82	4.31	43.31	1.86	16.58	10.54	1.02	83588.83
23	4.58	4.16	41.65	1.57	16.50	10.41	1.00	85605.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.98	5.23	47.42	2.49	15.25	10.57	0.98	84533.19
最大值	10.13	15.95	64.52	3.96	16.81	11.43	1.06	89474.89
發生時間	5	8	9	5	1	4		1
最小值	1.07	2.56	35.52	1.57	13.25	9.75	0.94	79958.84
發生時間	17	3	12	20	4	12		9
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.01 %	-0.03 %	0.00 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.33 %	-0.24 %	0.19 %		-0.02		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月27日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.01 %		0.02		0.40 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.03 %	-0.40 %	0.02 %		0.16		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								