

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年11月14日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.04	7.48	54.83	0.71	18.04	11.11	1.02	77443.75
1	8.24	7.41	48.74	0.95	19.39	10.69	1.03	79767.34
2	5.00	7.23	45.57	1.09	17.93	10.95	1.04	79100.57
3	6.17	7.24	49.06	0.57	18.46	11.06	1.05	77865.20
4	8.19	9.03	42.10	0.94	17.82	10.85	1.07	79212.70
5	11.53	8.64	41.10	1.35	17.59	11.25	1.09	74583.30
6	1.69	8.06	60.34	0.33	18.79	11.61	1.11	72599.27
7	8.28	7.66	45.36	0.54	19.60	10.57	1.10	79936.79
8	9.02	17.74	40.47	0.69	19.77	10.65	1.10	79132.19
9	6.90	4.02	48.55	0.71	19.17	11.06	1.10	76375.14
10	4.07	7.84	49.89	0.30	20.27	10.90	1.09	76733.65
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	8.17	7.37	39.08	2.37	19.44	10.45	1.10	80058.76
14	2.15	11.41	52.58	2.66	17.71	11.44	1.10	74083.14
15	2.18	7.97	53.04	1.60	20.53	10.67	1.09	77865.57
16	2.37	6.54	48.51	2.02	19.33	10.68	1.08	78652.08
17	0.81	13.60	56.80	1.97	19.10	11.25	1.10	74740.35
18	2.55	7.32	57.69	2.44	18.64	11.46	1.10	73944.96
19	4.62	6.57	51.49	2.30	19.78	10.55	1.10	79951.28
20	6.19	6.12	51.13	2.14	19.02	11.07	1.10	76220.58
21	5.94	7.58	55.77	2.00	19.01	11.23	1.10	74675.70
22	7.84	9.07	57.52	2.22	18.46	11.52	1.10	73263.04
23	6.31	5.83	59.67	2.42	18.45	11.60	1.10	72432.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平均值	5.78	8.26	50.42	1.47	18.92	11.03	1.08	76756.25
最大值	11.53	17.74	60.34	2.66	20.53	11.61	1.15	80058.76
發生時間	5	8	6	14	15	6		13
最小值	0.81	4.02	39.08	0.30	17.59	10.45	1.02	72432.16
發生時間	17	9	13	10	5	13		23
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.01 %	-0.12 %	-0.09 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.42 %	0.47 %	-0.62 %		-0.05		0.20 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年11月14日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.13	4.48	60.21	1.77	16.87	10.53	0.99	83907.62
1	0.05	5.83	56.25	2.55	17.18	10.39	0.99	84810.35
2	1.07	7.01	59.36	2.73	15.53	10.54	0.99	85412.41
3	2.59	7.45	59.15	1.59	17.37	9.99	1.00	88087.44
4	2.73	9.08	55.98	1.69	16.88	10.50	0.99	83937.17
5	0.09	6.96	57.10	1.26	17.78	10.40	0.99	83972.22
6	0.13	8.48	48.39	1.10	18.30	9.78	0.99	83725.18
7	0.31	5.98	57.31	2.20	16.35	10.46	0.99	84945.34
8	1.02	3.08	58.95	2.33	17.13	10.33	0.97	84784.34
9	2.07	1.81	60.01	1.73	17.48	10.47	0.95	83345.49
10	1.24	3.83	47.27	1.64	17.27	10.21	0.96	85345.90
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	2.11	3.88	43.16	3.53	15.24	10.92	1.02	82057.39
14	0.70	3.58	59.50	2.46	15.72	10.73	1.02	82531.47
15	4.79	4.30	56.66	2.39	16.13	10.61	1.02	83784.49
16	3.33	4.45	55.96	2.49	16.34	10.22	1.02	86212.45
17	3.66	6.76	56.99	1.56	17.49	10.09	1.03	86083.23
18	4.32	6.24	52.51	1.21	19.12	9.56	1.04	88064.08
19	5.33	7.65	52.40	2.32	16.62	10.18	1.04	85782.34
20	8.63	9.73	60.27	2.73	15.29	10.68	1.05	83777.75
21	7.82	4.05	62.68	1.62	16.86	10.35	1.05	84346.39
22	3.20	7.62	62.29	1.36	17.39	10.58	1.05	82429.12
23	6.84	4.27	53.64	1.58	18.39	9.86	1.04	86792.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平均值	2.83	5.75	56.18	1.99	16.94	10.34	1.01	84733.39
最大值	8.63	9.73	62.68	3.53	19.12	10.92	1.05	88087.44
發生時間	20	20	21	13	18	13		3
最小值	0.05	1.81	43.16	1.10	15.24	9.56	0.94	82057.39
發生時間	1	9	13	6	13	18		13
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.02 %	-0.26 %	-0.02 %		0.04		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.10 %	-0.19 %	-0.40 %		-0.01		-0.10 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年11月14日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.38	9.27	44.96	0.60	17.42	10.52	0.91	81159.09
1	2.51	9.82	43.24	0.73	17.80	10.52	0.91	83072.17
2	3.17	8.07	50.11	2.22	13.70	11.05	0.91	78350.80
3	4.99	11.04	48.77	2.13	14.21	10.98	0.92	77606.29
4	6.39	5.94	49.61	1.55	14.90	10.81	0.95	78434.29
5	7.47	5.74	48.56	1.26	16.14	10.43	0.94	80898.47
6	3.73	8.23	54.62	0.96	16.49	10.48	0.94	80868.63
7	7.21	5.06	44.54	1.71	16.52	10.32	0.97	79753.37
8	9.48	9.06	48.56	2.12	14.39	10.83	0.96	76554.04
9	3.51	4.50	48.48	1.04	15.31	10.84	0.96	74906.50
10	0.90	5.16	56.70	1.22	14.84	10.98	0.97	74609.39
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.02	保養
14	4.01	7.91	47.11	1.73	15.67	10.90	1.04	78130.45
15	2.75	2.68	44.54	1.36	16.57	10.71	1.05	79667.74
16	2.38	4.11	50.03	1.44	16.64	10.90	1.06	81216.25
17	6.77	9.31	53.19	1.48	16.28	10.97	1.05	80930.46
18	7.44	4.47	51.33	1.56	17.39	10.39	1.04	83932.45
19	6.27	7.12	50.20	1.75	15.30	10.85	1.02	78089.62
20	9.10	4.55	51.11	1.73	15.86	10.95	1.04	80361.31
21	7.56	7.27	46.07	2.14	14.20	10.97	1.03	76210.93
22	9.08	6.83	50.89	1.85	15.98	10.66	1.02	78736.99
23	6.95	5.32	54.09	1.92	14.70	11.33	1.02	74402.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	22	21
平均值	5.38	6.74	49.37	1.55	15.73	10.78	0.99	78947.24
最大值	9.48	11.04	56.70	2.22	17.80	11.33	1.07	83932.45
發生時間	8	3	10	2	1	23		18
最小值	0.90	2.68	43.24	0.60	13.70	10.32	0.90	74402.89
發生時間	10	15	1	0	2	7		23
零點偏移(率)	-0.11 %	0.00 %	-0.31 %	-0.07 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.03 %	0.09 %	0.03 %		-0.11		0.20 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	91.67 %	87.50 %
備註								