

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年09月29日

報表日期: 114年09月29日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年09月29日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO ₂ _C	#2-H ₂ O	#2-O ₂ _C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.42	12.73	61.85	1.18	17.88	10.51	0.95	84601.34
1	4.93	13.59	62.04	1.74	16.31	11.07	0.97	81795.25
2	4.87	12.88	57.04	1.01	18.27	10.30	0.95	86593.36
3	6.30	13.52	51.93	1.28	17.16	10.92	0.96	82068.42
4	7.97	13.56	46.54	1.33	16.87	10.78	0.95	83879.90
5	4.79	13.66	55.78	1.02	17.19	11.01	0.96	80559.38
6	11.32	13.95	54.77	2.35	16.24	11.16	0.95	80518.99
7	7.98	14.03	64.42	1.95	15.52	11.40	0.95	80133.53
8	9.70	14.21	56.84	1.83	15.85	11.41	0.97	78313.33
9	10.31	12.60	51.59	1.42	17.02	10.72	0.95	84005.57
10	4.88	12.64	53.01	1.00	17.61	10.65	0.95	83250.61
11	8.57	12.73	48.69	1.55	16.00	11.06	0.94	82013.62
12	5.66	12.74	59.69	1.18	16.82	11.14	0.95	79416.56
13	2.16	12.81	64.47	1.31	16.61	11.32	0.95	77375.28
14	1.86	12.24	46.19	1.15	16.74	10.68	0.94	80723.36
15	1.76	12.64	53.24	1.14	17.23	10.88	0.94	79493.31
16	1.71	12.45	49.26	1.50	16.61	10.94	0.94	82182.56
17	1.73	12.76	58.62	1.86	16.36	11.18	0.95	80321.72
18	1.64	13.05	64.30	2.01	15.70	11.53	0.95	78008.38
19	1.34	12.55	54.88	1.83	16.91	10.86	0.95	83232.97
20	1.37	13.11	60.51	2.50	16.50	11.38	0.95	79301.40
21	1.51	12.59	31.34	1.72	17.35	10.73	0.95	83262.08
22	1.66	13.02	30.49	1.88	16.10	11.10	0.95	80421.98
23	1.85	12.56	35.93	1.49	17.37	10.99	0.95	81819.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.64	13.03	53.06	1.55	16.76	10.99	0.95	81387.20
最 大 值	11.32	14.21	64.47	2.50	18.27	11.53	1.01	86593.36
發生時間	6	8	13	20	2	18		2
最 小 值	1.34	12.24	30.49	1.00	15.52	10.30	0.94	77375.28
發生時間	19	14	22	10	7	2		13
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.04 %	-0.03 %	0.01 %		-0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.37 %	-0.15 %	-0.41 %	0.91 %		0.02		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年09月29日

報表日期: 114年09月29日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	8.09	14.77	55.32	3.11	17.90	9.87	1.40	80495.79
1	10.28	12.74	58.97	3.38	18.98	9.56	1.39	84944.90
2	10.57	12.11	57.04	3.30	17.62	9.60	1.40	83074.97
3	7.86	12.77	58.05	3.23	16.02	10.04	1.43	78829.42
4	11.52	12.60	62.49	3.93	15.19	10.33	1.43	80169.87
5	11.30	14.14	59.51	4.06	14.71	10.39	1.43	81278.44
6	8.45	13.25	61.52	3.44	15.93	10.49	1.43	82931.72
7	6.97	11.32	57.96	3.05	17.52	9.96	1.41	79031.85
8	5.89	12.00	49.47	2.89	17.43	9.45	1.42	80576.28
9	8.41	11.96	56.21	3.14	16.90	9.42	1.44	81691.73
10	8.40	12.12	56.01	3.12	16.59	9.58	1.39	76525.08
11	7.14	11.97	51.41	2.95	17.58	9.06	1.42	79128.24
12	6.92	12.03	56.80	2.80	17.24	9.52	1.43	77441.31
13	7.70	12.34	56.90	2.92	16.75	9.94	1.43	76190.89
14	7.12	12.25	55.32	3.00	15.79	9.89	1.40	75893.13
15	6.32	12.51	63.84	3.31	18.23	9.84	1.39	77808.00
16	9.02	13.58	40.38	3.40	17.18	9.31	1.39	79933.70
17	4.57	12.32	38.59	2.62	17.23	9.18	1.41	76754.62
18	6.73	13.53	44.15	2.87	17.51	9.16	1.43	80290.37
19	5.58	12.23	45.38	2.80	16.65	9.70	1.43	76489.78
20	7.57	12.16	45.21	2.92	16.96	9.65	1.40	76912.50
21	4.41	12.37	50.34	2.70	16.78	9.90	1.38	78462.90
22	7.12	12.56	52.17	2.82	16.86	10.08	1.39	81320.84
23	6.87	13.48	45.21	2.92	16.43	10.13	1.41	80880.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.70	12.63	53.26	3.11	16.92	9.75	1.41	79460.69
最 大 值	11.52	14.77	63.84	4.06	18.98	10.49	1.46	84944.90
發生時間	4	0	15	5	1	6		1
最 小 值	4.41	11.32	38.59	2.62	14.71	9.06	1.37	75893.13
發生時間	21	7	17	17	5	11		14
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.23 %	0.42 %	0.28 %	0.53 %		0.26		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								