

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月09日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.07 %	-0.33 %	-0.03 %	0.01 %		0.06	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月09日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.85	4.93	44.11	0.82	20.71	9.35	1.37	89721.48
1	1.86	10.08	45.57	0.93	20.06	9.45	1.37	90480.40
2	5.32	5.27	47.24	1.83	18.84	9.67	1.37	87358.85
3	7.65	8.17	53.02	2.29	18.42	9.45	1.38	90172.79
4	6.76	6.29	43.94	2.18	18.41	9.68	1.38	85489.25
5	3.29	5.96	51.34	1.61	18.62	9.61	1.38	87197.01
6	5.56	12.21	44.84	1.81	19.72	9.24	1.43	89515.79
7	2.79	2.74	37.04	1.35	18.87	9.46	1.44	87349.15
8	2.53	2.12	45.89	1.49	18.25	9.72	1.43	88035.36
9	4.71	2.02	45.56	1.54	19.53	9.47	1.45	89042.72
10	4.97	2.13	45.86	1.57	19.34	9.74	1.46	88383.96
11	9.70	1.79	49.22	2.06	18.49	9.77	1.46	89589.56
12	10.12	2.16	51.84	2.15	18.41	9.83	1.46	87472.95
13	9.95	2.71	44.81	2.30	19.12	9.44	1.47	89412.71
14	9.19	1.80	47.63	1.97	18.66	9.60	1.47	89712.92
15	8.32	3.05	48.92	2.17	17.44	9.93	1.45	87589.90
16	7.71	1.79	55.97	1.83	17.64	10.04	1.44	88444.85
17	8.42	1.94	53.22	2.57	17.69	10.09	1.43	89029.08
18	10.56	1.94	54.10	2.91	17.92	9.94	1.43	89672.84
19	5.58	4.14	43.20	2.00	17.58	9.48	1.44	87084.53
20	3.15	3.12	43.22	1.89	16.57	9.70	1.44	83204.65
21	7.62	2.23	55.56	1.97	19.02	9.25	1.44	88508.86
22	10.08	3.17	44.28	1.92	20.30	9.19	1.46	88104.93
23	8.00	4.59	35.32	1.50	20.97	8.87	1.46	86343.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.49	4.01	47.15	1.86	18.77	9.58	1.43	88204.93
最大值	10.56	12.21	55.97	2.91	20.97	10.09	1.49	90480.40
發生時間	18	6	16	18	23	17		1
最小值	1.85	1.79	35.32	0.82	16.57	8.87	1.36	83204.65
發生時間	0	11	23	0	20	23		20
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.07 %	-0.04 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.79 %	0.25 %	0.00 %	0.31 %		-0.07	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月09日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.55	4.11	71.80	2.14	18.28	10.85	1.37	83378.83
1	3.07	5.44	53.81	2.05	17.39	10.56	1.37	87758.99
2	4.98	6.24	59.20	2.15	16.99	10.55	1.38	89045.85
3	3.47	10.89	53.37	2.19	18.01	10.44	1.40	87624.46
4	6.27	9.37	52.41	2.61	16.67	10.40	1.38	86303.52
5	6.03	6.11	54.82	2.52	16.15	10.56	1.38	84324.68
6	3.59	1.83	57.57	2.39	16.50	10.52	1.38	84529.88
7	6.07	3.10	57.38	2.24	16.08	10.79	1.36	82380.94
8	2.64	3.91	63.99	2.00	17.38	10.72	1.36	84987.53
9	2.86	2.73	53.63	1.90	16.42	10.77	1.36	82966.38
10	4.08	3.54	61.01	2.34	15.71	10.94	1.38	82796.86
11	3.36	2.78	58.21	2.75	14.05	11.10	1.38	81333.09
12	5.51	2.95	59.37	2.63	15.38	10.78	1.38	84491.48
13	2.84	2.55	60.20	2.21	15.15	10.81	1.38	82860.92
14	9.97	2.50	61.43	2.61	16.41	10.60	1.38	85873.59
15	9.06	4.26	60.11	2.59	15.46	10.81	1.38	86530.52
16	9.06	3.53	58.95	2.91	14.99	10.85	1.38	86516.12
17	9.13	3.96	57.01	3.36	13.91	11.24	1.38	82146.27
18	9.49	3.09	61.31	3.05	14.91	11.14	1.37	84197.45
19	9.56	3.90	55.30	3.00	14.82	10.81	1.36	83808.27
20	5.98	5.39	52.57	2.58	14.82	10.65	1.36	85714.38
21	7.27	3.26	54.23	2.59	15.23	10.82	1.37	85048.29
22	8.32	2.19	56.23	2.34	16.47	10.61	1.38	85535.03
23	7.97	2.33	59.95	2.13	16.91	10.79	1.38	83471.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.92	4.17	58.08	2.47	16.00	10.75	1.38	84734.35
最大值	9.97	10.89	71.80	3.36	18.28	11.24	1.41	89045.85
發生時間	14	3	0	17	0	17		2
最小值	1.55	1.83	52.41	1.90	13.91	10.40	1.34	81333.09
發生時間	0	6	4	9	17	4		11
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.03 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.19 %	0.22 %	-0.54 %	0.23 %		-0.14	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								