

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月29日

報表日期: 113年09月29日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.95	2.93	65.11	0.46	18.84	11.40	0.99	82063.47
1	8.45	3.02	45.25	0.60	19.93	10.80	0.99	85978.08
2	4.33	3.55	37.78	1.52	16.96	12.23	0.99	76913.71
3	6.82	3.34	35.07	1.83	16.85	11.92	0.99	79665.68
4	5.12	4.83	43.44	0.52	19.33	11.09	0.99	84526.46
5	2.24	7.98	46.68	1.28	16.10	11.89	0.99	81122.36
6	8.11	4.24	41.66	1.75	16.34	11.91	0.98	79855.56
7	6.30	2.91	48.87	1.13	16.86	12.04	0.98	78617.56
8	9.10	4.46	47.01	1.19	18.53	11.37	0.99	82993.52
9	8.59	4.73	45.41	0.83	18.48	11.60	1.02	80705.08
10	6.64	2.82	56.66	0.83	18.82	11.31	1.02	83197.73
11	5.31	3.05	53.69	0.82	17.81	11.97	1.02	78195.24
12	2.35	3.77	67.69	0.48	18.06	12.48	1.02	73798.19
13	7.79	2.89	43.31	0.80	18.98	10.89	1.02	86669.39
14	8.67	3.40	46.22	0.72	19.69	10.74	1.02	86790.69
15	7.96	6.20	47.30	1.23	18.45	11.43	1.02	82157.42
16	9.76	5.56	44.92	1.15	18.48	11.18	1.02	84077.23
17	9.17	2.14	62.54	0.79	19.26	11.22	1.02	83057.84
18	8.03	2.03	59.46	0.97	18.27	11.47	1.02	81850.51
19	5.78	2.15	61.26	0.62	18.95	11.16	1.02	83999.35
20	7.60	1.97	66.07	0.88	18.55	11.13	1.02	84722.39
21	8.65	3.16	50.58	1.14	17.84	11.25	1.02	84295.15
22	7.52	7.18	40.84	1.44	16.83	11.59	1.02	82323.21
23	8.34	8.67	41.67	0.93	17.85	11.58	1.02	81245.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.11	4.04	49.94	1.00	18.17	11.49	1.01	82034.21
最 大 值	9.76	8.67	67.69	1.83	19.93	12.48	1.04	86790.69
發生時間	16	23	12	3	1	12		14
最 小 值	2.24	1.97	35.07	0.46	16.10	10.74	0.97	73798.19
發生時間	5	20	3	0	5	14		12
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.19		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.24 %	0.27 %	0.49 %		0.17		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月29日

報表日期: 113年09月29日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.54	2.22	60.57	1.53	16.50	11.34	1.72	77702.20
1	12.11	2.42	57.77	1.62	17.30	11.10	1.71	78746.44
2	11.53	2.28	61.21	2.37	15.51	11.46	1.71	77595.73
3	12.44	2.52	58.06	3.46	14.25	11.67	1.70	73798.54
4	5.16	0.97	52.14	2.78	15.33	11.11	1.71	72280.19
5	4.20	2.65	52.12	2.83	15.37	11.12	1.71	73698.82
6	7.33	3.51	61.50	4.41	14.21	11.86	1.70	72448.15
7	10.75	2.74	58.52	2.77	14.91	11.65	1.70	78871.63
8	10.41	2.19	60.72	2.18	16.68	11.21	1.74	77274.10
9	11.46	2.25	62.76	2.96	17.18	11.15	1.75	73583.85
10	10.22	2.44	53.93	2.62	17.11	10.65	1.72	72891.05
11	11.50	8.26	43.45	2.13	16.80	10.55	1.71	74035.14
12	9.32	7.41	40.39	1.78	16.21	10.67	1.73	72265.16
13	9.32	5.05	47.61	2.70	14.38	11.23	1.72	71577.38
14	11.42	2.17	59.57	2.05	16.37	11.27	1.70	77939.48
15	9.24	2.29	62.51	2.30	16.25	11.38	1.75	77005.75
16	11.03	2.29	64.37	2.84	15.21	11.62	1.75	76110.94
17	11.71	2.77	59.90	3.29	15.17	11.43	1.72	74903.37
18	10.94	1.49	57.34	2.71	15.49	11.42	1.72	73897.71
19	13.01	1.45	60.90	2.75	15.43	11.42	1.74	74260.23
20	16.46	2.78	60.10	3.66	15.67	11.18	1.75	78709.78
21	9.66	2.92	61.64	4.20	14.48	11.71	1.76	74838.50
22	8.86	3.03	61.55	2.22	15.41	11.48	1.76	75340.13
23	10.21	3.11	55.93	2.39	14.62	11.40	1.75	75221.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.37	2.97	57.27	2.69	15.66	11.30	1.73	75208.17
最 大 值	16.46	8.26	64.37	4.41	17.30	11.86	1.76	78871.63
發生時間	20	11	16	6	1	6		7
最 小 值	4.20	0.97	40.39	1.53	14.21	10.55	1.69	71577.38
發生時間	5	4	12	0	6	11		13
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.02 %	-0.05 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.38 %	0.94 %	-0.43 %	0.13 %		0.32		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								