

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月16日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	5.79	4.73	55.15	0.39	19.84	9.28	1.29	83556.01
1	8.35	3.08	59.94	1.14	17.36	10.76	1.29	81556.23
2	6.50	4.69	54.53	0.68	18.29	10.87	1.29	79541.77
3	8.59	3.59	45.58	1.22	17.83	10.28	1.33	82932.52
4	10.16	3.25	46.86	1.35	17.17	10.55	1.34	81982.25
5	9.52	3.80	42.95	1.53	16.19	10.50	1.31	82432.10
6	6.18	3.03	52.96	0.83	17.48	10.58	1.29	80507.05
7	7.81	3.37	49.83	0.91	16.71	10.68	1.31	80668.23
8	10.30	3.14	46.76	1.13	17.10	10.57	1.32	80957.37
9	8.37	3.06	58.31	0.67	18.62	10.56	1.33	80038.80
10	9.24	3.14	52.34	0.48	19.04	9.97	1.34	85578.00
11	6.58	3.01	48.43	0.84	18.17	10.44	1.33	82468.17
12	8.46	2.84	54.31	0.89	17.82	10.55	1.33	81570.74
13	8.65	4.43	47.64	1.19	16.50	10.79	1.34	78605.08
14	9.58	5.11	55.45	0.82	17.23	10.62	1.34	80462.45
15	7.42	4.16	45.69	1.71	15.42	10.96	1.34	77767.75
16	5.79	3.75	53.69	0.54	17.91	10.34	1.34	80561.95
17	7.75	2.58	47.62	1.32	16.50	10.41	1.31	80901.71
18	9.92	1.67	45.58	0.91	17.89	10.18	1.32	81975.37
19	8.17	1.32	44.51	0.85	17.53	10.13	1.34	82800.58
20	11.87	3.30	39.08	1.56	16.79	10.27	1.34	81438.32
21	8.45	3.51	38.50	1.64	16.79	10.15	1.31	82136.25
22	10.58	3.71	36.47	1.57	17.20	10.20	1.31	80867.85
23	6.38	3.79	50.63	0.56	18.25	10.04	1.31	80943.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.35	3.42	48.87	1.03	17.48	10.40	1.32	81343.75
最 大 值	11.87	5.11	59.94	1.71	19.84	10.96	1.34	85578.00
發生時間	20	14	1	15	0	15		10
最 小 值	5.79	1.32	36.47	0.39	15.42	9.28	1.28	77767.75
發生時間	0	19	22	0	15	0		15
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		0.00		0.30 %
全幅偏移(率)	1.32 %	0.52 %	0.18 %	0.13 %		0.17		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月16日

報表日期: 114年04月16日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	4.57	2.91	54.76	1.43	17.34	9.38	1.55	82771.77
1	4.78	9.84	51.56	1.05	18.25	9.71	1.56	82925.72
2	7.36	5.64	51.34	1.33	16.59	9.90	1.57	85388.23
3	6.88	1.32	62.05	1.35	16.48	10.20	1.56	84705.21
4	6.17	3.54	60.18	1.19	17.85	9.75	1.56	86626.24
5	6.77	1.69	60.86	1.62	16.76	9.86	1.56	86440.94
6	7.38	6.69	56.75	1.50	17.44	9.61	1.57	86117.00
7	0.84	1.39	59.24	0.94	16.70	10.30	1.60	80348.55
8	2.97	7.16	48.54	1.56	16.83	9.33	1.61	78726.05
9	4.76	2.81	44.50	1.28	17.47	9.44	1.60	78493.61
10	5.49	5.03	43.50	1.14	17.43	9.53	1.60	80128.89
11	13.53	8.46	56.66	2.45	16.18	10.11	1.60	78056.18
12	6.79	13.18	62.20	1.83	15.99	10.80	1.58	72878.72
13	9.32	4.06	56.28	1.98	16.40	9.75	1.56	80195.45
14	6.89	3.37	55.97	1.74	15.81	10.21	1.56	77517.19
15	9.83	6.61	52.21	2.04	15.69	10.10	1.57	79385.00
16	8.75	2.80	52.18	1.96	15.79	9.89	1.60	78125.01
17	7.58	1.74	57.30	1.41	16.08	10.07	1.62	79714.43
18	5.06	1.76	59.14	1.14	17.57	9.53	1.60	81605.38
19	11.73	3.79	55.42	1.76	17.47	9.28	1.55	82878.93
20	4.43	2.85	54.59	1.48	16.07	9.64	1.58	81299.17
21	9.25	2.74	53.29	2.17	15.16	9.80	1.60	80977.17
22	7.06	3.91	50.60	1.63	15.82	9.75	1.59	77103.57
23	4.68	3.28	52.73	1.52	16.27	9.67	1.56	78163.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.79	4.44	54.66	1.56	16.64	9.82	1.58	80857.16
最 大 值	13.53	13.18	62.20	2.45	18.25	10.80	1.63	86626.24
發生時間	11	12	12	11	1	12		4
最 小 值	0.84	1.32	43.50	0.94	15.16	9.28	1.54	72878.72
發生時間	7	3	10	7	21	19		12
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.33 %	-0.21 %	0.13 %		0.36		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								