

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年02月12日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.24	12.67	41.74	1.84	14.44	12.14	1.31	75921.58
1	9.62	13.86	45.69	2.06	14.39	12.31	1.34	74552.74
2	11.09	13.40	58.20	2.42	13.95	12.26	1.33	76686.71
3	12.27	13.56	43.74	1.50	14.36	11.82	1.32	80276.46
4	8.35	12.87	55.77	1.34	14.09	12.23	1.32	77121.89
5	6.51	13.07	54.71	3.26	13.11	11.94	1.29	82946.53
6	10.88	13.10	51.85	2.16	14.94	11.83	1.29	79753.38
7	11.10	12.76	52.93	2.22	14.98	11.54	1.29	81924.98
8	8.82	13.60	67.62	1.77	14.76	12.20	1.29	75926.82
9	10.03	12.67	43.43	1.71	16.14	11.16	1.32	84292.75
10	12.30	12.48	44.22	2.67	14.97	11.21	1.32	84773.29
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.32	保養
15	9.32	12.01	51.79	1.87	13.46	11.33	1.32	83209.02
16	10.05	11.91	56.76	1.65	14.92	11.83	1.30	78825.41
17	9.64	11.61	58.09	1.73	15.02	11.34	1.29	83570.97
18	9.52	12.39	55.45	1.71	15.22	11.68	1.27	80453.65
19	10.73	11.60	53.80	1.86	15.68	11.26	1.27	83687.31
20	13.28	11.66	57.76	3.05	13.87	11.65	1.28	81728.12
21	11.45	12.68	56.10	2.00	14.71	12.17	1.29	76562.17
22	10.29	11.60	55.38	1.69	16.79	11.21	1.29	82946.03
23	12.62	12.15	51.99	2.78	15.28	11.27	1.29	81980.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平均值	10.41	12.58	52.85	2.06	14.75	11.72	1.30	80357.02
最大值	13.28	13.86	67.62	3.26	16.79	12.31	1.34	84773.29
發生時間	20	1	8	5	22	1		10
最小值	6.51	11.60	41.74	1.34	13.11	11.16	1.26	74552.74
發生時間	5	19	0	4	5	9		1
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.04	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-1.94 %	0.64 %	0.22 %	-0.46 %		0.07	-0.06	0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年02月12日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.66	13.81	52.71	1.96	14.43	10.29	1.02	76433.72
1	16.11	12.15	52.01	2.35	15.56	10.36	1.04	73468.35
2	8.60	11.07	37.73	1.62	14.91	9.85	1.02	76220.54
3	8.46	11.06	52.70	1.37	15.52	10.12	1.02	76462.71
4	9.36	11.07	42.85	1.72	15.20	9.67	1.02	76329.49
5	5.58	11.56	50.68	1.08	15.06	10.53	1.02	75004.08
6	1.97	13.40	61.54	2.03	13.28	12.09	1.04	75647.89
7	3.07	11.67	46.03	1.45	14.31	10.69	1.03	73681.08
8	8.18	12.33	53.67	1.50	14.72	10.98	1.02	73591.19
9	7.82	11.37	42.82	1.11	15.54	10.09	1.05	74521.71
10	8.16	11.83	46.59	1.85	14.60	10.33	1.06	77558.87
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.04	保養
15	8.66	11.62	41.85	1.50	14.96	10.40	1.05	74217.82
16	8.21	11.30	55.07	1.12	14.81	10.36	1.05	79687.39
17	11.62	12.22	55.47	1.70	13.85	11.26	1.04	74805.10
18	10.63	11.99	55.00	1.48	14.42	11.10	1.03	77681.80
19	14.42	11.87	51.57	1.61	14.02	11.05	1.05	79627.09
20	15.21	12.96	54.47	2.09	13.64	11.32	1.06	78368.45
21	11.89	12.95	55.96	3.26	15.81	10.98	1.06	80158.27
22	10.17	12.79	57.37	1.76	15.27	11.44	1.06	75690.38
23	10.84	11.88	49.01	1.34	15.79	10.61	1.06	78036.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平均值	9.43	12.05	50.76	1.70	14.79	10.68	1.04	76359.63
最大值	16.11	13.81	61.54	3.26	15.81	12.09	1.06	80158.27
發生時間	1	0	6	21	21	6		21
最小值	1.97	11.06	37.73	1.08	13.28	9.67	1.01	73468.35
發生時間	6	3	2	5	6	4		1
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.09 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.09	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.33 %	0.48 %	0.13 %		0.06	0.00	0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年02月12日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.01	12.65	61.57	1.44	15.81	9.11	1.41	71432.32
1	8.66	13.78	62.58	1.85	17.16	9.04	1.40	70450.80
2	10.52	11.36	45.16	2.55	15.79	8.39	1.40	72804.64
3	10.60	11.70	47.48	3.32	14.92	8.51	1.41	70964.13
4	8.76	11.26	46.68	1.73	16.84	8.46	1.41	72449.12
5	9.56	10.68	44.83	1.38	17.14	8.58	1.42	72521.69
6	8.52	10.94	48.98	1.64	16.79	8.66	1.42	73178.60
7	5.55	12.09	41.12	3.22	18.02	7.92	1.43	77093.09
8	9.05	10.39	49.47	1.12	16.76	8.83	1.43	70842.62
9	9.31	10.82	45.74	1.23	15.76	9.18	1.43	72342.42
10	12.86	11.08	56.68	1.21	14.62	10.01	1.43	69650.49
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.39	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.38	73346.25
16	9.52	10.50	45.26	1.68	16.69	8.62	1.38	75832.38
17	9.62	10.43	53.65	2.48	16.49	8.93	1.38	73647.67
18	9.53	11.38	58.36	1.51	16.77	9.17	1.40	73989.15
19	9.34	10.73	58.48	1.27	16.83	9.12	1.39	75265.96
20	9.16	11.15	54.48	2.32	14.95	9.36	1.38	71030.02
21	9.39	11.37	57.10	2.28	17.13	9.44	1.40	77169.76
22	9.99	11.72	58.07	2.51	14.33	9.96	1.40	73289.10
23	8.16	11.48	60.05	2.49	15.36	10.42	1.39	70440.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	21	20
平均值	9.32	11.34	52.41	1.96	16.22	9.04	1.40	72887.06
最大值	12.86	13.78	62.58	3.32	18.02	10.42	1.44	77169.76
發生時間	10	1	1	3	7	23		21
最小值	5.55	10.39	41.12	1.12	14.33	7.92	1.37	69650.49
發生時間	7	8	7	8	22	7		10
零點偏移(率)	1.32 %	-0.02 %	-0.07 %	0.00 %		-0.08	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.34 %	-0.59 %	-0.07 %		0.00	0.04	0.10 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	87.50 %	83.33 %
備註								