

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月02日

報表日期: 114年06月02日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	7.30	5.46	60.68	2.03	19.92	10.31	1.29	86310.35
1	14.54	7.59	44.14	2.84	17.03	10.95	1.29	82567.96
2	11.97	2.84	44.84	2.67	16.41	11.20	1.28	78838.22
3	5.96	14.58	50.88	2.28	16.13	11.31	1.27	77245.93
4	5.73	2.11	51.67	2.15	14.78	11.78	1.28	76453.27
5	1.93	6.40	65.46	1.26	17.60	11.13	1.25	80156.52
6	10.67	3.70	55.60	2.82	15.84	11.29	1.25	81921.57
7	6.25	2.05	53.03	1.71	16.67	11.53	1.25	77988.43
8	8.90	3.25	58.20	2.11	16.11	11.54	1.25	79911.02
9	8.39	1.78	54.88	2.17	15.74	11.73	1.27	77726.89
10	8.64	1.88	48.84	2.02	16.31	11.77	1.25	77432.84
11	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.26	77525.98
12	3.05	2.56	56.30	2.92	14.06	11.78	1.25	78306.70
13	2.04	2.79	57.25	3.08	13.93	11.76	1.25	79165.36
14	1.11	6.92	59.25	2.77	14.21	11.62	1.25	76114.31
15	0.29	4.09	62.79	2.53	14.04	12.03	1.24	73611.69
16	3.85	4.17	45.58	2.74	14.55	11.36	1.25	81251.22
17	8.20	2.48	41.09	3.05	14.56	11.42	1.25	81860.40
18	4.42	1.82	41.24	2.24	16.29	11.37	1.25	82358.99
19	3.49	1.30	47.46	1.86	16.92	10.96	1.26	85345.46
20	4.02	1.25	46.86	2.06	16.49	11.25	1.25	83090.88
21	8.42	1.94	39.34	3.39	13.43	11.87	1.25	80589.28
22	7.87	1.49	46.46	2.76	14.65	12.01	1.25	78289.94
23	8.08	1.09	49.16	2.54	15.31	11.55	1.25	81612.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平 均 值	6.31	3.63	51.35	2.43	15.69	11.46	1.26	79819.81
最 大 值	14.54	14.58	65.46	3.39	19.92	12.03	1.29	86310.35
發生時間	1	3	5	21	0	15		0
最 小 值	0.29	1.09	39.34	1.26	13.43	10.31	1.23	73611.69
發生時間	15	23	21	5	21	0		15
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.08 %	-0.03 %	-0.01 %		0.05		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.30 %	0.00 %		-0.08		0.20 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月02日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月02日

報表日期: 114年06月02日

[illegible]