P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年04月07日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.27	2.95	63.08	0.78	18.97	10.53	1.34	78157.64
1	2.36	3.74	52.35	1.20	17.69	10.82	1.34	76487.98
2	2.27	4.03	44.40	0.82	18.21	10.96	1.34	75931.65
3	6.64	9.81	48.38	0.97	17.33	9.92	1.34	86133.87
4	8.75	6.16	47.89	2.01	15.40	10.53	1.34	80867.67
5	6.26	5.26	45.47	1.54	16.94	10.31	1.34	71898.96
6	6.18	8.12	50.69	0.89	18.35	10.05	1.34	81453.26
7	6.48	10.44	51.15	0.84	18.08	10.34	1.37	79522.67
8	3.22	2.30	70.56	0.36	19.18	10.33	1.33	81593.04
9	2.37	3.00	65.54	0.46	19.02	10.48	1.32	82646.80
10	2.92	2.78	65.45	0.62	18.23	10.59	1.35	82760.82
11	3.75	2.78	53.21	0.93	17.35	11.08	1.36	82852.09
12	1.54	2.67	49.98	0.79	17.26	10.95	1.37	83305.65
13	1.25	3.38	56.52	0.36	17.85	11.01	1.36	81453.82
14	2.12	3.02	54.84	0.57	17.72	10.65	1.35	83183.00
15	6.42	2.96	53.27	1.13	16.37	11.12	1.34	82562.94
16	8.58	2.63	46.60	0.90	17.81	10.58	1.34	85804.12
17	3.43	2.71	50.42	0.63	17.48	10.93	1.36	76877.23
18	2.48	2.84	49.16	0.70	18.87	10.12	1.36	83530.51
19	6.82	2.90	49.61	0.50	19.10	10.12	1.35	84166.20
20	2.70	3.31	48.56	0.45	18.81	10.03	1.34	82725.52
21	5.86	4.95	45.67	1.29	17.88	10.21	1.34	84816.57
22	8.76	2.95	49.49	1.72	16.14	11.03	1.34	82292.24
23	7.71	2.29	52.83	1.29	16.92	10.86	1.34	81751.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.71	4.08	52.71	0.91	17.79	10.56	1.35	81365.65
最 大 值	8.76	10.44	70.56	2.01	19.18	11.12	1.41	86133.87
發生時間	22	7	8	4	8	15		3
最 小 值	1.25	2.29	44.40	0.36	15.40	9.92	1.29	71898.96
發生時間	13	23	2	8	4	3		5
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.07 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.01		0.30 %
全幅偏移(率)	0.56 %	0.02 %	-0.51 %	0.07 %		0.18		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年04月07日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.07	2.52	57.23	2.09	17.32	10.43	1.15	85066.65
1	9.18	3.31	47.11	2.58	16.76	10.49	1.16	83416.01
2	8.90	2.62	49.51	3.08	14.89	10.67	1.16	81582.15
3	9.32	2.62	45.36	2.74	14.86	10.57	1.15	82914.39
4	8.77	4.67	44.94	2.39	15.51	10.51	1.16	83640.36
5	8.55	2.87	53.84	1.43	17.55	10.32	1.16	85370.47
6	8.97	4.63	45.59	2.18	17.65	10.32	1.18	84036.13
7	7.41	6.05	52.93	1.64	17.72	9.88	1.17	89391.26
8	11.04	2.27	68.82	2.58	16.50	10.54	1.14	87561.01
9	11.10	2.59	59.75	2.28	16.54	11.23	1.15	84498.63
10	8.25	3.24	59.19	2.43	14.69	11.92	1.14	79580.51
11	7.67	4.99	67.04	2.47	15.45	11.69	1.11	81541.88
12	7.99	7.04	62.49	2.44	15.25	11.73	1.10	81675.37
13	8.34	5.11	60.26	2.21	16.08	11.48	1.11	82588.81
14	9.66	2.09	55.47	2.86	15.22	10.87	1.13	85198.97
15	9.06	2.03	59.75	2.17	16.66	10.61	1.13	85697.74
16	9.18	2.11	59.68	2.16	16.38	10.44	1.13	87073.00
17	8.51	2.32	54.59	2.11	16.86	9.91	1.13	84031.77
18	9.08	5.63	53.28	1.69	17.85	9.32	1.15	82493.19
19	8.81	1.95	52.30	1.57	18.26	9.22	1.15	86085.20
20	9.26	4.97	54.79	2.09	16.40	9.72	1.16	83856.00
21	9.21	2.43	56.82	2.65	15.45	9.84	1.16	82949.87
22	9.39	1.65	59.47	2.60	15.01	10.71	1.18	83700.57
23	8.75	2.85	52.66	1.75	17.21	10.39	1.18	83220.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.98	3.44	55.54	2.26	16.34	10.53	1.15	84048.75
最 大 值	11.10	7.04	68.82	3.08	18.26	11.92	1.18	89391.26
發生時間	9	12	8	2	19	10		7
最 小 值	7.41	1.65	44.94	1.43	14.69	9.22	1.10	79580.51
發生時間	7	22	4	5	10	19		10
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.12 %	-0.06 %	-0.00 %		0.03		0.10 %
全幅偏移(率)	0.99 %	0.13 %	0.14 %	0.10 %		-0.01		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年04月07日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.85	8.36	42.92	1.51	19.06	9.72	1.57	76999.81
1	2.80	7.40	45.49	0.85	20.29	9.30	1.58	84996.66
2	6.22	7.00	50.99	1.36	16.72	9.49	1.57	82960.28
3	4.80	2.72	56.77	1.34	15.57	9.93	1.58	81087.46
4	5.10	5.46	48.49	1.35	15.33	10.03	1.58	79382.74
5	3.91	7.68	44.07	0.82	16.67	9.74	1.57	81089.83
6	2.66	3.40	57.95	1.31	14.62	10.76	1.58	76855.79
7	6.77	3.07	56.45	1.30	18.86	8.98	1.60	84456.70
8	4.32	0.98	68.90	0.80	18.10	9.60	1.60	84636.77
9	1.42	2.03	63.62	0.64	18.43	9.33	1.58	87858.35
10	2.42	5.08	51.34	0.67	16.67	9.65	1.60	84546.53
11	3.30	6.92	51.21	1.94	16.72	9.70	1.60	83489.97
12	8.94	2.47	59.37	2.79	15.39	10.17	1.57	81562.59
13	7.07	3.11	61.33	2.71	15.10	10.20	1.56	81121.10
14	2.86	1.93	53.69	1.77	16.57	9.65	1.56	78126.58
15	3.78	2.81	58.20	1.76	17.51	9.44	1.56	80342.58
16	4.44	1.59	64.45	2.11	16.23	9.99	1.57	86187.65
17	2.47	2.49	55.26	1.73	18.29	9.07	1.58	81458.76
18	3.71	10.02	38.88	1.94	19.89	8.25	1.59	85593.99
19	2.43	3.40	38.04	2.11	18.14	8.47	1.59	83674.45
20	4.23	4.38	48.61	2.07	17.40	8.99	1.57	85055.81
21	4.06	3.23	57.59	1.94	17.02	9.53	1.57	81727.14
22	5.37	2.39	59.49	2.13	16.45	9.84	1.57	83189.87
23	4.60	1.81	63.36	1.98	18.29	9.75	1.58	82117.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.15	4.16	54.02	1.62	17.22	9.57	1.58	82438.29
最 大 值	8.94	10.02	68.90	2.79	20.29	10.76	1.60	87858.35
發生時間	12	18	8	12	1	6		9
最 小 值	1.42	0.98	38.04	0.64	14.62	8.25	1.55	76855.79
發生時間	9	8	19	9	6	18		6
零點偏移(率)	-0.01 %	0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.01 %	0.02 %	-0.32 %	0.02 %		0.47		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								