

報表日期: 113年06月26日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.43	2.68	50.38	2.93	16.06	11.74	0.93	76122.37
1	2.76	3.78	49.20	2.91	16.85	11.24	0.93	79897.27
2	5.80	3.19	49.15	2.65	16.42	11.33	0.94	79906.75
3	4.95	9.10	56.78	2.10	16.99	11.45	0.94	77678.43
4	6.24	9.20	58.74	1.36	18.99	10.56	0.94	82666.95
5	2.87	11.11	61.39	2.88	17.32	11.25	0.94	79407.78
6	1.85	4.33	53.77	2.11	17.44	11.10	0.94	80321.95
7	2.22	2.58	50.38	2.36	16.39	11.30	0.94	79743.42
8	0.31	2.88	47.51	2.19	16.81	11.11	0.94	80438.21
9	1.20	2.61	53.73	1.33	17.85	11.10	0.94	79455.74
10	3.89	2.44	49.51	2.32	15.93	11.21	0.93	80273.06
11	2.08	1.76	50.06	1.81	17.06	11.10	0.94	80048.05
12	2.24	1.73	49.36	1.57	17.02	11.12	0.94	79844.55
13	2.46	1.62	55.59	1.59	17.71	10.88	0.94	80645.77
14	4.52	2.40	37.76	1.90	16.52	11.10	0.94	80172.70
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	0.01	1.38	67.41	0.49	18.75	10.07	0.92	74711.98
20	0.07	2.84	58.43	0.44	18.96	9.42	0.92	82035.21
21	1.50	4.48	43.47	1.29	17.15	9.92	0.93	85783.07
22	0.24	2.80	48.40	1.66	16.26	10.39	0.94	80933.19
23	1.04	1.80	44.45	1.86	15.92	10.50	0.93	78791.29
監測時數	20	20	20	20	20	20	20	20
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	2.38	3.74	51.77	1.89	17.12	10.89	0.94	79943.89
最 大 值	6.24	11.11	67.41	2.93	18.99	11.74	0.94	85783.07
發生時間	4	5	19	0	4	0		21
最 小 值	0.01	1.38	37.76	0.44	15.92	9.42	0.92	74711.98
發生時間	19	19	14	20	23	20		19
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.03 %		-0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	0.26 %	0.30 %	0.09 %	0.31 %		-0.13		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月26日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.96	4.06	57.48	1.57	16.02	10.86	0.92	80905.33
1	3.66	2.83	57.27	1.40	17.45	10.53	0.92	82292.46
2	7.36	5.73	58.25	2.02	15.50	10.97	0.92	80561.94
3	4.00	2.80	62.96	1.69	15.76	11.27	0.92	77139.06
4	5.54	3.42	62.18	1.54	19.29	10.57	0.93	79396.69
5	4.41	4.67	34.85	0.93	20.54	9.62	0.93	85635.54
6	6.24	8.48	45.33	1.71	19.73	9.48	0.93	87248.06
7	2.57	3.28	55.52	1.47	16.94	10.70	0.97	85184.68
8	0.16	2.14	69.00	1.02	17.34	11.22	0.98	74976.69
9	1.18	2.62	63.10	1.30	17.28	11.40	0.98	73885.39
10	1.16	3.56	50.46	1.05	18.41	10.32	0.97	81567.10
11	1.49	4.27	42.14	1.10	18.62	9.92	0.97	85685.22
12	1.21	4.44	42.32	1.26	15.78	10.85	0.99	80207.40
13	6.39	2.63	58.67	2.01	16.33	10.91	1.00	79198.82
14	5.59	2.98	53.95	1.55	16.94	10.74	1.00	78046.14
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	0.33	0.97	42.25	1.19	18.92	8.86	0.97	83531.93
23	2.70	0.82	40.34	1.15	17.62	9.12	0.99	83601.39
監測時數	17	17	17	17	17	17	17	17
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	17	17
平 均 值	3.47	3.51	52.71	1.41	17.56	10.43	0.96	81121.40
最 大 值	7.36	8.48	69.00	2.02	20.54	11.40	1.00	87248.06
發生時間	2	6	8	2	5	9		6
最 小 值	0.16	0.82	34.85	0.93	15.50	8.86	0.92	73885.39
發生時間	8	23	5	5	2	22		9
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	0.00 %	-0.02 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.02 %	-0.63 %	0.08 %		0.43		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								