

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月21日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.44	4.03	49.32	2.70	15.91	11.40	1.00	80556.51
1	8.13	3.43	50.93	2.32	15.99	11.63	1.00	80012.29
2	9.99	5.81	50.58	4.48	15.26	11.62	0.98	79395.37
3	8.86	3.12	51.52	4.84	15.29	11.55	0.99	79312.25
4	9.63	3.21	56.27	3.02	18.62	11.11	1.00	82742.55
5	12.01	10.00	39.61	2.52	18.37	10.89	0.97	83250.80
6	8.93	7.83	35.51	2.00	17.51	10.97	0.99	82194.18
7	5.90	7.00	50.62	2.36	17.45	11.91	1.00	72912.71
8	7.98	2.06	28.97	3.29	18.65	10.82	0.98	82512.61
9	8.64	2.32	39.93	1.57	18.27	11.33	0.97	80508.01
10	9.08	2.06	54.22	0.82	19.93	10.84	1.00	85483.63
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	遺失
13	遺失	遺失	遺失	遺失	替代	遺失	0.97	遺失
14	13.22	6.87	50.19	3.13	17.13	11.45	0.97	81978.17
15	10.71	3.64	52.43	1.51	17.87	11.21	0.98	80116.32
16	10.10	3.20	54.37	1.31	17.76	10.97	0.97	84341.64
17	9.92	5.04	53.76	1.27	19.39	10.44	0.97	87664.30
18	9.93	2.94	53.73	1.45	17.91	11.06	0.97	83250.76
19	10.11	4.73	53.55	1.41	18.49	10.59	0.96	88155.87
20	11.58	6.24	45.47	3.11	17.44	10.99	0.96	85640.63
21	10.85	6.21	38.52	2.87	16.09	11.57	0.94	83940.15
22	11.81	6.15	57.22	2.64	16.72	11.65	0.94	82403.08
23	6.85	4.37	52.58	2.74	17.24	11.47	0.97	83243.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	22	21
平 均 值	9.70	4.77	48.54	2.45	17.49	11.21	0.98	82362.63
最 大 值	13.22	10.00	57.22	4.84	19.93	11.91	1.02	88155.87
發生時間	14	5	22	3	10	7		19
最 小 值	5.90	2.06	28.97	0.82	15.26	10.44	0.94	72912.71
發生時間	7	8	8	10	2	17		7
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.04 %	-0.07 %	-0.00 %		-0.09		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.06 %	0.52 %	-0.26 %		0.10		0.10 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	91.67 %	87.50 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年06月21日

報表日期: 113年06月21日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.75	2.16	46.82	0.93	17.39	10.28	0.91	79934.74
1	1.24	2.86	57.35	0.38	18.54	10.44	0.92	78241.90
2	2.51	8.64	48.81	0.66	19.21	9.99	0.93	82798.18
3	1.33	1.34	45.44	0.39	17.79	10.04	0.94	80105.76
4	1.65	1.15	50.55	0.75	15.93	10.42	0.95	77718.12
5	2.38	10.42	49.96	0.80	15.53	10.58	0.96	75178.31
6	2.32	14.17	50.87	0.62	16.57	10.50	0.93	71760.54
7	0.00	11.72	64.31	0.47	16.06	11.81	0.93	66081.56
8	0.07	4.32	37.73	0.18	18.89	9.48	0.95	80887.59
9	1.90	1.61	52.94	0.35	17.93	10.79	0.96	77994.39
10	1.32	1.56	56.10	0.32	18.51	10.51	0.99	80789.14
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	0.99	保養
14	11.06	3.69	52.99	1.98	16.91	10.89	0.99	79094.76
15	9.11	2.98	47.59	1.80	16.04	11.15	0.94	78033.57
16	11.66	3.94	48.87	1.57	16.00	10.51	0.95	79866.82
17	10.64	3.11	49.98	1.57	16.61	10.66	0.98	80840.43
18	7.44	2.88	50.98	1.58	16.70	10.33	0.99	81374.12
19	8.61	3.99	54.70	1.30	17.82	10.21	0.98	81785.19
20	7.32	5.51	43.85	2.77	15.25	10.92	0.97	80838.78
21	4.76	3.62	47.90	2.22	14.95	10.99	0.97	78330.48
22	6.53	2.77	51.89	2.07	15.06	11.05	0.97	75790.76
23	8.16	2.46	57.41	1.51	16.30	11.15	0.94	74340.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	22	21
平 均 值	5.08	4.52	50.81	1.15	16.86	10.60	0.95	78180.29
最 大 值	11.66	14.17	64.31	2.77	19.21	11.81	0.99	82798.18
發生時間	16	6	7	20	2	7		2
最 小 值	0.00	1.15	37.73	0.18	14.95	9.48	0.90	66081.56
發生時間	7	4	8	8	21	8		7
零點偏移(率)	0.74 %	-0.11 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.11 %	0.02 %	0.03 %		-0.02		0.30 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	91.67 %	87.50 %
備註								