

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月25日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.57	1.40	43.01	0.39	18.82	10.96	1.46	79873.80
1	9.10	2.15	47.02	0.50	18.82	11.19	1.46	77825.99
2	9.49	0.84	45.52	0.34	20.08	11.11	1.44	77315.98
3	6.09	1.02	55.71	0.33	19.72	11.60	1.45	73947.28
4	7.11	2.21	50.98	0.61	18.80	12.15	1.46	71212.03
5	9.93	7.45	50.71	0.57	18.93	11.56	1.49	87073.91
6	4.50	4.75	63.74	0.62	17.56	12.71	1.52	66909.32
7	3.79	4.78	59.24	0.58	17.60	12.69	1.51	67412.12
8	0.86	8.11	65.83	0.76	16.99	13.35	1.62	62424.32
9	5.39	8.02	56.50	1.42	16.22	13.77	2.02	59534.55
10	6.53	4.90	65.33	0.61	17.35	12.75	1.73	67185.69
11	4.98	5.72	46.27	1.05	16.19	13.08	1.62	64928.87
12	11.67	2.57	50.36	1.04	16.42	12.23	1.51	72132.72
13	9.92	8.13	44.57	1.49	15.95	12.03	1.51	73977.31
14	11.47	2.64	42.07	0.65	19.10	10.69	1.51	81612.13
15	10.45	3.68	41.70	0.81	18.47	10.95	1.51	80426.10
16	9.51	3.75	44.80	0.81	17.96	11.62	1.50	75595.50
17	8.63	3.45	51.15	0.46	19.20	11.46	1.47	76472.96
18	9.43	2.67	48.64	0.30	19.75	10.86	1.49	80415.46
19	11.14	5.19	42.82	0.65	18.80	11.04	1.51	78626.94
20	11.05	3.69	37.45	0.73	18.13	11.36	1.51	77023.79
21	12.65	2.83	40.65	0.67	19.13	11.01	1.51	79333.22
22	10.29	3.79	40.80	0.60	18.43	11.21	1.51	78328.60
23	12.04	2.79	43.18	0.89	17.53	11.31	1.50	77187.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.61	4.02	49.09	0.70	18.16	11.78	1.53	74448.99
最大值	12.65	8.13	65.83	1.49	20.08	13.77	2.61	87073.91
發生時間	21	13	8	13	2	9		5
最小值	0.86	0.84	37.45	0.30	15.95	10.69	1.43	59534.55
發生時間	8	2	20	18	13	14		9
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.07 %	0.12 %	-0.30 %	0.05 %		0.53	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月25日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.46	2.47	50.49	1.38	18.40	10.13	1.41	68561.49
1	6.52	1.25	60.70	1.66	16.85	11.54	1.41	60714.61
2	7.90	5.00	50.58	1.80	18.40	10.67	1.39	65274.49
3	10.84	9.67	45.80	4.86	16.96	10.23	1.38	68816.12
4	13.76	3.71	43.58	3.06	19.98	9.93	1.37	68637.71
5	9.11	1.30	45.28	1.26	19.40	10.41	1.35	66279.04
6	1.71	4.26	53.50	1.17	18.40	11.93	1.35	63300.36
7	6.90	0.93	43.76	0.71	19.86	10.29	1.35	67066.55
8	6.20	1.35	55.91	1.07	18.88	11.11	1.39	62629.73
9	7.58	2.11	41.89	1.07	19.33	10.32	1.37	66426.24
10	9.65	1.35	53.32	1.34	17.68	10.54	1.37	65796.41
11	5.33	1.72	49.95	1.30	18.36	10.68	1.38	61346.20
12	7.80	1.00	63.01	1.16	19.04	10.59	1.39	63609.56
13	4.95	3.37	49.39	0.82	20.40	9.97	1.39	68335.22
14	10.24	3.48	47.37	0.83	20.43	9.10	1.38	73353.28
15	10.22	4.69	53.48	1.61	17.52	10.08	1.38	68998.30
16	10.50	1.93	50.23	2.00	17.16	10.38	1.39	67454.00
17	9.78	5.25	55.19	1.72	17.41	10.45	1.38	67010.32
18	9.94	2.51	47.62	1.64	17.50	10.41	1.37	66600.24
19	11.11	5.12	55.56	1.91	17.36	10.41	1.36	66649.63
20	11.52	1.91	46.51	1.94	17.04	10.32	1.34	67588.35
21	10.66	0.93	56.82	1.46	18.31	10.32	1.36	67654.12
22	11.94	1.11	52.99	1.84	17.31	10.45	1.36	67720.44
23	11.96	4.19	50.29	2.04	16.58	10.38	1.36	66585.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.02	2.94	50.97	1.65	18.27	10.44	1.37	66516.99
最大值	13.76	9.67	63.01	4.86	20.43	11.93	1.42	73353.28
發生時間	4	3	12	3	14	6		14
最小值	1.71	0.93	41.89	0.71	16.58	9.10	1.33	60714.61
發生時間	6	7	9	7	23	14		1
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.15 %	-0.12 %	0.11 %		0.42	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月25日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.32	1.99	42.27	1.11	15.94	10.54	1.36	83247.04
1	8.37	1.25	50.52	1.21	16.39	10.74	1.36	84440.41
2	7.70	3.48	45.94	1.01	17.64	10.39	1.34	91247.29
3	8.71	4.92	49.01	1.48	17.28	10.48	1.31	90858.14
4	9.58	0.81	47.06	1.57	16.28	10.69	1.30	87582.37
5	5.92	1.66	52.41	1.21	15.70	11.51	1.30	80630.98
6	2.60	3.98	62.92	1.10	15.69	12.09	1.30	78048.49
7	3.10	9.28	61.75	1.54	14.68	12.28	1.30	76142.50
8	0.99	10.24	63.00	1.12	15.85	12.30	1.41	76686.01
9	2.57	2.17	41.32	0.94	16.23	11.23	1.38	83955.76
10	8.10	2.48	50.32	1.41	14.81	11.64	1.33	79760.84
11	4.42	1.77	50.60	1.14	16.66	10.89	1.34	84373.63
12	4.50	2.03	48.43	1.22	16.07	11.00	1.38	83420.84
13	2.48	1.37	62.99	1.13	16.43	11.73	1.38	79569.50
14	2.61	2.42	50.38	1.02	17.32	10.80	1.38	87324.88
15	11.80	9.63	37.74	2.38	15.37	10.20	1.38	90899.99
16	11.86	1.31	44.02	2.13	15.72	10.63	1.37	86848.98
17	7.11	2.65	47.00	1.42	15.33	10.79	1.31	84497.60
18	8.84	1.82	43.15	1.30	16.42	10.55	1.30	86958.80
19	10.47	3.05	49.92	1.92	15.03	11.01	1.30	86404.59
20	10.01	6.40	44.44	1.79	15.27	10.56	1.30	84702.71
21	13.98	7.48	43.32	2.07	14.62	10.61	1.30	83716.60
22	12.43	4.81	46.33	2.97	14.93	10.69	1.30	83573.83
23	13.11	6.73	40.44	2.84	14.36	10.96	1.31	82257.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.48	3.91	48.97	1.54	15.83	11.01	1.34	84047.87
最大值	13.98	10.24	63.00	2.97	17.64	12.30	1.53	91247.29
發生時間	21	8	8	22	2	8		2
最小值	0.99	0.81	37.74	0.94	14.36	10.20	1.28	76142.50
發生時間	8	4	15	9	23	15		7
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.86 %	-0.15 %	-0.27 %	0.12 %		0.69	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								