

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月23日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	0.73	7.65	68.92	4.10	13.56	12.75	1.84	71024.07
10	0.85	10.73	62.30	3.86	13.10	12.72	2.45	68157.89
11	0.26	15.60	62.61	3.26	13.65	12.43	無效	69380.33
12	0.23	4.74	60.23	2.69	13.64	12.50	1.52	68801.16
13	0.30	4.31	61.98	2.65	13.82	12.45	1.41	69017.02
14	0.14	4.64	57.80	2.96	12.75	12.54	1.59	69294.58
15	2.11	12.27	57.85	4.00	12.45	12.44	1.77	67610.91
16	1.16	4.33	55.78	3.35	13.57	12.15	1.45	68524.41
17	1.74	4.46	66.21	3.87	13.24	12.14	1.68	69177.39
18	6.31	3.39	63.30	4.08	13.90	12.13	1.38	70244.89
19	5.71	3.46	61.15	4.00	13.99	12.08	1.32	70416.30
20	4.74	4.11	63.67	3.55	14.25	11.98	1.42	71211.87
21	10.56	9.49	61.52	4.43	13.29	12.16	1.45	70040.35
22	8.46	5.23	60.22	3.71	13.98	11.98	1.37	70638.97
23	5.47	3.40	58.24	3.64	14.86	11.96	1.41	69427.85
監測時數	15	15	15	15	15	15	15	15
超限次數	0	5	0	0	0	0	0	0
有效時數	15	15	15	15	15	15	15	15
平 均 值	3.25	6.52	61.45	3.61	13.60	12.29	1.58	69531.20
最 大 值	10.56	15.60	68.92	4.43	14.86	12.75	2.45	71211.87
發生時間	21	11	9	21	23	9	10	20
最 小 值	0.14	3.39	55.78	2.65	12.45	11.96	1.32	67610.91
發生時間	0	18	1	13	1	4		15
零點偏移(率)	-0.52 %	-0.02 %	-0.37 %	-0.02 %		0.00		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.10 %	0.08 %	-0.64 %		0.08		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月23日

報表日期: 114年05月23日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.15	2.93	54.66	1.53	17.82	10.15	1.02	86474.51
1	4.28	2.82	51.21	1.37	18.88	9.99	1.02	84443.32
2	2.02	3.56	42.61	2.05	18.42	10.15	1.02	85263.99
3	0.91	2.05	48.36	3.05	17.43	10.42	1.03	86754.35
4	2.45	7.05	42.97	2.96	17.41	10.27	1.03	88232.56
5	2.82	1.76	41.78	3.34	17.65	10.10	1.03	89481.47
6	0.11	1.41	46.06	2.47	18.83	9.55	1.04	97070.82
7	0.84	4.28	44.87	2.53	18.27	9.61	1.03	92205.82
8	3.38	1.22	59.45	2.71	16.50	10.49	1.04	85551.20
9	0.47	4.34	56.44	3.14	15.74	10.89	1.03	81810.98
10	0.12	11.23	61.65	2.64	16.39	10.67	1.04	83915.09
11	0.11	0.72	67.74	2.49	17.21	10.44	無效	85381.39
12	0.12	6.17	62.73	2.87	15.42	10.85	0.99	84100.71
13	0.06	1.12	66.25	3.03	14.90	10.89	1.02	82215.30
14	0.06	4.71	62.11	2.90	16.08	10.63	0.99	79415.02
15	0.19	8.61	53.67	2.92	15.82	10.47	0.99	78336.49
16	0.27	6.24	51.28	3.00	15.63	10.15	0.99	79871.77
17	0.42	3.67	54.35	2.58	17.69	9.97	0.99	81899.23
18	0.66	2.42	49.86	2.14	17.50	9.99	0.99	81058.43
19	5.63	5.81	51.74	2.44	17.41	9.96	0.99	82927.05
20	9.03	3.00	52.03	2.35	17.17	10.05	0.99	83190.53
21	10.62	4.70	52.36	2.93	17.05	9.97	1.00	85216.47
22	5.06	3.12	52.70	2.34	17.50	10.13	1.00	83472.96
23	7.77	4.33	56.37	1.76	18.80	10.20	1.00	82583.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平 均 值	2.56	4.05	53.47	2.56	17.15	10.25	1.01	84619.69
最 大 值	10.62	11.23	67.74	3.34	18.88	10.89	1.14	97070.82
發生時間	21	10	11	5	1	9		6
最 小 值	0.06	0.72	41.78	1.37	14.90	9.55	0.99	78336.49
發生時間	13	11	5	1	13	6		15
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.04 %		-0.07		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.77 %	0.38 %	0.31 %		-0.15		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月23日

報表日期: 114年05月23日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.90	30.13	38.36	10.51	21.43	6.84	1.37	85226.16
1	5.02	2.09	37.88	0.76	19.23	7.03	1.37	80118.07
2	7.25	1.93	61.14	0.42	19.20	8.59	1.38	85266.98
3	5.53	2.84	47.31	4.33	19.21	8.68	1.39	82939.81
4	3.66	1.67	55.32	4.37	19.60	8.98	1.39	80699.30
5	5.52	2.09	49.23	4.35	19.14	8.65	1.40	83521.09
6	4.51	13.36	42.74	5.43	18.38	8.10	1.40	86339.47
7	9.83	10.67	52.98	3.86	18.30	9.23	1.45	87897.89
8	1.83	1.84	59.70	2.42	17.03	9.50	1.43	79480.66
9	4.43	6.13	51.94	3.37	19.04	8.74	1.44	81871.15
10	3.35	4.88	55.27	2.84	18.57	8.65	1.41	80961.06
11	4.10	3.89	61.33	2.84	17.06	9.04	無效	78765.68
12	0.98	5.80	58.09	2.74	19.04	8.58	1.39	81417.67
13	3.86	4.83	58.88	2.93	17.58	9.02	1.40	79807.08
14	6.23	3.12	60.70	3.27	17.29	9.26	1.40	78154.21
15	3.70	4.01	54.29	2.82	17.94	8.84	1.37	79074.39
16	2.88	3.49	55.77	2.74	18.08	8.87	1.38	80938.24
17	2.40	3.64	59.94	2.69	18.05	9.17	1.40	83553.91
18	2.30	3.46	60.73	2.77	18.11	9.38	1.42	79767.15
19	1.46	7.80	55.85	2.76	18.56	8.90	1.44	82556.16
20	2.87	6.51	54.46	2.75	18.00	8.80	1.42	82289.58
21	10.16	3.41	54.26	3.32	17.98	8.98	1.40	83174.96
22	5.51	3.76	58.89	2.97	18.53	9.19	1.41	82432.47
23	1.49	3.77	65.48	2.82	18.57	9.57	1.42	79693.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平 均 值	4.20	5.63	54.61	3.34	18.50	8.77	1.40	81914.44
最 大 值	10.16	30.13	65.48	10.51	21.43	9.57	1.48	87897.89
發生時間	21	0	23	0	0	23		7
最 小 值	0.98	1.67	37.88	0.42	17.03	6.84	1.36	78154.21
發生時間	12	4	1	2	8	0		14
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.16 %	-0.00 %		-0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.35 %	-0.30 %	-0.28 %	-0.09 %		0.25		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %
備註								