

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年02月29日

報表日期: 113年02月29日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月29日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.20	10.25	52.92	3.58	14.84	11.47	1.09	79101.15
1	8.78	3.79	59.82	2.17	16.98	11.13	1.09	79779.60
2	9.29	4.22	46.90	1.85	17.24	10.81	1.10	82755.84
3	10.21	4.19	41.73	3.18	15.78	11.10	1.10	80965.16
4	8.84	3.61	47.27	3.31	14.70	11.45	1.09	79081.77
5	9.17	5.77	47.41	3.09	15.19	11.23	1.09	80855.04
6	14.51	3.39	47.65	3.53	15.81	11.10	1.06	77590.89
7	8.57	5.22	52.41	2.80	15.42	11.12	1.06	80546.56
8	9.74	1.38	45.81	3.03	14.25	11.56	1.06	78336.27
9	10.66	1.47	47.05	2.67	14.36	11.65	1.09	77073.99
10	8.57	1.41	48.06	2.93	14.01	11.69	1.07	77403.58
11	8.54	3.32	48.55	3.15	12.74	11.95	1.09	75695.93
12	9.19	2.32	51.15	3.21	13.32	11.98	1.07	75390.60
13	10.86	2.38	46.52	3.45	12.79	11.89	1.08	76483.45
14	8.77	1.95	48.03	2.85	14.02	11.73	1.06	76798.69
15	9.74	3.17	64.85	2.69	13.88	11.88	1.08	75631.31
16	7.60	3.55	53.80	2.11	14.49	11.50	1.07	78813.36
17	6.05	4.20	58.91	1.71	15.28	11.41	1.07	78771.90
18	2.56	2.49	52.20	2.26	14.84	11.73	1.06	76541.94
19	5.72	2.96	59.76	2.06	15.63	11.33	1.06	79684.34
20	8.45	7.69	60.07	2.48	15.64	11.13	1.06	80869.19
21	9.62	7.70	52.41	2.02	16.47	10.88	1.06	81863.58
22	9.31	7.73	49.67	3.31	14.98	11.28	1.06	80464.22
23	8.34	7.90	64.56	1.32	17.37	11.22	1.06	78898.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.85	4.25	51.98	2.70	15.00	11.43	1.07	78724.88
最 大 值	14.51	10.25	64.85	3.58	17.37	11.98	1.12	82755.84
發生時間	6	0	15	0	23	12		2
最 小 值	2.56	1.38	41.73	1.32	12.74	10.81	1.04	75390.60
發生時間	18	8	3	23	11	2		12
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.06		0.00 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.14 %	-0.45 %	0.17 %		0.03		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月29日

[illegible]