

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月17日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.40	1.99	34.17	3.06	19.09	10.50	1.33	72043.91
1	10.05	1.78	49.79	3.06	19.74	10.42	1.33	72927.41
2	9.52	1.76	54.40	3.17	19.47	10.42	1.33	74305.52
3	9.47	2.09	47.48	3.46	18.05	10.99	1.33	71940.66
4	9.69	3.14	48.56	2.88	19.49	10.24	1.33	75798.55
5	10.18	3.07	51.53	3.35	18.60	10.86	1.33	72839.42
6	10.82	1.79	54.83	3.59	17.63	11.06	1.33	71626.52
7	9.80	1.77	56.53	3.25	18.20	10.78	1.36	73183.65
8	10.13	1.80	42.04	2.97	20.02	10.15	1.34	75494.00
9	10.36	1.89	51.67	3.15	18.51	10.93	1.34	71794.73
10	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.35	保養
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
17	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
18	7.43	6.12	48.31	3.57	17.26	10.44	1.29	69059.83
19	7.91	2.24	46.96	3.91	18.18	10.18	1.28	72898.06
20	6.32	5.21	49.01	4.46	16.18	11.17	1.29	66063.96
21	8.48	3.22	67.51	3.91	19.12	10.08	1.32	71874.69
22	9.05	1.62	58.97	3.45	20.00	9.94	1.33	74147.52
23	9.15	2.48	44.69	3.59	19.33	9.75	1.33	75500.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	16	16	16	16	16	16	17	16
平均值	9.23	2.62	50.40	3.43	18.68	10.49	1.32	72593.65
最大值	10.82	6.12	67.51	4.46	20.02	11.17	1.36	75798.55
發生時間	6	18	21	20	8	20		4
最小值	6.32	1.62	34.17	2.88	16.18	9.75	1.23	66063.96
發生時間	20	22	0	4	20	23		20
零點偏移(率)	-0.19 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.07 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.06 %	-0.06 %	0.04 %		-0.22	0.00	0.40 %
有效比率	66.67 %	66.67 %	66.67 %	66.67 %	66.67 %	66.67 %	70.83 %	66.67 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月17日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.95	1.80	48.96	1.41	18.82	9.97	1.38	86029.24
1	9.47	1.84	66.18	1.29	19.95	9.97	1.38	84699.56
2	8.11	1.86	51.92	1.35	19.53	9.76	1.38	86328.11
3	6.68	1.69	59.47	1.56	17.96	10.53	1.38	82310.34
4	4.31	1.71	54.79	1.17	18.59	10.13	1.38	83950.46
5	5.54	2.22	59.66	1.24	18.85	10.01	1.38	84453.19
6	9.62	3.06	45.87	1.40	19.92	9.71	1.41	84699.72
7	10.58	2.45	47.82	1.34	20.86	9.35	1.41	86549.30
8	9.83	1.88	58.71	1.31	19.46	10.26	1.43	76630.06
9	10.62	2.21	44.22	1.95	20.07	9.27	1.43	85909.29
10	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.43	保養
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
17	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
18	6.47	15.45	54.72	1.91	18.60	8.95	1.45	78565.09
19	8.40	1.48	55.81	2.04	17.66	9.68	1.46	80150.52
20	14.91	3.98	58.98	2.52	17.77	9.30	1.46	82571.16
21	8.29	3.38	66.30	2.54	16.63	10.90	1.43	75693.12
22	2.77	1.88	54.59	0.95	20.06	9.36	1.43	81875.82
23	0.91	1.63	55.10	1.06	19.11	10.21	1.44	75631.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	16	16	16	16	16	16	17	16
平均值	7.90	3.03	55.19	1.56	18.99	9.83	1.41	82252.90
最大值	14.91	15.45	66.30	2.54	20.86	10.90	1.47	86549.30
發生時間	20	18	21	21	7	21		7
最小值	0.91	1.48	44.22	0.95	16.63	8.95	1.37	75631.37
發生時間	23	19	9	22	21	18		23
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.07 %	-0.03 %	-0.01 %		0.00	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	2.72 %	-0.32 %	-0.01 %	-0.81 %		-0.18	0.00	0.00 %
有效比率	66.67 %	66.67 %	66.67 %	66.67 %	66.67 %	66.67 %	70.83 %	66.67 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月17日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.97	2.08	61.94	2.47	17.12	10.62	1.30	82505.99
1	10.13	2.72	57.22	2.61	17.29	10.62	1.30	81633.29
2	9.08	1.92	61.50	2.62	16.60	10.90	1.31	79871.20
3	9.12	2.32	53.86	2.68	16.55	10.68	1.31	83221.32
4	9.20	3.68	61.44	2.57	16.90	10.64	1.30	84450.65
5	9.05	2.68	52.83	2.31	17.40	10.33	1.30	84001.98
6	10.19	3.09	66.30	2.93	16.31	11.18	1.30	76825.17
7	6.59	3.15	56.16	2.33	18.87	10.62	1.31	89723.26
8	10.60	4.89	51.47	2.51	18.84	10.16	1.30	87916.20
9	16.08	3.18	60.08	3.68	18.27	10.30	1.30	87398.62
10	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.30	保養
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
17	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
18	5.90	18.33	65.59	3.90	14.82	10.38	1.28	74457.40
19	7.21	2.17	70.01	3.93	15.37	10.80	1.29	77440.96
20	4.21	2.10	65.71	3.57	15.50	10.64	1.28	77644.59
21	5.06	1.85	67.07	3.55	17.53	10.38	1.30	81839.46
22	7.67	4.81	58.79	3.53	17.08	9.89	1.29	81128.28
23	6.38	2.46	57.35	3.39	17.40	10.17	1.30	79172.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	16	16	16	16	16	16	17	16
平均值	8.53	3.84	60.46	3.04	16.99	10.52	1.30	81826.94
最大值	16.08	18.33	70.01	3.93	18.87	11.18	1.32	89723.26
發生時間	9	18	19	19	7	6		7
最小值	4.21	1.85	51.47	2.31	14.82	9.89	1.21	74457.40
發生時間	20	21	8	5	18	22		18
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.03 %	-0.05 %	-0.01 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.82 %	-0.01 %	-1.64 %	-2.12 %		0.10	0.00	0.00 %
有效比率	66.67 %	66.67 %	66.67 %	66.67 %	66.67 %	66.67 %	70.83 %	66.67 %
備註								