

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年05月27日

報表日期: 113年05月27日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.74	4.40	49.61	3.34	16.73	11.10	0.90	79465.29
1	2.07	4.53	47.15	1.61	18.21	11.06	0.90	76777.35
2	1.95	3.35	65.66	1.49	19.80	10.59	0.90	84107.84
3	1.65	7.91	39.43	0.92	19.05	11.23	0.90	82386.54
4	0.20	5.76	55.55	0.28	18.18	11.98	0.90	76886.71
5	0.91	3.98	49.19	0.41	19.41	10.68	0.92	80310.71
6	0.86	3.38	54.45	0.42	18.30	10.97	0.92	85401.43
7	0.10	6.10	41.84	1.38	15.47	11.28	0.92	79192.25
8	0.11	3.59	47.40	1.24	16.89	11.35	0.94	75406.82
9	0.14	2.14	58.60	0.26	18.14	12.54	0.91	校正
10	0.35	2.39	40.69	0.21	18.87	11.80	0.90	無效
11	1.29	3.32	31.62	0.48	17.19	11.10	0.93	80684.72
12	1.32	7.21	29.06	0.98	15.87	11.16	0.92	76124.20
13	1.47	4.21	31.23	0.85	17.09	10.90	0.89	75364.54
14	2.88	5.34	28.72	1.54	15.57	11.08	0.91	74886.51
15	5.27	4.23	30.84	2.51	15.48	11.11	0.90	76590.35
16	12.26	3.98	33.91	3.95	15.74	11.18	0.89	74429.93
17	3.26	3.54	36.27	2.57	15.37	11.79	0.90	78338.60
18	1.20	6.19	48.07	2.32	14.25	12.94	0.90	69396.98
19	0.48	4.64	60.74	0.86	15.31	12.20	0.90	77931.01
20	9.87	7.58	59.15	3.33	14.18	12.35	0.90	75588.74
21	11.12	3.84	66.06	1.92	18.21	11.26	0.92	85463.67
22	11.84	2.47	50.44	2.83	16.95	11.53	0.93	83735.22
23	9.96	4.46	43.97	2.69	16.34	11.63	0.93	83875.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	22
平 均 值	3.60	4.52	45.82	1.60	16.94	11.45	0.91	78742.96
最 大 值	12.26	7.91	66.06	3.95	19.80	12.94	0.95	85463.67
發生時間	16	3	21	16	2	18		21
最 小 值	0.10	2.14	28.72	0.21	14.18	10.59	0.88	69396.98
發生時間	7	9	14	10	20	2		18
零點偏移(率)	-0.21 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.15		0.30 %
全幅偏移(率)	-1.13 %	0.29 %	-0.65 %	1.19 %		0.16		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.67 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年05月27日

報表日期: 113年05月27日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.58	4.55	51.02	0.52	17.98	10.21	0.99	83431.16
1	8.51	2.92	56.27	0.94	17.26	10.47	0.99	81747.21
2	9.95	2.54	60.77	0.96	16.82	10.52	0.99	82195.65
3	10.88	2.92	65.92	1.44	17.11	10.54	0.99	81046.12
4	11.62	3.40	56.80	1.31	17.40	10.06	0.97	82100.29
5	10.16	5.31	52.98	1.16	16.44	10.43	0.96	80309.25
6	9.38	6.58	40.89	2.18	14.91	9.95	0.95	76790.51
7	8.97	5.69	62.91	3.95	15.02	11.04	0.99	72160.07
8	5.77	1.49	33.29	2.41	17.38	10.05	0.99	77252.00
9	6.71	1.68	36.74	4.50	14.99	10.54	0.99	73156.43
10	6.76	1.09	48.01	1.00	16.65	10.62	1.03	76073.32
11	1.30	1.65	48.80	0.75	17.29	10.83	0.96	77231.55
12	1.78	2.61	45.93	1.05	15.96	11.05	0.97	76548.12
13	6.95	2.50	52.94	0.88	18.57	10.33	0.97	79092.11
14	9.01	5.60	45.64	1.27	17.57	10.01	0.96	81895.54
15	9.56	4.49	44.85	1.76	15.66	10.50	0.94	76725.05
16	10.50	2.71	53.07	1.74	16.73	10.42	0.96	75708.27
17	10.14	4.60	51.94	1.31	16.32	10.45	0.98	77330.63
18	10.69	1.81	58.00	1.16	16.99	10.73	0.99	76434.01
19	8.09	6.52	47.19	1.47	15.81	10.58	0.94	77423.69
20	11.20	3.22	58.54	1.35	19.10	9.68	0.97	85822.33
21	10.92	7.53	41.47	1.28	17.62	10.19	0.93	83133.12
22	10.61	2.85	45.57	1.12	16.99	10.69	0.92	80603.13
23	12.83	5.02	48.59	1.67	16.93	10.48	0.92	80124.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.70	3.72	50.34	1.55	16.81	10.43	0.97	78930.60
最 大 值	12.83	7.53	65.92	4.50	19.10	11.05	1.04	85822.33
發生時間	23	21	3	9	20	12		20
最 小 值	1.30	1.09	33.29	0.52	14.91	9.68	0.92	72160.07
發生時間	11	10	8	0	6	20		7
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.04 %	-0.05 %	0.00 %		-0.07		0.20 %
全幅偏移(率)	0.56 %	0.74 %	-0.50 %	0.21 %		0.36		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								