

## P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.47 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.08		0.10 %
全幅偏移(率)	-0.29 %	-0.18 %	0.00 %	0.63 %		0.05		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月13日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.13	1.93	58.45	1.88	16.44	10.67	1.05	85287.88
1	4.45	2.47	44.93	1.72	17.06	10.07	1.05	89121.48
2	2.53	1.96	54.59	1.93	16.37	10.88	1.06	83326.52
3	2.29	1.79	58.58	1.31	17.82	10.83	1.06	81952.53
4	3.00	1.89	54.31	1.68	17.01	11.17	1.06	80114.17
5	4.88	2.50	52.51	2.58	16.41	11.03	1.06	81727.27
6	1.29	1.14	51.85	1.61	17.83	10.28	1.06	82086.33
7	2.49	1.87	50.40	1.84	17.05	10.33	1.06	87254.48
8	1.38	1.40	50.10	1.97	16.96	10.30	1.05	86042.99
9	2.19	2.69	55.60	1.51	17.13	10.36	1.07	86300.09
10	3.01	1.18	63.44	1.62	17.22	10.19	1.07	88097.12
11	5.18	1.16	69.97	1.84	15.62	11.09	1.05	81352.75
12	2.24	1.40	50.88	1.96	15.98	10.81	1.06	82697.60
13	1.38	6.94	63.80	2.83	14.44	10.82	1.05	83427.06
14	7.97	3.91	59.47	2.46	15.88	10.91	1.05	83351.19
15	3.52	7.41	63.82	2.57	14.40	10.95	1.05	82745.95
16	0.52	2.73	48.61	1.95	16.40	10.61	1.05	83672.42
17	1.82	5.10	52.04	2.29	16.10	10.59	1.04	84922.74
18	2.47	1.16	61.36	1.38	17.94	10.27	1.04	86812.43
19	2.07	1.21	65.95	1.55	17.12	10.55	1.05	85150.13
20	5.79	1.20	65.93	1.89	16.85	10.54	1.06	85670.32
21	6.15	1.77	56.67	1.75	17.34	10.94	1.06	81303.49
22	3.06	5.76	53.84	1.55	17.76	10.61	1.05	84251.80
23	4.50	1.56	57.86	1.39	18.45	10.45	1.05	84819.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.22	2.59	56.87	1.88	16.73	10.64	1.05	84228.68
最 大 值	7.97	7.41	69.97	2.83	18.45	11.17	1.10	89121.48
發生時間	14	15	11	13	23	4		1
最 小 值	0.52	1.14	44.93	1.31	14.40	10.07	1.03	80114.17
發生時間	16	6	1	3	15	1		4
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.06 %	-0.04 %	0.00 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.10 %	0.74 %	0.06 %	0.40 %		-0.13		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月13日

報表日期: 114年05月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.49	2.25	60.73	1.73	15.73	10.61	1.47	77620.53
1	4.79	1.87	61.87	1.57	17.11	10.03	1.46	76348.52
2	6.91	5.95	58.95	1.47	17.90	9.76	1.46	82152.54
3	3.71	4.38	60.05	1.38	19.68	9.11	1.47	85768.86
4	3.66	4.63	56.51	1.44	19.80	8.93	1.47	88015.88
5	3.32	3.01	50.06	1.11	16.77	9.71	1.47	83074.61
6	3.20	2.54	60.61	1.23	16.14	11.09	1.47	74576.31
7	0.62	1.15	61.55	1.16	16.74	10.00	1.45	82737.12
8	3.13	1.81	58.81	1.25	17.27	9.80	1.45	79026.96
9	1.32	9.42	64.23	1.31	19.09	9.53	1.45	81226.98
10	6.12	5.87	59.85	1.76	17.67	9.21	1.47	86751.29
11	4.80	5.46	57.73	1.42	15.89	10.24	1.43	79725.05
12	4.48	3.36	61.37	1.42	15.83	10.34	1.43	78012.57
13	2.66	2.13	58.23	1.19	16.05	10.25	1.43	78634.81
14	8.24	4.52	57.80	1.76	16.48	10.11	1.43	79629.23
15	2.83	2.35	63.68	1.74	15.18	10.72	1.46	76005.66
16	7.40	5.15	59.14	1.92	16.75	9.75	1.46	81686.48
17	1.84	1.94	59.51	1.19	16.35	10.14	1.43	77296.52
18	2.81	7.53	53.93	1.17	18.61	9.18	1.41	86038.80
19	4.29	4.11	53.75	1.23	17.57	9.47	1.43	84120.54
20	3.30	6.72	53.73	1.23	16.68	9.77	1.45	82277.70
21	1.32	1.27	59.43	0.91	17.01	10.06	1.46	76809.40
22	1.12	4.92	56.74	0.99	17.46	9.54	1.43	84252.66
23	3.47	1.51	60.05	1.26	17.94	9.73	1.43	79185.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.83	3.91	58.68	1.37	17.15	9.88	1.45	80873.92
最 大 值	8.24	9.42	64.23	1.92	19.80	11.09	1.48	88015.88
發生時間	14	9	9	16	4	6		4
最 小 值	0.62	1.15	50.06	0.91	15.18	8.93	1.41	74576.31
發生時間	7	7	5	21	15	4		6
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.04 %	-0.02 %	-0.00 %		0.01		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.03 %	-0.40 %	0.22 %		-0.03		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								