

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月23日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.88	3.86	53.20	3.28	14.72	12.35	1.30	70650.18
1	8.66	3.53	70.15	2.98	15.16	12.71	1.36	66745.98
2	10.42	3.45	43.78	2.92	15.56	12.08	1.38	71354.12
3	10.90	3.13	53.76	2.80	15.93	12.16	1.37	70653.69
4	12.58	5.64	47.64	3.29	15.21	12.17	1.38	70930.26
5	12.01	6.75	57.41	7.27	12.89	12.62	1.33	70013.14
6	10.06	3.24	65.96	5.02	13.93	12.51	1.28	69598.78
7	10.88	6.06	45.98	6.21	12.87	12.40	1.28	71190.05
8	10.32	2.88	57.27	3.42	14.96	11.82	1.32	74194.18
9	12.15	3.80	47.11	4.02	13.84	11.97	1.29	73665.17
10	11.59	3.17	59.07	3.82	14.21	12.00	1.33	72763.76
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	2.71	5.43	55.13	5.49	12.83	12.63	1.34	68977.72
16	3.85	4.30	71.98	5.04	14.25	13.11	1.34	63857.92
17	3.51	4.66	55.93	4.69	14.89	12.85	1.32	65328.77
18	10.25	3.49	49.17	4.76	15.00	12.27	1.29	70313.06
19	10.44	3.73	41.67	4.82	14.49	12.23	1.29	70785.12
20	8.86	5.72	62.51	5.20	13.95	12.78	1.30	66984.38
21	10.15	3.49	60.39	4.75	14.59	12.51	1.30	68121.86
22	9.80	3.44	57.26	4.80	14.70	12.28	1.30	69846.07
23	10.85	3.28	66.91	4.44	14.96	12.14	1.29	70887.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	9.49	4.15	56.11	4.45	14.45	12.38	1.32	69843.07
最大值	12.58	6.75	71.98	7.27	15.93	13.11	1.41	74194.18
發生時間	4	5	16	5	3	16		8
最小值	2.71	2.88	41.67	2.80	12.83	11.82	1.28	63857.92
發生時間	15	8	19	3	15	8		16
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.08 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.03 %	-0.92 %	-0.14 %	-0.52 %		-0.05	0.00	0.40 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月23日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.63	5.91	54.04	3.00	17.27	9.55	1.47	84150.04
1	12.05	4.92	48.87	2.77	16.88	9.78	1.45	84507.79
2	10.85	10.45	45.33	2.10	18.72	9.55	1.44	85235.26
3	10.18	5.17	52.68	3.15	16.67	9.95	1.45	84226.11
4	13.93	6.76	42.10	3.74	16.74	9.64	1.44	83303.86
5	12.76	6.33	57.73	3.25	17.21	9.93	1.46	87362.54
6	14.10	7.26	45.60	3.19	16.34	10.30	1.49	84182.79
7	9.47	5.18	45.14	2.67	16.95	10.16	1.50	86545.41
8	13.37	6.12	47.74	3.26	15.92	10.35	1.49	84466.32
9	10.54	4.25	51.34	3.44	15.60	10.39	1.49	80954.96
10	11.40	4.08	50.26	3.26	15.58	10.44	1.46	79898.44
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	11.54	6.47	52.32	4.71	14.40	10.73	1.44	79334.63
16	10.15	3.55	58.44	3.03	16.23	10.47	1.45	81784.69
17	9.96	2.94	57.78	2.76	17.08	10.27	1.49	81784.49
18	10.26	3.72	52.40	3.03	16.54	10.29	1.49	81147.73
19	9.27	4.72	56.39	3.04	16.34	10.27	1.49	79173.93
20	10.82	7.41	57.26	3.18	16.27	10.36	1.49	80826.65
21	7.38	0.95	65.79	2.49	16.74	10.48	1.49	79165.65
22	9.45	1.52	56.73	2.95	17.57	10.04	1.49	80748.31
23	8.60	2.72	59.12	2.33	18.47	9.94	1.48	82975.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	10.89	5.02	52.85	3.07	16.68	10.14	1.47	82588.75
最大值	14.10	10.45	65.79	4.71	18.72	10.73	1.52	87362.54
發生時間	6	2	21	15	2	15		5
最小值	7.38	0.95	42.10	2.10	14.40	9.55	1.43	79165.65
發生時間	21	21	4	2	15	0		21
零點偏移(率)	-0.20 %	-0.14 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-1.43 %	-0.45 %	-0.54 %		-0.24	0.00	0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月23日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	15.63	6.63	62.92	8.63	11.62	11.62	1.35	79500.12
16	10.26	2.11	51.23	7.53	11.80	11.96	1.34	78275.49
17	12.14	2.01	61.64	5.19	14.15	11.01	1.35	83609.38
18	10.29	1.77	63.06	5.36	14.13	10.95	1.36	82851.25
19	9.50	0.97	71.72	4.55	15.71	10.99	1.37	79897.16
20	10.34	1.51	64.03	4.60	14.50	11.19	1.37	81299.93
21	9.61	1.12	61.43	4.20	15.62	10.75	1.37	82976.02
22	6.94	2.18	66.48	4.06	15.54	11.09	1.35	79968.82
23	7.12	3.79	66.43	3.89	15.34	11.14	1.35	79524.90
監測時數	9	9	9	9	9	9	9	9
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	9	9	9	9	9	9	9	9
平均值	10.20	2.45	63.22	5.33	14.27	11.19	1.36	80878.12
最大值	15.63	6.63	71.72	8.63	15.71	11.96	1.37	83609.38
發生時間	15	15	19	15	19	16		17
最小值	6.94	0.97	51.23	3.89	11.62	10.75	1.34	78275.49
發生時間	22	19	16	23	15	21		16
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.02 %	-0.05 %	-0.01 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.55 %	0.05 %	-0.75 %	0.01 %		0.02	0.00	0.20 %
有效比率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
備註								