

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月24日

報表日期: 113年09月24日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.66	4.37	43.12	1.47	16.28	11.84	1.02	79694.91
1	7.44	4.49	63.50	1.16	18.12	11.65	1.02	80315.91
2	8.75	1.65	52.18	1.71	17.82	11.42	1.02	81811.51
3	1.51	3.70	69.27	0.66	17.88	12.27	1.02	75589.25
4	0.44	3.94	55.38	0.65	18.51	11.88	1.02	77637.53
5	0.82	3.32	60.79	0.67	19.95	11.23	1.01	80864.01
6	1.81	2.88	57.78	0.56	19.72	11.09	1.00	83478.61
7	6.72	2.75	47.15	1.29	18.04	11.38	0.99	82921.69
8	7.92	2.57	47.41	1.70	16.99	11.81	0.99	80053.56
9	8.70	2.53	54.31	1.20	17.36	11.83	1.00	79742.20
10	8.55	2.68	48.35	1.90	16.78	11.84	1.02	79865.85
11	7.07	2.68	50.92	1.22	17.19	11.78	1.02	80056.48
12	2.20	2.84	55.17	0.77	18.06	11.78	1.01	79395.25
13	4.79	3.28	46.98	1.61	16.20	12.05	0.99	78445.27
14	12.65	4.36	48.10	2.46	15.55	12.12	0.99	78188.96
15	13.25	3.73	44.10	2.37	15.01	12.07	0.99	79443.75
16	8.92	2.68	49.11	1.13	16.03	11.46	1.01	84062.28
17	9.94	2.81	50.79	0.75	18.04	11.20	1.02	84256.03
18	9.19	2.54	49.61	0.92	18.67	10.87	1.02	86469.63
19	9.09	2.44	51.33	0.97	17.96	11.21	1.02	84065.27
20	6.41	2.48	45.08	0.81	17.73	11.30	1.02	83440.98
21	7.98	2.48	50.91	1.01	17.57	11.29	1.02	83551.98
22	8.26	2.57	51.36	1.09	17.15	11.40	1.02	83507.13
23	9.66	2.48	56.57	1.10	16.95	11.47	1.00	83192.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.16	3.01	52.05	1.22	17.48	11.59	1.01	81252.12
最 大 值	13.25	4.49	69.27	2.46	19.95	12.27	1.03	86469.63
發生時間	15	1	3	14	5	3		18
最 小 值	0.44	1.65	43.12	0.56	15.01	10.87	0.98	75589.25
發生時間	4	2	0	6	15	18		3
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.06		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.14 %	-0.01 %	0.00 %		0.19		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月24日

報表日期: 113年09月24日

[illegible]