

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月26日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.69	8.45	56.81	0.47	16.72	11.43	1.14	84310.50
1	7.40	8.22	54.97	0.56	17.95	11.19	1.14	85005.21
2	9.51	8.61	42.00	1.08	15.76	11.60	1.13	83365.79
3	8.58	9.56	52.50	1.18	14.99	11.99	1.13	81299.25
4	5.36	8.03	58.93	0.65	15.81	11.62	1.15	83648.21
5	5.73	9.13	45.46	1.53	14.70	11.94	1.13	84298.10
6	9.73	6.92	50.19	0.88	16.27	11.34	1.13	85439.51
7	8.89	7.56	49.12	1.06	15.54	11.78	1.13	81923.67
8	8.89	6.77	45.63	1.18	15.49	11.60	1.13	84084.51
9	9.93	6.47	52.90	1.23	14.99	12.40	1.13	79407.11
10	8.23	8.52	64.54	0.59	15.30	13.08	1.13	73065.38
11	10.04	7.40	52.12	0.79	15.77	12.12	1.13	83788.39
12	8.06	8.20	44.95	1.78	14.45	12.32	1.15	82990.76
13	8.14	7.56	44.66	1.24	14.85	12.08	1.17	81901.99
14	3.54	10.89	67.72	1.29	14.63	13.21	1.19	71440.05
15	2.37	10.39	60.34	0.71	15.55	12.97	1.16	72502.54
16	8.85	7.48	42.93	0.80	16.80	11.11	1.17	87703.84
17	8.31	8.00	41.59	1.60	14.40	11.84	1.16	83274.59
18	10.80	9.59	43.30	2.09	14.20	11.72	1.18	84549.66
19	7.79	8.70	49.20	1.44	14.50	12.13	1.18	80573.62
20	10.09	7.56	47.79	1.01	15.83	11.49	1.18	84833.80
21	8.44	7.94	43.76	1.55	14.37	11.97	1.18	81933.85
22	9.50	9.85	49.73	1.84	14.12	12.34	1.18	78596.04
23	8.13	10.51	61.18	1.32	14.23	12.48	1.18	77649.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.13	8.43	50.93	1.16	15.30	11.99	1.15	81566.09
最 大 值	10.80	10.89	67.72	2.09	17.95	13.21	1.23	87703.84
發生時間	18	14	14	18	1	14		16
最 小 值	2.37	6.47	41.59	0.47	14.12	11.11	1.13	71440.05
發生時間	15	9	17	0	22	16		14
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.05 %	-0.05 %		0.00		0.30 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.05 %	0.03 %		0.15		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年01月26日

報表日期: 113年01月26日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	0.30	10.00	48.87	0.32	15.68	10.62	1.10	77483.82
1	0.25	12.57	46.38	0.31	18.48	10.13	1.10	81155.43
2	1.55	3.09	46.14	0.83	14.85	10.46	1.10	78685.10
3	0.64	2.55	47.82	0.63	15.18	10.61	1.10	77813.02
4	0.16	2.38	47.88	0.73	14.29	10.73	1.10	76612.32
5	0.38	3.33	48.87	0.74	14.76	10.60	1.10	75398.72
6	1.32	6.57	46.14	0.43	16.58	10.01	1.11	79925.62
7	7.61	8.82	42.91	0.67	16.53	10.00	1.12	76736.09
8	1.28	9.28	44.83	0.30	16.94	9.95	1.13	79942.73
9	0.70	10.77	37.18	0.40	15.63	10.15	1.12	77656.25
10	0.32	8.23	40.28	0.32	15.63	10.33	1.11	72327.13
11	0.81	4.14	41.43	0.17	18.24	9.48	1.13	79108.18
12	2.42	2.05	38.54	0.27	17.02	9.93	1.15	81577.83
13	2.34	3.47	43.90	0.61	15.08	10.67	1.11	77417.59
14	2.52	1.93	56.72	0.37	16.83	10.40	1.10	79275.57
15	3.56	2.19	44.06	0.33	17.47	9.65	1.10	85491.24
16	5.32	3.62	46.78	0.50	16.40	10.19	1.12	82889.93
17	5.96	3.69	54.24	0.66	15.20	10.63	1.13	80515.84
18	9.05	3.94	52.84	0.98	14.75	10.75	1.13	78476.70
19	13.02	6.23	55.79	1.21	15.07	10.77	1.15	80253.92
20	9.53	9.47	51.34	1.54	14.14	10.86	1.15	80135.66
21	7.02	8.53	56.75	3.16	12.43	11.33	1.15	77103.81
22	7.92	2.94	53.84	2.17	13.94	11.15	1.15	78666.99
23	9.71	3.77	54.88	1.55	14.24	11.25	1.14	77948.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.90	5.57	47.85	0.80	15.64	10.44	1.12	78858.23
最 大 值	13.02	12.57	56.75	3.16	18.48	11.33	1.15	85491.24
發生時間	19	1	21	21	1	21		15
最 小 值	0.16	1.93	37.18	0.17	12.43	9.48	1.10	72327.13
發生時間	4	14	9	11	21	11		10
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.07 %	-0.03 %	-0.06 %		0.05		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.34 %	-0.52 %	0.10 %		0.01		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								