

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月13日

報表日期: 114年10月13日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月13日

報表日期: 114年10月13日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.04	12.94	48.75	0.34	18.69	10.18	0.97	87939.03
1	3.45	13.53	59.85	0.54	19.05	10.61	0.97	84163.42
2	3.24	13.40	40.96	0.35	17.59	10.68	0.94	85436.00
3	4.46	14.17	57.07	0.32	17.18	11.24	0.94	81163.26
4	3.03	13.72	35.92	0.44	17.78	10.73	0.94	82532.27
5	2.48	13.19	37.85	0.77	17.41	10.52	0.94	83521.49
6	3.33	15.63	37.23	0.26	18.45	10.36	0.94	83208.19
7	3.51	15.33	47.81	0.41	18.77	10.66	0.94	83738.37
8	3.09	13.31	37.56	0.34	17.78	10.65	0.96	85390.82
9	3.06	13.98	30.23	0.60	17.03	11.11	0.94	84896.48
10	7.41	15.03	40.44	0.99	16.21	11.41	0.94	82982.52
11	4.73	13.00	44.98	0.76	15.73	11.67	0.94	81413.21
12	2.55	13.08	44.95	0.25	16.40	11.63	0.94	80487.61
13	2.13	13.66	49.00	0.30	16.53	12.01	0.94	77276.26
14	1.81	14.05	49.23	0.28	17.02	12.21	0.94	75209.36
15	1.21	12.79	49.96	0.37	18.50	11.03	0.94	83763.40
16	1.67	12.92	54.52	0.83	15.33	11.56	0.94	80969.77
17	4.18	12.50	42.36	0.20	18.29	10.93	0.94	84661.57
18	3.05	12.87	49.29	0.25	17.17	11.33	0.94	78124.21
19	2.93	12.57	37.98	0.29	18.88	10.12	0.94	85702.44
20	6.79	13.09	49.78	0.79	17.96	10.65	0.94	82274.62
21	5.14	11.57	37.37	0.30	18.62	10.04	0.94	88374.58
22	4.68	12.34	41.14	0.32	17.74	10.74	0.95	82497.37
23	2.96	12.89	53.29	0.27	18.31	11.22	0.95	77157.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.54	13.40	44.90	0.44	17.60	10.97	0.94	82620.14
最 大 值	7.41	15.63	59.85	0.99	19.05	12.21	0.99	88374.58
發生時間	10	6	1	10	1	14		21
最 小 值	1.21	11.57	30.23	0.20	15.33	10.04	0.92	75209.36
發生時間	15	21	9	17	16	21		14
零點偏移(率)	0.00 %	-0.09 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.34		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.55 %	0.32 %	-0.34 %	0.27 %		-0.07		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	9.74	11.95	52.64	0.93	16.93	9.56	1.35	79559.00
1	9.10	11.93	48.61	0.72	17.90	9.36	1.39	81918.65
2	8.10	11.93	49.11	0.60	16.91	9.60	1.42	78659.90
3	6.26	12.46	56.73	0.46	16.64	10.17	1.40	78389.00
4	7.08	12.42	59.49	0.58	16.66	10.14	1.37	76035.83
5	4.96	11.96	53.12	0.38	17.90	9.48	1.36	77850.72
6	8.74	12.05	50.03	0.62	17.05	9.56	1.37	76663.39
7	7.23	11.61	51.86	0.66	17.48	9.52	1.42	74571.30
8	8.77	11.77	51.51	0.59	17.13	9.37	1.37	76554.35
9	7.77	11.78	51.46	0.69	17.24	9.37	1.40	74586.62
10	9.19	11.60	50.08	0.69	17.84	9.08	1.37	76077.35
11	5.41	14.39	53.25	1.25	14.89	9.95	1.38	74303.35
12	7.62	13.56	60.32	0.43	17.89	9.66	1.35	76628.50
13	5.65	12.79	51.95	0.36	17.21	9.80	1.34	78005.76
14	7.07	13.49	60.87	0.38	17.23	10.45	1.36	75645.92
15	9.25	13.21	62.98	2.25	16.36	10.26	1.36	77124.52
16	7.68	12.44	55.18	1.90	17.29	9.12	1.40	74581.91
17	8.54	13.23	52.10	1.99	16.81	9.10	1.40	76422.37
18	8.80	12.66	49.33	1.89	17.70	8.76	1.38	73750.91
19	8.25	13.57	61.69	2.16	15.83	10.32	1.36	78221.05
20	9.16	13.45	52.97	1.90	17.11	8.99	1.35	80637.14
21	10.05	13.53	51.39	1.76	18.68	8.75	1.40	81085.81
22	5.45	11.28	48.62	1.66	17.66	8.85	1.37	74137.26
23	7.78	11.73	48.36	1.85	17.59	8.67	1.34	73315.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.82	12.53	53.49	1.11	17.16	9.50	1.37	76863.58
最 大 值	10.05	14.39	62.98	2.25	18.68	10.45	1.43	81918.65
發生時間	21	11	15	15	21	14		1
最 小 值	4.96	11.28	48.36	0.36	14.89	8.67	1.34	73315.25
發生時間	5	22	23	13	11	23		23
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.05 %	-0.06 %	-0.02 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %		-0.05		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								