

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月12日

報表日期: 114年03月12日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月12日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月12日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.88	1.56	59.34	0.24	17.69	10.85	1.52	78429.99
1	6.02	1.53	63.05	0.59	17.80	11.11	1.52	78145.48
2	12.05	4.16	59.84	1.71	15.21	11.28	1.52	79638.47
3	5.99	1.59	61.44	1.00	16.36	11.01	1.52	79573.28
4	9.48	1.52	61.62	0.62	17.18	10.79	1.52	80141.41
5	9.51	1.33	58.67	0.63	16.44	11.04	1.52	78046.81
6	7.65	3.36	57.41	1.10	15.31	11.31	1.54	75588.71
7	7.09	4.74	70.10	0.71	16.68	11.46	1.51	77394.03
8	10.79	12.79	59.08	0.99	16.88	10.97	1.50	80119.77
9	11.27	6.20	59.82	1.32	15.89	11.16	1.49	79573.81
10	9.54	1.69	61.27	0.97	16.14	11.29	1.50	78516.28
11	12.31	1.72	59.34	1.02	16.49	11.17	1.51	77393.00
12	7.01	1.96	59.88	1.01	15.71	11.29	1.49	77929.75
13	7.93	10.28	58.81	1.16	16.68	10.83	1.51	80892.86
14	8.99	3.87	57.42	1.26	16.39	11.33	1.50	77555.32
15	7.70	4.50	58.73	0.87	16.61	11.20	1.47	77218.21
16	12.42	3.93	51.25	1.30	18.42	10.47	1.47	81140.95
17	9.53	7.11	46.36	1.38	17.94	10.06	1.48	80223.96
18	9.25	2.90	41.83	1.77	16.20	10.26	1.47	74586.60
19	12.33	2.67	42.42	1.30	16.45	10.19	1.44	76759.14
20	13.28	2.72	42.43	1.56	16.07	10.63	1.47	77201.76
21	12.06	3.16	43.27	1.34	16.92	10.15	1.48	80847.60
22	10.24	5.05	49.54	0.90	16.79	10.86	1.47	79447.77
23	7.98	4.42	52.32	0.51	18.11	10.44	1.46	81637.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.22	3.95	55.63	1.05	16.68	10.88	1.50	78666.78
最 大 值	13.28	12.79	70.10	1.77	18.42	11.46	1.56	81637.76
發生時間	20	8	7	18	16	7		23
最 小 值	0.88	1.33	41.83	0.24	15.21	10.06	1.43	74586.60
發生時間	0	5	18	0	2	17		18
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.04 %	-0.06 %	-0.00 %		-0.24		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.47 %	-0.00 %	0.19 %		-0.42		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								