

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月15日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	10.28	13.28	71.40	7.77	13.53	13.25	1.43	86924.62
12	8.80	7.55	58.98	7.10	14.37	12.83	1.41	83967.74
13	10.35	10.80	54.70	8.31	13.19	12.95	1.36	82732.73
14	8.27	8.42	47.74	7.31	13.26	12.99	1.38	81583.79
15	10.02	12.24	49.93	8.71	12.78	13.18	1.69	75121.41
16	10.61	8.47	55.97	7.90	13.50	13.05	1.79	70168.59
17	10.21	6.89	53.69	7.28	13.55	12.72	1.73	71842.57
18	6.94	10.47	49.26	7.62	12.49	13.22	1.65	67225.58
19	9.89	9.30	55.36	8.86	12.87	13.04	1.63	68101.68
20	11.21	21.49	57.46	10.66	13.68	12.85	1.64	68878.26
21	10.94	1.74	50.94	10.45	13.73	12.84	1.62	68851.45
22	9.62	1.87	59.78	7.13	14.19	13.01	1.61	69223.16
23	8.42	1.75	52.61	6.08	14.68	12.37	1.56	72918.80
監測時數	13	13	13	13	13	13	13	13
超限次數	0	8	0	0	0	0	0	0
有效時數	13	13	13	13	13	13	13	13
平均值	9.66	8.79	55.22	8.09	13.52	12.95	1.58	74426.18
最大值	11.21	21.49	71.40	10.66	14.68	13.25	1.79	86924.62
發生時間	20	20	11	20	23	11		11
最小值	6.94	1.74	47.74	6.08	12.49	12.37	1.36	67225.58
發生時間	18	21	14	23	18	23		18
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.01 %	-0.09 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.02 %	0.88 %	-0.14 %	0.40 %		-0.20	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月15日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.62	6.99	29.58	2.14	20.32	8.75	1.39	94492.34
1	7.90	4.14	34.49	1.47	22.33	8.54	1.42	94371.77
2	10.57	3.75	37.40	2.30	23.21	8.14	1.44	97626.47
3	6.31	2.82	50.69	1.53	22.58	8.73	1.46	94654.72
4	4.05	2.12	34.62	0.98	22.31	9.11	1.46	91865.04
5	7.67	2.80	24.20	2.16	20.05	9.44	1.46	88827.10
6	4.39	4.94	52.79	2.66	19.10	9.82	1.46	81961.34
7	0.41	8.40	48.51	1.06	22.74	8.92	1.46	83752.65
8	0.15	6.03	29.12	1.38	21.69	8.75	1.45	84611.04
9	1.85	3.03	27.61	1.64	21.17	8.77	1.41	90549.43
10	7.60	1.59	50.16	2.21	19.21	9.65	1.44	88247.28
11	7.03	2.39	34.51	2.56	17.60	9.69	1.43	84316.87
12	9.14	1.30	47.46	2.69	17.13	10.16	1.40	83036.16
13	5.04	1.19	57.03	2.53	16.45	10.36	1.43	80720.88
14	4.29	1.31	45.90	2.37	17.38	9.76	1.42	81557.94
15	0.38	1.42	46.90	1.75	18.09	9.67	1.43	82257.87
16	3.23	1.32	48.75	2.33	17.25	9.57	1.42	85297.95
17	3.12	1.13	59.92	2.26	16.54	10.24	1.42	83060.80
18	1.09	1.72	56.91	2.12	16.54	10.33	1.43	83687.68
19	0.46	1.68	55.17	2.10	16.91	10.73	1.41	79827.03
20	9.73	12.15	41.63	2.95	17.15	9.59	1.39	80321.97
21	14.70	4.99	38.68	4.07	18.04	8.96	1.43	84131.13
22	8.55	8.08	43.61	2.82	19.06	8.86	1.44	87135.36
23	6.36	1.19	65.60	1.95	19.07	9.67	1.43	86371.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.61	3.60	44.22	2.17	19.25	9.43	1.43	86361.78
最大值	14.70	12.15	65.60	4.07	23.21	10.73	1.48	97626.47
發生時間	21	20	23	21	2	19		2
最小值	0.15	1.13	24.20	0.98	16.45	8.14	1.38	79827.03
發生時間	8	17	5	4	13	2		19
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.07 %	-0.05 %	-0.01 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.91 %	-0.37 %	-1.41 %	-2.41 %		0.15	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月15日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.22	1.50	46.68	2.45	17.60	9.66	1.38	85529.91
1	8.06	2.33	49.67	2.39	17.08	9.89	1.38	85489.95
2	8.33	1.38	57.56	2.39	17.60	9.72	1.38	86259.72
3	7.38	1.32	57.06	2.17	18.83	10.10	1.39	86591.12
4	6.26	1.44	49.97	2.34	18.71	9.53	1.38	90235.96
5	10.32	1.92	49.78	3.15	17.40	9.63	1.40	91844.13
6	9.29	1.42	64.16	2.70	17.33	10.13	1.39	86388.46
7	2.83	2.89	54.73	1.66	20.21	10.24	1.38	85135.18
8	1.28	1.67	70.78	1.75	20.51	9.86	1.38	85585.02
9	1.72	1.81	42.50	1.75	18.71	10.38	1.39	88155.93
10	4.54	2.67	52.95	1.93	17.27	10.79	1.39	86011.16
11	6.71	2.42	57.49	2.20	16.03	11.35	1.39	82581.28
12	5.67	2.29	58.59	2.35	15.67	11.47	1.38	80012.36
13	3.38	1.59	58.74	2.05	15.71	11.07	1.39	81668.62
14	3.21	1.94	58.38	2.16	15.71	11.06	1.40	81734.92
15	3.58	1.63	59.48	2.21	16.03	10.96	1.38	83357.77
16	4.19	3.31	63.43	2.70	14.81	11.49	1.39	79433.52
17	2.05	1.66	63.31	1.90	16.76	11.25	1.41	83020.90
18	1.82	2.15	59.78	1.98	15.85	11.22	1.39	81622.66
19	1.78	2.48	66.13	2.03	17.55	10.77	1.37	85671.19
20	11.41	4.90	56.65	2.43	15.77	11.15	1.38	81895.59
21	6.71	7.14	55.15	2.86	15.56	11.17	1.38	78960.02
22	5.11	3.95	51.46	2.34	16.14	10.80	1.37	80690.70
23	7.77	2.07	53.77	2.14	17.76	10.40	1.37	82538.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.53	2.41	56.59	2.25	17.11	10.59	1.39	84183.95
最大值	11.41	7.14	70.78	3.15	20.51	11.49	1.43	91844.13
發生時間	20	21	8	5	8	16		5
最小值	1.28	1.32	42.50	1.66	14.81	9.53	1.35	78960.02
發生時間	8	3	9	7	16	4		21
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.23 %	-3.35 %	-0.44 %	-1.34 %		-0.10	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								