

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月03日

報表日期: 114年12月03日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.63	13.17	63.95	1.29	16.51	12.35	1.33	74257.78
1	3.53	12.50	45.27	1.35	17.99	11.58	1.33	78889.32
2	5.02	12.85	58.58	1.54	18.17	11.89	1.34	76412.58
3	7.20	13.21	48.78	1.39	16.82	12.22	1.34	75461.11
4	10.86	12.91	40.86	1.85	16.93	12.05	1.34	75951.47
5	3.13	15.35	47.98	0.98	18.58	11.47	1.30	79058.93
6	2.74	13.97	58.40	2.23	16.23	無效	1.27	76760.85
7	5.42	16.16	54.14	1.56	18.27	無效	1.28	73980.10
8	10.48	14.15	56.32	2.90	16.23	無效	1.30	75495.65
9	8.27	14.26	66.73	1.67	17.16	無效	1.31	74047.64
10	12.11	14.17	38.93	3.29	15.42	無效	1.31	74554.31
11	15.68	15.17	52.01	3.91	14.28	12.02	1.31	75018.54
12	5.43	14.04	56.44	3.37	13.69	12.26	1.31	73328.71
13	17.69	14.90	60.80	5.45	12.40	12.75	1.31	72561.29
14	6.36	14.57	60.29	3.04	12.69	12.79	1.29	71194.84
15	4.08	13.50	67.92	1.68	14.98	12.19	1.29	73260.65
16	12.66	13.12	58.04	1.53	15.38	11.89	1.29	79494.81
17	14.23	13.11	44.35	3.19	15.89	11.74	1.29	79894.87
18	11.42	13.19	44.36	3.52	15.62	11.92	1.30	78815.14
19	4.77	14.07	61.00	1.57	15.11	11.91	1.30	79543.06
20	12.22	14.86	44.88	1.74	14.24	12.19	1.29	77849.10
21	15.98	14.13	51.46	1.28	16.18	11.62	1.29	80680.53
22	16.08	14.32	46.52	1.63	15.28	11.83	1.29	79992.29
23	7.90	14.85	66.21	1.11	15.69	12.09	1.29	77084.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	19	24	24
平 均 值	9.00	14.02	53.93	2.21	15.82	12.04	1.30	76399.50
最 大 值	17.69	16.16	67.92	5.45	18.58	12.79	1.34	80680.53
發生時間	13	7	15	13	5	14		21
最 小 值	2.63	12.50	38.93	0.98	12.40	11.47	1.26	71194.84
發生時間	0	1	10	5	13	5		14
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.19 %	-0.05 %	-0.01 %		0.06	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.09 %	0.53 %	-0.28 %		0.03	-0.06	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	79.17 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月03日

[illegible]