

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月19日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月19日

報表日期: 113年12月19日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	7.64	1.78	57.23	2.39	13.22	11.32	1.09	84605.49
1	10.38	3.71	53.71	2.51	14.08	11.25	1.09	84876.26
2	9.39	1.70	55.05	1.87	14.50	11.03	1.09	86936.39
3	7.52	1.93	56.32	1.65	13.72	11.06	1.08	87010.84
4	8.42	1.74	53.31	1.88	13.03	11.35	1.06	85279.54
5	9.24	2.34	54.34	2.46	13.15	11.36	1.06	85301.09
6	4.25	1.35	60.79	2.50	13.48	11.09	1.10	82410.18
7	5.53	2.18	47.46	1.96	13.42	11.29	1.09	84658.61
8	4.22	2.47	50.07	0.82	13.80	11.29	1.09	84321.05
9	7.47	1.77	55.10	1.15	12.69	11.53	1.10	83625.08
10	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.06	保養
15	10.70	6.92	56.08	1.39	12.04	11.16	1.06	76143.61
16	9.40	7.02	50.98	0.97	13.28	11.18	1.05	77956.88
17	7.59	1.15	48.28	0.66	14.92	10.84	1.04	81717.76
18	7.31	3.72	46.01	0.68	14.95	10.41	1.05	91040.39
19	4.78	2.56	45.51	0.68	14.30	11.08	1.06	84322.19
20	8.15	1.85	39.01	0.74	14.02	10.87	1.07	85463.21
21	8.64	3.07	40.90	0.85	14.42	10.99	1.09	83239.81
22	7.65	0.88	54.06	1.02	13.95	11.27	1.09	83377.49
23	6.41	2.27	39.50	0.75	13.98	11.27	1.09	81806.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平 均 值	7.62	2.65	50.72	1.42	13.73	11.14	1.08	83899.62
最 大 值	10.70	7.02	60.79	2.51	14.95	11.53	1.10	91040.39
發生時間	15	16	6	1	18	9		18
最 小 值	4.22	0.88	39.01	0.66	12.04	10.41	1.04	76143.61
發生時間	8	22	20	17	15	18		15
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.03 %	-0.07 %	-0.01 %		0.01		0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.15 %	0.19 %	-0.04 %		-0.15		0.10 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月19日

[illegible]