

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月18日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.40	2.40	53.32	2.33	16.27	11.73	1.05	75636.89
1	9.45	2.26	57.56	1.89	17.46	11.86	1.05	73828.35
2	8.00	3.15	63.67	1.58	18.76	11.64	1.06	76493.63
3	8.33	8.28	56.97	2.82	15.86	12.39	1.05	72863.37
4	12.38	6.48	59.00	2.75	15.92	12.15	1.02	75191.91
5	16.85	7.45	61.46	2.76	17.34	11.37	1.05	79765.52
6	8.27	6.63	61.47	2.19	16.49	12.22	1.05	73664.87
7	8.51	7.21	56.83	1.48	17.59	11.51	1.05	76803.50
8	8.62	10.18	44.74	2.21	16.32	11.68	1.04	74039.73
9	13.38	9.26	56.50	2.63	16.84	11.51	1.05	76881.55
10	11.69	10.76	53.72	2.78	16.78	11.35	1.03	77010.74
11	11.86	12.75	47.38	3.36	15.75	11.60	1.05	73705.13
12	9.39	6.92	52.26	2.11	17.46	11.04	1.02	75828.21
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	10.65	6.26	57.23	5.19	12.86	11.93	1.02	75279.37
19	8.78	1.98	67.93	2.52	16.49	11.47	1.02	79332.69
20	4.87	8.19	60.26	3.09	14.65	12.54	1.02	70251.31
21	2.71	3.06	67.35	1.42	17.44	11.72	1.04	77925.28
22	8.23	9.30	52.22	1.77	16.75	11.52	1.05	78401.61
23	9.01	7.64	49.91	3.07	15.00	11.72	1.03	76436.91
監測時數	19	19	19	19	19	19	19	19
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平均值	9.49	6.85	56.83	2.52	16.42	11.73	1.04	75754.77
最大值	16.85	12.75	67.93	5.19	18.76	12.54	1.06	79765.52
發生時間	5	11	19	18	2	20		5
最小值	2.71	1.98	44.74	1.42	12.86	11.04	1.02	70251.31
發生時間	21	19	8	21	18	12		20
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.04 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-0.02 %	0.09 %	-0.33 %		-0.33		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月18日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.71	5.47	58.97	2.01	17.44	10.57	1.09	82678.95
1	4.60	6.14	45.21	1.90	18.48	10.69	1.09	80494.25
2	4.00	5.56	50.23	1.91	18.85	10.27	1.09	83335.22
3	3.27	13.01	64.64	1.91	18.65	10.31	1.07	81414.66
4	1.82	8.81	54.79	2.09	17.08	10.82	1.05	80606.92
5	8.52	9.21	49.48	2.52	17.29	10.25	1.05	81687.72
6	0.09	6.13	55.11	2.08	17.05	10.91	1.04	84228.58
7	2.52	11.25	53.20	1.94	18.67	10.17	1.05	83819.55
8	9.49	7.13	53.28	2.47	17.40	10.30	1.07	82381.43
9	11.69	9.14	56.35	3.22	15.64	10.49	1.08	80338.70
10	9.01	5.13	49.39	2.77	16.08	10.39	1.07	79691.68
11	5.94	5.38	54.82	2.77	14.91	11.00	1.08	76528.93
12	8.16	10.53	60.30	2.46	15.69	10.87	1.08	77978.00
13	18.63	3.81	79.76	4.49	15.87	11.07	1.10	78683.08
14	8.21	13.72	55.04	7.18	14.02	11.13	1.11	80602.20
15	4.93	6.03	72.28	7.18	13.02	11.78	1.08	76152.03
16	4.54	3.75	67.01	3.02	16.01	10.36	1.07	84273.33
17	3.25	13.26	59.84	3.29	12.69	12.04	1.07	70263.42
18	2.07	15.42	66.96	2.21	15.05	11.33	1.05	75589.39
19	6.49	1.90	56.36	1.72	16.74	10.06	1.05	86869.92
20	9.35	7.80	45.01	2.92	14.45	11.21	1.05	80172.74
21	9.86	8.21	54.24	2.19	16.17	10.56	1.05	83816.62
22	8.77	9.84	60.58	1.99	16.26	10.61	1.05	82135.20
23	6.89	9.32	66.38	1.66	16.66	10.79	1.06	80484.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.58	8.16	57.88	2.83	16.26	10.75	1.07	80592.78
最大值	18.63	15.42	79.76	7.18	18.85	12.04	1.19	86869.92
發生時間	13	18	13	14	2	17		19
最小值	0.09	1.90	45.01	1.66	12.69	10.06	1.02	70263.42
發生時間	6	19	20	23	17	19		17
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.01 %	-0.30 %	-0.06 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.28 %	0.84 %	-1.07 %	0.16 %		-0.36		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月18日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.21	0.83	62.05	2.09	15.64	11.25	0.99	77681.99
1	7.18	0.90	53.14	2.08	15.71	11.40	0.99	77382.27
2	9.46	1.63	61.17	1.91	16.59	11.41	1.02	75631.54
3	8.69	10.39	50.89	2.37	15.55	11.36	0.99	71237.65
4	10.65	6.37	55.79	2.81	15.08	11.57	0.99	67518.78
5	9.43	4.98	48.79	2.86	15.75	10.70	0.99	75229.96
6	7.31	5.52	57.39	2.60	15.47	10.95	0.99	73816.29
7	10.51	8.14	44.61	1.82	16.02	10.92	0.99	72599.46
8	9.33	6.04	55.03	1.31	17.82	10.74	0.99	77144.56
9	12.64	10.73	39.92	2.15	16.49	10.50	1.00	74444.34
10	12.72	5.81	45.62	3.40	16.01	10.37	1.00	75826.32
11	13.09	10.99	42.90	5.02	13.54	11.54	1.00	72398.96
12	11.99	3.58	51.49	4.12	14.16	11.44	0.99	73278.09
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	10.19	3.75	34.88	7.96	17.66	9.68	0.99	75436.90
19	10.40	1.55	55.89	3.52	17.21	9.52	1.00	79224.41
20	10.79	2.71	48.20	4.38	14.48	10.98	1.01	77727.07
21	9.85	3.40	44.47	2.66	15.00	10.63	1.02	80307.98
22	9.50	5.60	48.59	2.64	14.01	11.35	1.02	73848.65
23	7.90	5.49	55.40	2.12	15.54	11.17	1.00	76852.19
監測時數	19	19	19	19	19	19	19	19
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平均值	10.04	5.18	50.33	3.04	15.67	10.92	1.00	75136.18
最大值	13.09	10.99	62.05	7.96	17.82	11.57	1.02	80307.98
發生時間	11	11	0	18	8	4		21
最小值	7.18	0.83	34.88	1.31	13.54	9.52	0.99	67518.78
發生時間	1	0	18	8	11	19		4
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.19 %	-0.06 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.24 %	-0.76 %	0.22 %		0.11		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								