P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年06月19日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.42	5.09	44.87	2.64	19.06	10.99	0.98	85759.50
1	11.70	5.07	45.30	1.49	20.29	10.63	0.97	86294.17
2	11.16	5.07	60.37	1.29	20.30	11.27	0.97	81356.55
3	11.35	4.51	55.30	1.45	19.90	10.69	0.97	86832.52
4	11.01	4.59	55.35	1.95	18.25	11.08	0.99	85055.04
5	14.91	4.10	56.27	4.28	17.21	11.26	0.97	81464.75
6	8.90	2.71	47.15	3.58	17.18	11.42	0.99	83492.07
7	7.73	2.74	52.75	2.23	17.61	11.40	0.97	82678.19
8	10.20	2.83	46.78	4.10	16.78	11.14	0.99	85559.37
9	9.38	4.69	49.00	4.33	15.38	12.07	1.01	78811.33
10	8.46	4.50	56.74	3.35	15.57	12.19	0.98	77583.56
11	9.45	3.33	62.66	2.46	16.77	11.89	1.00	78975.08
12	8.79	4.55	68.15	1.46	16.75	13.01	1.02	69701.74
13	9.96	3.55	56.55	2.15	17.98	11.71	1.02	79415.63
14	9.80	3.21	43.46	4.00	16.22	11.80	1.02	80213.57
15	9.66	3.64	42.61	3.42	15.37	11.91	1.02	78571.14
16	11.36	4.85	41.08	3.24	16.86	11.29	1.00	83473.74
17	9.79	2.94	45.56	2.99	17.91	11.14	0.99	83991.86
18	9.25	2.66	49.98	2.39	19.66	10.50	1.02	87734.58
19	8.05	2.69	53.80	1.76	18.48	11.14	0.99	83450.19
20	8.68	3.68	47.03	2.06	18.72	10.76	1.00	86734.72
21	7.87	5.99	53.53	2.02	18.04	10.90	1.02	86050.55
22	8.43	6.17	52.20	2.60	15.86	11.36	1.02	80448.68
23	8.16	4.97	52.79	1.95	16.55	11.48	1.02	82162.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.77	4.09	51.64	2.63	17.61	11.38	1.00	82325.47
最 大 值	14.91	6.17	68.15	4.33	20.30	13.01	1.13	87734.58
發生時間	5	22	12	9	2	12		18
最 小 值	7.73	2.66	41.08	1.29	15.37	10.50	0.97	69701.74
發生時間	7	18	16	2	15	18		12
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.06		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.38 %	-0.23 %	-0.21 %		0.12		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年06月19日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.44	4.25	46.47	3.06	17.20	10.84	1.01	81900.13
1	11.11	2.76	44.08	2.20	18.13	10.55	1.02	83271.21
2	5.38	1.27	56.92	1.12	17.49	11.62	1.02	75360.50
3	10.03	1.20	52.13	0.96	19.62	10.27	1.02	84027.97
4	9.68	3.42	52.59	1.36	19.45	9.96	1.01	86962.50
5	10.72	4.11	54.91	2.21	17.15	11.64	1.02	75757.58
6	10.34	2.52	54.99	1.64	19.88	10.44	0.99	81009.84
7	8.35	3.10	54.43	1.13	19.41	10.57	0.98	82419.20
8	9.56	2.54	50.01	2.21	17.20	11.05	0.97	80309.04
9	8.55	2.97	49.08	2.41	16.67	11.39	0.96	78196.33
10	8.68	4.79	47.11	3.30	17.12	11.13	0.98	78905.14
11	8.80	2.11	52.36	1.85	19.05	10.80	0.99	80447.06
12	9.46	1.91	53.68	1.70	19.44	10.73	0.99	80870.26
13	11.43	1.91	51.82	1.90	19.07	10.76	0.99	81047.94
14	13.27	5.73	43.35	5.00	16.09	11.48	0.99	77583.35
15	11.00	1.95	46.38	0.82	16.10	11.50	1.00	78125.75
16	9.17	2.27	48.52	2.19	16.66	11.21	0.99	79560.05
17	12.71	5.91	43.61	2.76	16.22	11.11	0.97	80855.08
18	8.67	2.71	52.01	1.66	16.27	10.95	0.99	81535.41
19	9.64	2.52	55.04	2.28	17.06	10.93	0.99	81542.77
20	7.55	2.42	57.05	1.60	17.20	10.93	0.98	81620.86
21	7.26	4.00	61.21	1.12	17.85	11.01	0.97	79881.00
22	7.61	4.89	50.64	2.07	16.15	11.23	0.96	79639.60
23	8.76	3.87	58.17	2.10	15.83	11.32	0.97	80023.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.47	3.13	51.52	2.03	17.60	10.98	0.99	80452.19
最 大 值	13.27	5.91	61.21	5.00	19.88	11.64	1.02	86962.50
發生時間	14	17	21	14	6	5		4
最 小 值	5.38	1.20	43.35	0.82	15.83	9.96	0.94	75360.50
發生時間	2	3	14	15	23	4		2
零點偏移(率)	-0.11 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.03		0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	-0.51 %	-0.07 %	0.21 %		0.10		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年06月19日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.50	3.45	51.31	1.63	17.16	10.61	0.96	80529.33
1	9.25	3.25	59.81	1.27	19.04	10.59	0.94	79581.04
2	8.27	2.81	43.09	1.84	16.69	10.54	0.93	82849.28
3	10.42	3.10	48.61	1.89	16.61	10.74	0.93	81077.77
4	5.53	17.01	48.52	1.42	16.48	10.59	0.92	78378.13
5	7.95	3.58	44.39	2.03	16.20	10.83	0.92	75006.51
6	8.96	2.78	54.30	2.93	16.44	10.64	0.93	79585.00
7	7.00	4.04	45.50	1.92	16.31	10.67	0.98	79772.51
8	4.98	2.99	46.25	1.54	15.93	10.84	0.96	79209.60
9	4.30	4.56	44.50	2.32	15.69	10.72	0.99	79046.97
10	3.16	2.17	51.20	1.34	18.82	10.35	0.99	79905.16
11	2.22	3.59	43.87	0.41	21.54	9.36	0.97	85323.97
12	6.97	6.50	37.52	0.64	21.12	9.62	0.99	83833.28
13	4.88	3.75	46.64	0.85	18.90	10.54	0.97	78471.59
14	3.82	6.76	48.64	1.18	18.59	10.14	0.96	75117.06
15	5.21	3.85	47.34	1.24	17.51	10.50	0.94	79259.49
16	6.39	3.36	50.05	1.37	18.44	10.23	0.98	82487.88
17	10.81	4.17	44.24	2.33	18.88	9.84	0.99	84855.40
18	8.24	1.41	56.08	2.34	18.75	10.13	0.98	83955.20
19	11.23	3.60	49.36	3.49	19.80	9.72	0.96	85585.53
20	6.10	2.78	49.42	2.23	17.47	10.34	0.95	83025.72
21	5.05	3.30	63.49	2.14	18.24	10.18	0.94	83740.25
22	6.27	4.10	63.91	1.03	17.90	10.78	0.98	79326.85
23	5.18	3.79	58.27	0.78	17.91	10.95	0.99	78937.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.61	4.20	49.85	1.67	17.93	10.39	0.96	80785.86
最 大 值	11.23	17.01	63.91	3.49	21.54	10.95	1.01	85585.53
發生時間	19	4	22	19	11	23		19
最 小 值	2.22	1.41	37.52	0.41	15.69	9.36	0.92	75006.51
發生時間	11	18	12	11	9	11		5
零點偏移(率)	-0.13 %	0.01 %	-0.03 %	0.00 %		-0.07		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.00 %	0.02 %	-0.02 %		0.29		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								