

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月12日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.05	3.50	56.25	2.60	15.26	12.21	1.36	70650.40
1	9.94	5.26	49.88	3.44	14.29	12.58	1.37	67244.77
2	8.84	3.61	68.55	3.51	13.88	12.59	1.41	67827.14
3	7.44	4.31	55.74	3.20	14.28	12.27	1.42	70177.82
4	9.24	4.11	46.83	4.02	13.15	12.54	1.41	68675.20
5	6.37	4.64	71.30	4.08	13.22	13.51	1.41	64486.56
6	7.21	3.50	63.40	3.63	13.66	12.53	1.40	68749.39
7	3.48	4.03	56.35	3.22	13.90	12.63	1.39	68181.46
8	6.29	5.55	41.86	4.04	12.66	12.68	1.42	67697.32
9	6.21	3.94	54.81	4.00	13.62	12.89	1.40	64837.77
10	7.18	1.56	58.45	3.59	14.69	12.53	1.41	67102.62
11	4.83	1.28	54.90	2.62	14.90	12.11	1.40	70461.65
12	7.62	1.25	57.85	2.84	14.85	12.13	1.42	69884.11
13	7.24	1.63	54.58	3.50	13.57	12.48	1.44	68666.93
14	8.58	1.54	56.21	3.74	13.56	12.60	1.43	67421.86
15	7.23	2.75	59.37	3.25	14.32	12.30	1.44	69411.58
16	9.94	3.36	55.36	3.71	13.73	12.46	1.41	68645.93
17	9.71	3.65	51.94	3.73	13.65	12.48	1.41	68880.44
18	9.27	4.37	50.31	3.80	13.37	12.58	1.39	68573.82
19	12.50	5.05	57.18	3.85	13.95	12.58	1.41	68063.87
20	8.75	4.23	50.88	3.91	13.27	12.71	1.37	67397.50
21	7.85	3.51	71.83	2.92	14.70	12.63	1.37	68007.70
22	9.38	3.33	47.98	3.43	13.79	12.48	1.39	69878.21
23	4.58	3.45	55.21	2.68	14.68	12.28	1.38	70431.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.70	3.48	56.13	3.47	13.96	12.53	1.40	68389.83
最大值	12.50	5.55	71.83	4.08	15.26	13.51	1.46	70650.40
發生時間	19	8	21	5	0	5		0
最小值	3.48	1.25	41.86	2.60	12.66	12.11	1.33	64486.56
發生時間	7	12	8	0	8	11		5
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.04 %	-0.40 %	0.03 %		-0.02	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月12日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.44	3.85	48.20	1.76	17.52	10.54	1.41	82816.59
1	7.56	3.76	47.41	2.07	17.99	10.38	1.38	82108.01
2	7.66	6.67	42.40	2.29	17.87	10.00	1.38	82716.56
3	9.20	3.92	42.77	2.78	16.27	10.37	1.38	81564.49
4	8.31	4.91	51.06	2.28	17.40	10.37	1.41	82999.01
5	6.38	10.64	48.82	2.47	16.26	10.45	1.43	81884.43
6	9.60	7.07	59.22	2.23	16.95	10.93	1.45	79376.50
7	9.88	5.79	55.72	2.47	16.15	10.86	1.46	82906.19
8	9.30	4.18	49.50	2.30	16.05	10.65	1.46	83717.38
9	8.86	3.66	48.10	2.29	17.87	10.05	1.41	87543.62
10	10.07	5.83	43.72	2.11	18.19	9.99	1.42	86128.75
11	9.41	2.56	43.51	2.08	18.73	9.98	1.42	85315.81
12	9.25	1.95	47.83	1.69	19.84	9.66	1.42	89038.50
13	8.73	4.30	41.06	1.95	19.49	9.56	1.39	89702.49
14	10.33	0.78	47.88	2.36	18.29	9.97	1.38	87829.53
15	8.20	4.32	52.84	1.63	18.92	9.97	1.40	86089.09
16	8.80	2.82	51.76	1.82	18.67	9.84	1.43	88987.88
17	10.14	1.65	55.44	2.25	16.76	10.44	1.39	85743.84
18	16.05	3.47	55.19	3.54	15.46	10.56	1.39	80073.60
19	8.73	2.98	51.41	1.96	17.30	10.27	1.42	82454.54
20	8.46	3.63	50.53	2.12	16.15	10.41	1.44	82367.41
21	9.80	3.43	60.45	2.11	17.26	10.47	1.39	85111.32
22	10.87	7.16	55.56	3.10	17.22	10.46	1.41	84760.89
23	9.02	2.53	53.43	2.30	17.26	10.30	1.45	83325.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.21	4.24	50.16	2.25	17.49	10.27	1.41	84356.76
最大值	16.05	10.64	60.45	3.54	19.84	10.93	1.49	89702.49
發生時間	18	5	21	18	12	6		13
最小值	6.38	0.78	41.06	1.63	15.46	9.56	1.37	79376.50
發生時間	5	14	13	15	18	13		6
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %	0.00 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.26 %	-0.08 %	0.37 %		0.00	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月12日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.41	3.66	58.81	1.96	15.07	11.34	1.37	80147.08
1	11.11	4.35	58.82	2.71	15.38	11.24	1.35	79267.05
2	2.64	3.79	55.05	2.20	14.21	11.46	1.32	76338.64
3	3.89	5.27	54.83	2.70	13.86	11.65	1.33	75451.94
4	4.73	3.30	54.03	2.14	15.09	10.93	1.33	79465.49
5	5.53	3.24	57.81	2.23	14.72	11.08	1.32	78905.16
6	3.27	3.40	50.42	1.82	14.95	10.90	1.33	81465.56
7	1.29	11.68	56.49	2.26	13.91	11.39	1.34	78221.96
8	5.30	3.48	56.81	2.49	14.40	11.27	1.37	82591.02
9	6.63	3.63	56.95	2.40	14.68	11.11	1.38	82490.03
10	5.52	3.41	54.85	1.57	17.15	10.54	1.38	85789.29
11	2.44	4.80	51.61	1.49	15.87	10.87	1.37	82840.60
12	2.15	4.65	53.32	1.44	16.11	10.85	1.35	83115.96
13	4.30	3.84	56.92	1.70	16.62	10.74	1.37	83500.84
14	5.97	4.41	51.17	1.91	16.49	10.59	1.37	82786.64
15	3.40	4.62	51.32	1.49	17.69	10.18	1.34	83991.12
16	4.43	7.60	46.57	1.48	16.96	10.50	1.32	84254.91
17	6.00	5.24	45.20	2.01	16.65	10.01	1.33	83210.54
18	13.10	6.27	49.75	3.04	14.39	11.09	1.31	77160.42
19	8.66	3.56	54.59	2.06	15.34	10.93	1.30	79148.93
20	6.22	3.80	55.24	2.26	14.72	11.31	1.31	76063.09
21	4.42	3.07	51.49	1.78	14.80	11.07	1.31	79612.94
22	5.45	3.43	60.19	1.97	14.81	11.40	1.34	79738.03
23	6.77	3.30	57.01	2.14	14.62	11.25	1.35	82520.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.36	4.49	54.14	2.05	15.35	10.99	1.34	80753.24
最大值	13.10	11.68	60.19	3.04	17.69	11.65	1.38	85789.29
發生時間	18	7	22	18	15	3		10
最小值	1.29	3.07	45.20	1.44	13.86	10.01	1.30	75451.94
發生時間	7	21	17	12	3	17		3
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.05 %	0.00 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.61 %	0.22 %	-0.53 %	0.13 %		0.04	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								