

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月24日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	12.27	12.91	56.59	2.07	19.46	9.51	1.39	85244.06
1	11.91	12.86	61.69	1.91	20.26	9.74	1.39	83868.45
2	11.72	13.79	58.96	2.27	19.20	9.56	1.39	82364.62
3	12.61	12.52	61.60	2.43	19.57	9.61	1.39	84391.37
4	12.53	12.64	48.84	2.26	19.69	9.32	1.39	85854.60
5	11.43	14.89	57.90	2.36	17.80	9.86	1.39	83517.92
6	12.49	12.67	59.11	2.68	17.72	9.89	1.39	83544.96
7	7.02	12.49	58.66	1.96	17.96	10.50	1.38	87374.85
8	9.83	11.79	48.85	1.83	17.90	10.13	1.39	80998.89
9	13.07	12.79	51.35	2.00	17.32	10.36	1.41	79940.88
10	10.58	12.61	56.36	1.98	16.99	10.85	1.41	77519.46
11	11.74	11.99	49.27	1.85	17.97	10.13	1.40	78207.70
12	10.71	12.70	39.79	1.92	17.49	9.61	1.38	75412.49
13	10.96	13.21	56.79	1.87	18.63	9.35	1.37	77353.25
14	11.27	14.15	48.74	1.88	18.79	8.76	1.37	79805.60
15	8.80	16.21	63.19	2.05	18.75	9.67	1.37	79059.73
16	13.20	14.10	58.19	1.96	19.45	9.42	1.38	83766.49
17	11.45	14.76	56.41	1.79	18.26	9.93	1.39	85195.80
18	13.04	13.76	48.41	2.05	18.44	9.30	1.39	87312.31
19	12.12	13.42	47.19	1.94	17.48	8.96	1.39	86798.12
20	11.68	13.91	57.85	2.11	17.05	9.48	1.36	80122.60
21	14.09	14.12	56.46	2.29	17.42	9.53	1.36	78463.79
22	11.56	13.83	55.63	2.39	17.83	9.23	1.36	80696.58
23	10.41	13.92	48.00	2.35	18.98	8.70	1.36	80699.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.52	13.42	54.41	2.09	18.35	9.64	1.38	81979.74
最 大 值	14.09	16.21	63.19	2.68	20.26	10.85	1.42	87374.85
發生時間	21	15	15	6	1	10		7
最 小 值	7.02	11.79	39.79	1.79	16.99	8.70	1.36	75412.49
發生時間	7	8	12	17	10	23		12
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-0.12 %	0.89 %	0.41 %	-0.65 %		0.29	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								