

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月17日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.10	3.44	60.30	2.04	17.41	11.72	1.33	71631.86
1	1.36	3.37	70.00	1.95	17.26	11.94	1.34	70692.99
2	4.62	3.78	51.80	2.36	16.68	12.21	1.33	69112.37
3	6.58	3.63	61.02	2.90	15.40	12.45	1.33	68212.16
4	9.04	3.50	59.08	3.13	15.14	12.27	1.33	69705.76
5	5.54	3.92	61.39	3.06	14.87	12.18	1.33	70115.08
6	8.01	4.60	55.38	4.20	13.08	12.61	1.33	68131.05
7	9.23	3.66	50.99	4.41	13.51	12.48	1.32	68564.05
8	8.54	2.97	58.88	3.89	14.31	12.34	1.33	69305.38
9	10.34	2.14	42.58	3.16	16.81	11.68	1.34	72272.08
10	6.80	2.06	52.90	2.24	18.43	11.47	1.38	72881.39
11	10.22	2.10	46.61	2.54	17.62	11.51	1.36	72979.23
12	8.83	2.65	46.27	2.55	17.60	11.50	1.35	73192.00
13	11.85	2.23	48.34	3.68	17.27	11.86	1.33	70407.86
14	11.28	3.43	41.28	3.52	15.65	12.13	1.35	69983.21
15	9.35	3.20	46.45	2.97	16.98	11.96	1.33	70177.48
16	8.79	2.53	43.74	2.57	17.33	11.61	1.33	71861.93
17	11.12	2.19	50.97	2.51	17.85	11.43	1.33	73456.73
18	9.47	3.17	49.30	2.54	17.39	11.63	1.33	72221.46
19	3.28	5.33	63.69	2.37	17.18	12.58	1.33	65483.35
20	6.33	3.83	59.04	2.16	18.76	11.39	1.36	73003.57
21	9.60	3.71	49.70	2.31	18.76	11.20	1.38	74824.63
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平均值	7.92	3.25	53.17	2.87	16.60	11.92	1.34	70827.98
最大值	11.85	5.33	70.00	4.41	18.76	12.61	1.38	74824.63
發生時間	13	19	1	7	20	6		21
最小值	1.36	2.06	41.28	1.95	13.08	11.20	1.32	65483.35
發生時間	1	10	14	1	6	21		19
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.94 %	0.43 %	-0.81 %	0.21 %		0.25	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月17日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.96	4.19	39.46	0.88	21.11	9.81	1.38	88043.07
1	7.13	14.17	45.04	3.66	21.28	9.61	1.38	88255.20
2	7.84	1.77	36.51	2.04	19.42	9.87	1.39	84726.37
3	5.73	1.22	42.62	2.05	19.51	10.05	1.38	84315.49
4	5.98	1.94	48.93	1.51	19.84	10.02	1.38	85051.57
5	3.48	1.85	42.18	1.82	18.19	10.00	1.39	84579.58
6	4.26	4.33	49.40	2.04	16.67	10.60	1.41	74098.57
7	5.93	4.57	42.13	2.15	17.44	10.18	1.40	81556.63
8	10.36	4.11	52.59	2.30	18.48	10.11	1.42	86817.57
9	9.11	3.38	54.35	2.43	17.13	10.53	1.43	84814.01
10	9.55	4.51	59.33	2.73	15.40	10.82	1.39	81714.68
11	8.40	6.39	52.07	2.86	15.21	10.80	1.39	80054.61
12	9.38	6.96	55.29	2.89	15.19	10.60	1.41	79296.68
13	9.77	3.09	47.80	4.35	16.11	10.39	1.38	80783.33
14	10.52	1.89	51.52	2.83	16.97	10.15	1.38	83309.09
15	10.82	6.66	60.61	2.19	18.43	10.05	1.39	84484.91
16	9.91	1.84	56.05	2.32	17.53	10.32	1.41	86484.32
17	10.07	1.79	57.67	2.38	16.50	10.67	1.42	84322.95
18	10.65	2.93	58.30	2.59	16.28	10.90	1.41	83042.22
19	7.94	7.78	41.75	2.24	17.26	10.19	1.38	79498.33
20	11.34	6.41	48.94	2.74	17.03	10.31	1.38	80477.41
21	9.42	5.65	49.26	2.51	16.14	10.73	1.38	83559.95
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平均值	8.25	4.43	49.63	2.43	17.60	10.31	1.39	83149.39
最大值	11.34	14.17	60.61	4.35	21.28	10.90	1.43	88255.20
發生時間	20	1	15	13	1	18		1
最小值	3.48	1.22	36.51	0.88	15.19	9.61	1.38	74098.57
發生時間	5	3	2	0	12	1		6
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.60 %	0.72 %	-0.48 %	0.33 %		0.24	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月17日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.65	4.87	55.18	1.40	18.40	10.53	1.38	85431.53
1	5.26	5.18	54.85	1.57	17.64	10.70	1.38	84848.92
2	4.81	3.83	50.55	1.68	18.07	10.67	1.38	85386.09
3	4.15	4.55	53.47	1.53	18.31	10.32	1.38	88495.41
4	6.54	6.65	50.71	1.81	17.06	10.51	1.38	87177.28
5	2.57	4.39	48.58	1.49	16.74	10.79	1.38	84728.45
6	2.99	3.81	54.71	1.59	16.68	10.86	1.38	85341.79
7	3.64	5.26	53.14	1.81	17.36	10.74	1.40	85488.53
8	5.39	4.66	45.45	1.94	17.29	10.31	1.40	83741.56
9	4.50	5.36	50.58	1.95	16.37	10.71	1.41	84402.54
10	6.53	3.68	55.99	2.34	16.50	10.73	1.41	84764.69
11	6.99	4.71	53.38	2.22	15.93	10.85	1.39	82874.09
12	5.45	8.40	47.86	3.48	15.14	10.79	1.38	81492.68
13	8.87	5.70	45.54	3.74	13.72	11.70	1.38	75585.29
14	7.17	13.79	51.02	5.20	13.56	11.42	1.38	76686.29
15	10.49	12.13	50.64	6.07	12.77	11.36	1.38	74102.53
16	11.28	2.30	51.25	3.49	14.28	10.98	1.38	80416.46
17	6.67	2.11	50.72	2.21	15.65	10.62	1.38	82834.92
18	6.63	2.68	59.52	2.19	16.57	10.79	1.38	83642.84
19	6.43	3.42	54.52	2.05	17.50	10.34	1.38	86458.02
20	9.83	6.84	52.32	2.77	15.07	10.85	1.38	83393.11
21	11.57	3.69	60.15	2.80	15.30	11.00	1.39	86667.53
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平均值	6.34	5.36	52.28	2.52	16.18	10.80	1.39	83361.84
最大值	11.57	13.79	60.15	6.07	18.40	11.70	1.41	88495.41
發生時間	21	14	21	15	0	13		3
最小值	1.65	2.11	45.45	1.40	12.77	10.31	1.38	74102.53
發生時間	0	17	8	0	15	8		15
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.32 %	0.37 %	-1.10 %	0.09 %		0.06	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								