

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月23日

報表日期: 115年07月23日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.23	11.94	44.41	1.86	17.47	10.97	1.24	83795.63
1	9.45	11.50	47.20	2.02	17.84	10.93	1.24	84368.84
2	10.79	11.92	48.27	2.59	18.16	10.84	1.24	84762.34
3	8.78	10.89	56.22	1.79	19.11	10.47	1.25	87882.69
4	9.18	11.20	51.45	2.16	18.39	10.67	1.24	86491.58
5	3.80	12.05	43.26	2.73	18.25	10.94	1.21	86682.26
6	8.95	11.65	49.81	3.88	17.52	11.16	1.21	83018.56
7	9.72	11.79	52.70	3.76	18.08	11.13	1.24	82845.37
8	7.10	11.03	45.96	3.64	18.37	10.63	1.21	86317.74
9	10.87	11.46	43.85	4.56	17.37	10.87	1.20	85621.47
10	8.65	10.99	47.60	4.64	18.04	10.66	1.21	86574.97
11	10.29	11.37	50.75	3.48	17.95	10.86	1.21	84865.61
12	8.14	11.63	51.37	3.47	17.14	11.24	1.20	82633.55
13	11.18	11.36	63.31	2.99	18.73	10.93	1.20	83489.41
14	8.56	11.45	36.33	4.09	16.94	11.08	1.21	84085.17
15	8.82	11.30	38.24	2.93	18.08	10.98	1.21	83554.06
16	9.05	11.49	48.52	2.40	17.84	11.22	1.20	81790.20
17	9.84	11.70	48.53	2.05	16.02	11.56	1.20	80799.19
18	10.46	11.65	45.92	2.14	16.66	11.25	1.20	82559.75
19	7.79	12.09	46.60	1.95	16.17	11.45	1.18	81416.22
20	8.92	11.80	55.40	1.20	18.52	11.04	1.20	82763.06
21	9.18	11.17	55.85	1.07	19.39	10.57	1.20	85219.18
22	9.87	10.95	54.17	1.14	18.92	10.53	1.19	86108.62
23	10.11	11.93	62.23	1.91	18.07	11.49	1.18	79163.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.07	11.51	49.50	2.69	17.88	10.98	1.21	84033.71
最 大 值	11.18	12.09	63.31	4.64	19.39	11.56	1.25	87882.69
發生時間	13	19	13	10	21	17		3
最 小 值	3.80	10.89	36.33	1.07	16.02	10.47	1.18	79163.55
發生時間	5	3	14	21	17	3		23
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.06 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.95 %	1.25 %	0.87 %	0.85 %		-0.05	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年07月23日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年07月23日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.52	11.55	64.49	3.75	19.76	9.74	1.31	81398.07
1	9.19	12.68	47.94	3.21	22.75	9.04	1.30	83521.84
2	9.31	11.23	50.22	4.44	20.87	9.14	1.27	81641.58
3	4.68	11.17	58.75	3.87	19.82	9.33	1.27	80954.09
4	5.26	11.01	56.33	3.93	20.10	9.20	1.27	81860.48
5	3.06	11.26	61.55	3.63	19.43	9.67	1.27	79222.31
6	2.09	11.05	56.40	3.50	19.57	9.40	1.27	80646.27
7	2.57	10.95	40.23	2.17	21.93	8.45	1.29	81301.53
8	6.42	10.02	49.39	2.79	21.09	8.59	1.31	82571.44
9	7.72	11.09	45.76	2.59	21.39	8.66	1.28	83480.58
10	9.75	10.17	53.50	2.94	20.67	9.31	1.31	81663.61
11	6.43	10.19	54.38	2.60	19.16	9.78	1.30	80448.38
12	6.92	10.71	60.91	2.66	19.35	10.33	1.27	76813.49
13	4.90	9.97	46.48	2.48	20.41	9.24	1.30	80686.44
14	11.14	10.46	50.49	2.89	19.75	9.50	1.29	78564.22
15	2.26	10.25	51.92	2.31	20.72	9.59	1.27	77643.17
16	4.56	10.62	55.22	1.95	19.98	9.62	1.26	82722.29
17	2.15	11.50	54.27	1.21	19.43	9.96	1.29	80322.05
18	2.05	11.85	61.81	1.27	19.52	10.29	1.29	77826.34
19	1.62	11.84	45.53	1.24	20.58	9.97	1.27	81026.28
20	4.01	11.65	47.10	1.21	20.26	9.64	1.27	83595.52
21	7.03	11.74	49.56	0.98	22.02	9.56	1.28	84373.08
22	4.98	11.65	50.71	1.09	21.45	9.62	1.31	84480.31
23	3.76	11.75	53.01	1.39	20.46	10.03	1.31	82058.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.31	11.10	52.75	2.50	20.44	9.49	1.29	81200.89
最 大 值	11.14	12.68	64.49	4.44	22.75	10.33	1.34	84480.31
發生時間	14	1	0	2	1	12		22
最 小 值	1.62	9.97	40.23	0.98	19.16	8.45	1.25	76813.49
發生時間	19	13	7	21	11	7		12
零點偏移(率)	-0.02 %	0.01 %	-0.33 %	-0.08 %		-0.03	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	2.07 %	-0.03 %	-1.25 %	-0.03 %		0.27	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								