

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年09月11日

報表日期: 114年09月11日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.76	12.92	54.96	2.52	14.74	11.88	1.25	77813.37
1	8.50	12.48	57.41	2.10	16.08	11.77	1.25	77861.03
2	9.28	14.03	57.79	2.38	14.67	11.89	1.25	79042.77
3	11.47	12.04	60.46	2.37	15.26	11.82	1.25	78228.64
4	8.00	11.96	62.42	2.22	15.22	11.79	1.25	78295.89
5	8.11	13.19	57.20	2.21	15.75	11.73	1.25	78154.67
6	9.21	13.08	53.58	2.06	15.93	11.50	1.25	79988.99
7	6.75	13.53	61.55	1.94	16.91	11.68	1.25	76984.09
8	9.04	13.11	59.17	2.38	16.74	11.34	1.25	79899.85
9	13.17	13.83	44.91	2.98	16.69	11.20	1.25	80131.37
10	8.56	13.33	57.80	2.76	16.10	11.53	1.25	77606.48
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.25	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	0.14	10.86	61.86	2.78	15.31	11.80	1.20	78711.12
15	0.47	10.37	53.14	2.66	15.82	11.28	1.20	82055.08
16	9.32	13.41	60.58	3.95	13.23	11.58	1.20	80302.75
17	9.74	13.13	66.90	3.62	14.49	11.58	1.19	80976.24
18	8.78	12.84	58.58	3.33	14.69	11.35	1.19	82555.87
19	11.87	13.49	62.86	3.63	14.50	11.39	1.19	82631.46
20	9.38	13.23	65.26	3.58	13.96	11.58	1.18	80570.29
21	3.78	12.88	60.36	3.04	14.61	11.49	1.19	81647.26
22	11.20	13.87	61.99	3.75	14.29	11.74	1.19	79560.05
23	11.53	13.24	63.29	3.20	15.30	11.68	1.19	79090.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	22	21
平 均 值	8.38	12.90	59.15	2.83	15.25	11.60	1.22	79624.19
最 大 值	13.17	14.03	66.90	3.95	16.91	11.89	1.26	82631.46
發生時間	9	2	17	16	7	2		19
最 小 值	0.14	10.37	44.91	1.94	13.23	11.20	1.18	76984.09
發生時間	14	15	9	7	16	9		7
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.20 %		0.03		0.00 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	91.67 %	87.50 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年09月11日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	1.97	11.77	56.41	2.44	14.94	11.30	0.99	77430.74
1	2.11	13.17	55.16	2.38	16.13	11.06	0.99	78702.06
2	2.17	11.31	58.08	1.78	16.07	11.06	0.98	79518.39
3	2.25	12.39	58.63	1.68	16.56	11.02	0.98	79872.46
4	2.23	11.04	58.09	1.54	16.88	10.81	0.99	80469.64
5	2.32	11.06	57.72	2.04	15.88	10.89	0.99	79797.06
6	3.32	11.32	57.99	1.57	15.49	11.29	0.97	83420.37
7	2.69	11.35	58.13	1.48	16.58	11.09	0.97	78890.83
8	2.61	12.94	68.38	0.94	17.87	10.57	0.99	82441.78
9	2.19	11.47	63.29	1.99	15.64	11.16	0.99	79780.77
10	2.33	11.36	60.49	1.34	16.69	10.81	0.99	79112.31
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	0.99	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	0.97	保養
15	2.32	13.25	54.45	2.82	15.25	10.38	0.95	78616.90
16	2.35	13.39	60.25	3.10	14.56	10.88	0.96	81612.57
17	2.56	13.23	63.30	2.58	15.31	10.91	0.97	82442.91
18	2.69	14.19	57.46	2.62	16.63	10.02	0.95	82822.31
19	2.50	14.12	64.92	2.59	15.21	10.17	0.95	80716.91
20	2.84	12.42	57.77	1.62	17.22	9.87	0.95	81069.82
21	2.83	12.20	57.05	1.69	17.11	9.70	0.94	82473.69
22	3.08	13.52	66.82	1.89	16.16	10.96	0.97	80512.84
23	3.25	14.08	65.04	2.05	16.27	11.33	0.98	77815.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	22	20
平 均 值	2.53	12.48	59.97	2.01	16.12	10.76	0.97	80375.99
最 大 值	3.32	14.19	68.38	3.10	17.87	11.33	1.01	83420.37
發生時間	6	18	8	16	8	23		6
最 小 值	1.97	11.04	54.45	0.94	14.56	9.70	0.94	77430.74
發生時間	0	4	15	8	16	21		0
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.06 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.12		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.27 %	-0.13 %	0.13 %		-0.01		0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	91.67 %	83.33 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年09月11日

報表日期: 114年09月11日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	4.01	12.65	65.85	3.45	15.24	10.38	1.38	78034.74
1	7.89	13.27	66.10	3.48	17.55	10.22	1.38	78716.50
2	6.34	12.15	56.61	3.37	16.34	10.21	1.38	77148.47
3	6.60	12.80	57.36	3.35	16.42	10.12	1.38	78015.13
4	6.43	13.45	61.34	3.32	16.19	10.20	1.37	78254.28
5	5.89	12.82	52.97	3.29	16.48	10.04	1.36	78587.15
6	5.75	12.14	61.60	3.14	17.38	10.00	1.37	79123.16
7	5.25	11.17	54.78	2.81	17.59	9.69	1.41	80452.91
8	4.21	12.36	57.40	2.55	17.02	9.97	1.38	77554.74
9	5.01	11.41	61.47	2.61	17.22	9.75	1.41	81241.33
10	5.06	11.21	67.27	2.65	17.40	9.82	1.36	80171.84
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.36	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	2.74	12.73	62.28	3.81	15.40	10.34	1.43	79245.25
15	2.43	12.90	63.30	2.81	16.56	10.12	1.43	78330.18
16	2.75	11.65	57.41	2.64	16.33	9.50	1.41	81504.14
17	5.37	12.35	63.18	2.80	16.31	9.68	1.40	81537.83
18	10.03	12.47	52.44	3.09	18.30	8.41	1.37	81105.20
19	9.21	11.74	64.64	2.95	15.74	8.87	1.38	78896.05
20	14.33	13.26	64.67	3.34	14.35	9.74	1.41	79890.33
21	7.45	12.65	63.92	2.90	15.60	9.89	1.43	82006.55
22	6.92	12.34	59.79	2.86	16.85	9.87	1.42	80928.62
23	9.99	11.52	62.99	3.00	17.40	9.49	1.40	82765.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	22	21
平 均 值	6.36	12.34	60.83	3.06	16.56	9.82	1.39	79690.95
最 大 值	14.33	13.45	67.27	3.81	18.30	10.38	1.44	82765.53
發生時間	20	4	10	14	18	0		23
最 小 值	2.43	11.17	52.44	2.55	14.35	8.41	1.35	77148.47
發生時間	15	7	18	8	20	18		2
零點偏移(率)	-0.16 %	-0.07 %	-0.11 %	0.01 %		-0.05		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.59 %	-0.51 %	-0.03 %		0.02		0.00 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	91.67 %	87.50 %
備註								