

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年01月12日

報表日期: 115年01月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.79	12.34	62.40	1.88	14.69	12.15	1.31	77871.05
1	1.71	12.41	60.74	1.56	16.21	11.91	1.32	78507.52
2	10.10	12.10	53.08	2.74	15.70	11.83	1.31	79900.55
3	11.53	12.14	57.88	3.12	14.36	12.05	1.31	79497.31
4	12.07	12.67	65.61	2.74	14.72	12.36	1.34	76667.53
5	7.62	13.69	61.15	2.26	15.31	12.08	1.34	78772.23
6	8.12	14.47	59.82	1.87	15.72	12.51	1.34	74265.32
7	7.13	12.91	57.96	1.17	17.61	11.15	1.36	84355.50
8	7.62	13.01	60.94	1.83	16.07	11.47	1.38	82459.72
9	4.84	13.60	61.70	1.48	15.98	11.91	1.39	78904.52
10	3.99	13.32	52.22	2.35	15.01	11.77	1.35	80739.84
11	5.34	13.68	46.82	3.49	14.00	12.07	1.34	78907.59
12	6.35	13.81	38.12	3.58	14.50	11.99	1.36	79200.29
13	4.85	14.53	55.07	2.41	14.73	12.64	1.38	73290.77
14	3.56	13.27	46.95	2.02	14.65	11.83	1.36	80442.05
15	3.94	13.96	47.74	2.82	14.29	12.30	1.35	76723.38
16	3.68	12.90	56.34	1.91	15.60	12.08	1.34	77490.10
17	3.34	12.39	57.69	1.78	15.30	12.07	1.34	77960.35
18	3.33	11.75	59.50	1.10	16.62	11.41	1.33	82477.73
19	5.98	11.62	48.50	1.61	16.41	11.26	1.34	83410.96
20	6.76	12.26	47.43	3.11	14.22	11.70	1.33	81670.28
21	7.34	12.53	56.88	2.19	15.36	12.02	1.35	78110.65
22	6.60	12.41	57.59	1.55	16.10	11.74	1.35	79694.37
23	7.06	12.72	67.34	1.55	15.90	12.24	1.38	76019.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.07	12.94	55.81	2.17	15.38	11.94	1.35	79055.79
最 大 值	12.07	14.53	67.34	3.58	17.61	12.64	1.39	84355.50
發生時間	4	13	23	12	7	13		7
最 小 值	1.71	11.62	38.12	1.10	14.00	11.15	1.31	73290.77
發生時間	1	19	12	18	11	7		13
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.01 %	-0.08 %	0.00 %		-0.07	-0.01	0.40 %
全幅偏移(率)	1.15 %	0.73 %	-0.51 %	-0.22 %		0.07	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年01月12日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年01月12日

報表日期: 115年01月12日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	9.78	12.26	40.63	1.77	15.54	9.44	1.41	72538.66
1	9.66	11.10	48.18	1.43	17.10	9.39	1.41	72510.35
2	10.06	11.01	47.02	3.13	16.11	9.68	1.40	73299.78
3	10.07	10.77	51.93	2.79	17.50	9.54	1.42	76912.42
4	8.70	13.31	49.27	3.26	14.89	10.41	1.42	73264.16
5	10.09	13.24	53.34	2.48	17.64	9.75	1.42	75685.32
6	9.79	13.30	44.58	2.76	17.59	9.70	1.43	75539.29
7	4.58	13.55	34.19	2.14	17.96	9.77	1.42	75449.14
8	9.35	11.83	42.58	2.41	17.85	10.04	1.41	74278.68
9	9.62	12.26	38.43	3.28	15.46	10.67	1.42	75924.28
10	8.01	13.48	36.83	6.22	14.00	10.79	1.43	73973.27
11	3.56	12.15	43.67	2.75	14.17	10.98	1.43	74704.24
12	10.02	12.38	39.86	2.83	15.36	10.54	1.42	71497.32
13	7.30	13.84	41.37	3.18	14.55	10.73	1.40	69817.95
14	10.77	12.60	52.87	3.10	14.59	11.39	1.39	67797.05
15	9.19	12.30	56.64	2.84	15.92	10.86	1.41	75722.10
16	9.32	11.88	44.00	1.76	15.48	10.51	1.42	73835.33
17	9.29	11.14	48.20	0.76	16.12	10.01	1.43	75426.39
18	9.57	11.44	58.11	0.74	15.69	10.37	1.43	75601.82
19	9.66	11.27	54.78	0.68	16.61	10.00	1.42	76223.05
20	9.59	11.73	52.79	0.96	14.45	10.60	1.43	73796.71
21	9.78	11.99	51.51	1.22	14.38	10.38	1.42	73799.04
22	9.90	11.25	49.19	0.84	15.91	10.15	1.42	73820.13
23	9.43	11.30	47.75	1.87	16.26	10.00	1.43	74534.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.05	12.14	46.99	2.30	15.88	10.24	1.42	73997.98
最 大 值	10.77	13.84	58.11	6.22	17.96	11.39	1.43	76912.42
發生時間	14	13	18	10	7	14		3
最 小 值	3.56	10.77	34.19	0.68	14.00	9.39	1.39	67797.05
發生時間	11	3	7	19	10	1		14
零點偏移(率)	-0.15 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.07	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-0.34 %	0.89 %	-0.47 %	0.14 %		0.10	0.04	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								