P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年08月02日

| 項目 | #1-HCl_C | #1-CO_C | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O | #1-O2_C | #1-OPAC | #1-FLOW_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 7.32 | 2.58 | 58.09 | 1.09 | 18.55 | 11.35 | 1.06 | 82828.69 |
| 1 | 8.14 | 2.84 | 57.06 | 1.61 | 19.33 | 11.30 | 1.05 | 82546.83 |
| 2 | 9.02 | 2.78 | 56.76 | 2.06 | 18.06 | 11.59 | 1.04 | 81012.60 |
| 3 | 9.64 | 2.95 | 56.19 | 1.94 | 17.88 | 11.57 | 1.04 | 81489.55 |
| 4 | 8.05 | 3.87 | 64.64 | 2.35 | 17.89 | 11.51 | 1.03 | 82495.57 |
| 5 | 12.80 | 3.48 | 57.43 | 2.48 | 17.41 | 11.60 | 1.04 | 85121.73 |
| 6 | 10.40 | 2.91 | 59.55 | 2.36 | 17.80 | 11.37 | 1.03 | 82813.50 |
| 7 | 10.09 | 3.64 | 61.34 | 1.82 | 18.54 | 11.26 | 1.04 | 83367.38 |
| 8 | 8.58 | 7.02 | 48.17 | 1.54 | 18.95 | 11.08 | 1.06 | 84273.47 |
| 9 | 8.38 | 7.49 | 44.32 | 1.77 | 18.27 | 11.40 | 1.05 | 82118.49 |
| 10 | 5.51 | 9.33 | 50.04 | 2.16 | 16.96 | 11.60 | 1.05 | 81733.58 |
| 11 | 8.67 | 12.81 | 52.29 | 1.59 | 19.07 | 11.12 | 1.06 | 83590.55 |
| 12 | 3.82 | 3.32 | 58.47 | 1.02 | 18.83 | 12.02 | 1.04 | 76317.18 |
| 13 | 4.23 | 3.48 | 62.00 | 0.74 | 20.23 | 11.24 | 1.04 | 81663.84 |
| 14 | 8.67 | 16.34 | 49.63 | 2.85 | 16.84 | 11.29 | 1.04 | 84159.87 |
| 15 | 9.84 | 11.17 | 42.78 | 4.63 | 15.30 | 12.00 | 1.03 | 78069.59 |
| 16 | 13.48 | 2.80 | 36.72 | 2.27 | 14.74 | 11.99 | 1.04 | 77670.25 |
| 17 | 10.24 | 1.46 | 31.97 | 1.07 | 15.39 | 11.60 | 1.04 | 77582.49 |
| 18 | 8.91 | 1.14 | 45.94 | 0.46 | 18.22 | 11.43 | 1.05 | 81493.81 |
| 19 | 13.73 | 4.18 | 43.52 | 0.85 | 17.57 | 11.48 | 1.05 | 82322.31 |
| 20 | 10.87 | 3.10 | 41.89 | 0.70 | 17.32 | 11.46 | 1.06 | 81354.93 |
| 21 | 10.61 | 3.04 | 43.34 | 0.81 | 16.91 | 11.64 | 1.04 | 81984.40 |
| 22 | 10.99 | 2.93 | 54.48 | 1.81 | 17.49 | 11.52 | 1.03 | 82022.06 |
| 23 | 8.87 | 3.05 | 58.16 | 1.45 | 18.58 | 11.30 | 1.04 | 82973.60 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 9.20 | 4.90 | 51.45 | 1.73 | 17.76 | 11.49 | 1.04 | 81708.59 |
| 最 大 值 | 13.73 | 16.34 | 64.64 | 4.63 | 20.23 | 12.02 | 1.06 | 85121.73 |
| 發生時間 | 19 | 14 | 4 | 15 | 13 | 12 | | 5 |
| 最 小 值 | 3.82 | 1.14 | 31.97 | 0.46 | 14.74 | 11.08 | 1.02 | 76317.18 |
| 發生時間 | 12 | 18 | 17 | 18 | 16 | 8 | | 12 |
| 零點偏移(率) | -0.01 % | 0.00 % | -0.04 % | 0.00 % | | -0.06 | | 0.00 % |
| 全幅偏移(率) | 0.00 % | 0.18 % | 0.09 % | 0.52 % | | 0.06 | | 0.20 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年08月02日

| 項目 | #2-HCl_C | #2-CO_C | #2-NOx_C | #2-SO2_C | #2-H2O | #2-O2_C | #2-OPAC | #2-FLOW_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 3.62 | 2.41 | 61.87 | 1.39 | 17.90 | 11.48 | 0.98 | 76487.50 |
| 1 | 7.03 | 2.85 | 55.49 | 1.71 | 20.23 | 9.96 | 0.97 | 86595.21 |
| 2 | 8.09 | 2.14 | 53.71 | 1.39 | 19.34 | 10.38 | 0.97 | 84256.37 |
| 3 | 8.69 | 1.42 | 63.26 | 1.03 | 19.68 | 10.37 | 0.97 | 83974.45 |
| 4 | 8.01 | 2.85 | 54.60 | 1.61 | 18.19 | 11.24 | 0.98 | 78661.26 |
| 5 | 8.16 | 3.15 | 56.71 | 1.54 | 19.34 | 10.57 | 0.98 | 82339.60 |
| 6 | 8.85 | 5.29 | 53.90 | 1.62 | 19.92 | 9.96 | 1.02 | 75825.45 |
| 7 | 8.64 | 6.04 | 53.77 | 1.19 | 19.14 | 10.29 | 1.01 | 84931.31 |
| 8 | 8.81 | 1.52 | 48.43 | 1.83 | 18.80 | 10.56 | 1.01 | 83579.18 |
| 9 | 8.06 | 2.01 | 51.24 | 1.99 | 18.05 | 10.77 | 1.02 | 82779.03 |
| 10 | 2.79 | 4.51 | 43.56 | 3.42 | 14.94 | 11.54 | 1.02 | 79696.20 |
| 11 | 7.38 | 1.55 | 46.19 | 3.31 | 15.86 | 11.42 | 1.02 | 79023.16 |
| 12 | 9.38 | 5.96 | 47.91 | 3.03 | 16.42 | 11.30 | 1.02 | 80009.32 |
| 13 | 8.67 | 2.71 | 46.74 | 2.67 | 17.29 | 11.05 | 1.02 | 80932.77 |
| 14 | 7.45 | 8.56 | 41.12 | 3.41 | 15.64 | 11.33 | 1.02 | 79819.05 |
| 15 | 11.84 | 10.26 | 42.83 | 3.83 | 16.62 | 10.93 | 1.01 | 81337.06 |
| 16 | 8.68 | 2.35 | 39.59 | 2.17 | 16.90 | 10.67 | 1.01 | 83318.12 |
| 17 | 9.55 | 1.71 | 44.07 | 0.92 | 17.40 | 10.62 | 1.02 | 84966.35 |
| 18 | 9.41 | 2.06 | 41.97 | 1.04 | 18.00 | 10.27 | 1.02 | 86720.04 |
| 19 | 9.81 | 2.21 | 41.92 | 1.19 | 17.10 | 10.82 | 1.02 | 83262.09 |
| 20 | 12.08 | 3.20 | 40.52 | 1.13 | 17.38 | 10.90 | 1.02 | 82679.00 |
| 21 | 10.54 | 3.52 | 36.87 | 1.24 | 17.54 | 10.65 | 1.00 | 84184.20 |
| 22 | 9.26 | 1.92 | 56.51 | 1.29 | 17.23 | 11.15 | 0.99 | 80849.38 |
| 23 | 10.31 | 2.87 | 54.27 | 1.89 | 17.31 | 11.01 | 1.01 | 81599.81 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 8.55 | 3.46 | 49.04 | 1.91 | 17.76 | 10.80 | 1.00 | 81992.75 |
| 最 大 值 | 12.08 | 10.26 | 63.26 | 3.83 | 20.23 | 11.54 | 1.04 | 86720.04 |
| 發生時間 | 20 | 15 | 3 | 15 | 1 | 10 | | 18 |
| 最 小 值 | 2.79 | 1.42 | 36.87 | 0.92 | 14.94 | 9.96 | 0.96 | 75825.45 |
| 發生時間 | 10 | 3 | 21 | 17 | 10 | 1 | | 6 |
| 零點偏移(率) | -0.04 % | -0.01 % | -0.01 % | -0.05 % | | -0.11 | | -0.20 % |
| 全幅偏移(率) | 0.13 % | 0.31 % | 0.14 % | 0.87 % | | -0.10 | | -0.10 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年08月02日

| 項目 | #3-HCl_C | #3-CO_C | #3-NOx_C | #3-SO2_C | #3-H2O | #3-O2_C | #3-OPAC | #3-FLOW_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 7.42 | 2.54 | 59.49 | 1.21 | 18.31 | 10.81 | 0.89 | 79718.34 |
| 1 | 9.93 | 2.94 | 50.16 | 1.03 | 20.39 | 10.36 | 0.88 | 81364.38 |
| 2 | 8.61 | 3.31 | 51.92 | 1.16 | 19.30 | 10.52 | 0.88 | 81045.19 |
| 3 | 13.94 | 2.86 | 51.96 | 1.69 | 17.86 | 10.77 | 0.88 | 80980.52 |
| 4 | 9.34 | 2.71 | 58.84 | 1.50 | 17.13 | 11.06 | 0.88 | 79584.60 |
| 5 | 12.65 | 2.77 | 61.17 | 1.83 | 17.41 | 10.99 | 0.89 | 79646.69 |
| 6 | 9.29 | 3.11 | 61.63 | 1.82 | 16.79 | 10.89 | 0.90 | 80855.31 |
| 7 | 10.89 | 3.96 | 56.33 | 1.60 | 15.45 | 11.60 | 0.94 | 74256.05 |
| 8 | 14.92 | 3.46 | 52.62 | 2.37 | 15.13 | 11.47 | 0.92 | 78149.63 |
| 9 | 12.36 | 3.17 | 52.28 | 2.22 | 15.04 | 11.48 | 0.94 | 77813.14 |
| 10 | 15.19 | 2.82 | 49.10 | 2.46 | 15.34 | 11.33 | 0.94 | 76368.50 |
| 11 | 1.72 | 1.35 | 50.98 | 0.92 | 17.76 | 10.78 | 0.90 | 78738.16 |
| 12 | 5.41 | 2.51 | 62.22 | 1.15 | 18.12 | 11.03 | 0.90 | 76079.34 |
| 13 | 8.76 | 2.87 | 47.33 | 1.45 | 16.88 | 11.01 | 0.90 | 76654.27 |
| 14 | 6.30 | 2.84 | 47.68 | 1.37 | 17.16 | 10.93 | 0.91 | 77628.93 |
| 15 | 9.77 | 4.94 | 45.72 | 2.09 | 15.01 | 11.41 | 0.91 | 74745.55 |
| 16 | 6.56 | 2.40 | 41.25 | 1.44 | 15.93 | 10.93 | 0.89 | 77505.42 |
| 17 | 6.58 | 1.98 | 48.42 | 1.44 | 16.03 | 11.08 | 0.88 | 75513.51 |
| 18 | 7.75 | 1.49 | 51.99 | 1.38 | 16.85 | 10.64 | 0.89 | 79568.57 |
| 19 | 8.79 | 1.64 | 52.75 | 1.44 | 16.99 | 10.73 | 0.92 | 79400.76 |
| 20 | 10.12 | 1.71 | 53.34 | 1.52 | 16.45 | 10.97 | 0.91 | 78229.96 |
| 21 | 8.10 | 1.99 | 54.48 | 1.58 | 15.75 | 11.18 | 0.88 | 79095.60 |
| 22 | 15.83 | 2.66 | 57.30 | 2.12 | 15.39 | 11.37 | 0.92 | 76029.92 |
| 23 | 9.77 | 2.62 | 56.41 | 1.60 | 15.96 | 11.15 | 0.92 | 76806.84 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 9.58 | 2.69 | 53.14 | 1.60 | 16.77 | 11.02 | 0.90 | 78157.47 |
| 最 大 值 | 15.83 | 4.94 | 62.22 | 2.46 | 20.39 | 11.60 | 0.97 | 81364.38 |
| 發生時間 | 22 | 15 | 12 | 10 | 1 | 7 | | 1 |
| 最 小 值 | 1.72 | 1.35 | 41.25 | 0.92 | 15.01 | 10.36 | 0.88 | 74256.05 |
| 發生時間 | 11 | 11 | 16 | 11 | 15 | 1 | | 7 |
| 零點偏移(率) | -0.02 % | -0.00 % | -0.17 % | -0.07 % | | -0.04 | | -0.10 % |
| 全幅偏移(率) | 0.02 % | 0.05 % | -0.32 % | 0.25 % | | 0.15 | | 0.00 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |