

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年01月14日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年01月14日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.18	11.76	57.50	2.03	16.11	10.32	1.44	74838.33
1	9.65	12.40	57.73	2.36	16.60	10.62	1.44	73763.82
2	9.85	13.56	56.08	3.94	15.67	10.67	1.43	71778.79
3	9.55	11.20	51.50	3.01	14.79	10.39	1.45	72316.04
4	9.42	11.22	54.78	3.22	14.27	10.47	1.44	72256.58
5	9.02	11.59	53.09	4.64	12.88	10.77	1.43	69194.03
6	9.24	11.50	53.07	3.42	14.50	10.64	1.43	73046.56
7	6.82	11.63	53.14	2.93	14.48	10.77	1.46	72176.10
8	9.16	11.50	55.60	2.79	14.68	10.68	1.48	72005.62
9	6.57	12.02	53.43	4.67	14.19	10.51	1.47	68380.75
10	2.08	12.34	27.51	0.21	15.00	9.10	1.44	68271.56
11	9.22	11.60	53.97	0.06	14.66	10.75	1.43	65815.04
12	8.46	11.93	56.76	2.76	12.99	10.68	1.43	65561.62
13	9.30	11.45	57.62	1.21	14.96	10.56	1.43	63571.00
14	9.04	11.53	53.26	1.50	15.17	10.55	1.43	67408.27
15	9.37	11.78	62.46	1.04	16.67	10.76	1.43	67949.65
16	9.50	12.11	53.39	1.31	16.49	10.95	1.44	72135.66
17	10.13	10.85	30.17	1.48	17.94	9.57	1.45	78707.82
18	9.48	11.25	55.68	1.21	16.36	10.25	1.43	74679.59
19	11.30	11.27	55.31	1.54	14.97	10.40	1.43	74341.61
20	10.69	11.27	50.26	1.50	15.17	10.31	1.45	73755.98
21	9.38	11.16	47.54	1.88	16.25	10.21	1.45	74524.24
22	9.60	11.42	49.25	2.35	15.65	10.52	1.46	73361.27
23	9.96	11.16	48.78	2.53	15.73	10.16	1.46	73118.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.00	11.65	51.99	2.23	15.26	10.44	1.44	71373.28
最 大 值	11.30	13.56	62.46	4.67	17.94	10.95	1.48	78707.82
發生時間	19	2	15	9	17	16		17
最 小 值	2.08	10.85	27.51	0.06	12.88	9.10	1.42	63571.00
發生時間	10	17	10	11	5	10		13
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.06	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.40 %	0.35 %	-0.40 %	0.36 %		0.08	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								