

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月26日

報表日期: 114年04月26日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月26日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	5.10	1.18	66.16	2.01	17.38	10.09	1.48	79695.13
1	4.21	7.03	56.46	2.26	17.66	9.63	1.48	81357.77
2	7.44	2.45	57.99	2.33	18.33	9.58	1.48	82170.80
3	7.63	6.55	56.25	2.72	17.62	9.32	1.48	81740.60
4	6.84	2.79	59.88	2.53	18.40	9.28	1.48	81691.13
5	9.39	2.97	61.63	2.84	15.31	10.04	1.48	78817.80
6	14.90	4.09	59.06	3.30	15.19	10.01	1.48	77195.24
7	0.78	4.73	48.68	0.92	18.03	9.49	1.48	76037.01
8	1.43	3.16	57.19	1.36	16.50	9.64	1.48	78610.29
9	5.39	3.44	56.63	1.43	16.76	9.59	1.48	78388.20
10	6.13	6.23	54.44	1.34	17.65	9.57	1.47	79150.45
11	7.51	7.82	52.27	1.39	17.51	9.32	1.47	77167.01
12	7.57	1.90	61.58	1.34	16.53	9.93	1.47	78245.51
13	3.82	4.68	58.96	1.84	14.82	10.36	1.47	74864.80
14	5.25	2.85	63.94	1.50	16.09	10.41	1.48	74813.33
15	7.86	3.82	55.33	1.62	17.08	9.67	1.48	77484.70
16	7.13	4.09	53.15	1.59	17.16	9.59	1.47	78569.38
17	8.32	4.88	53.68	1.59	17.21	9.51	1.47	79399.15
18	11.25	4.00	60.34	1.79	17.72	9.56	1.46	79542.11
19	8.38	3.90	53.75	1.55	18.40	9.44	1.47	83162.24
20	8.97	1.64	58.73	1.42	17.92	9.75	1.47	81388.41
21	8.42	2.85	55.88	1.39	18.23	9.61	1.48	82250.34
22	6.83	3.49	58.44	1.29	17.89	9.94	1.48	79875.80
23	5.27	2.46	53.68	1.23	17.38	10.16	1.48	75140.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.91	3.87	57.25	1.77	17.20	9.73	1.48	79031.56
最 大 值	14.90	7.82	66.16	3.30	18.40	10.41	1.48	83162.24
發生時間	6	11	0	6	4	14		19
最 小 值	0.78	1.18	48.68	0.92	14.82	9.28	1.46	74813.33
發生時間	7	0	7	7	13	4		14
零點偏移(率)	-0.29 %	-0.01 %	-0.12 %	-0.00 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.03 %	0.02 %		0.18		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								