

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月29日

| 項目 | #1-HCl_C | #1-CO_C | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O | #1-O2_C | #1-OPAC | #1-FLOW_C |
|---------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 5.93 | 2.98 | 51.23 | 3.31 | 17.46 | 11.02 | 1.37 | 68908.44 |
| 1 | 7.69 | 2.55 | 59.14 | 3.34 | 17.67 | 11.29 | 1.38 | 67937.44 |
| 2 | 9.10 | 2.41 | 50.81 | 3.85 | 17.78 | 10.64 | 1.38 | 73190.95 |
| 3 | 6.07 | 2.81 | 44.89 | 4.30 | 15.73 | 11.64 | 1.36 | 66156.45 |
| 4 | 6.20 | 3.53 | 59.74 | 4.07 | 16.47 | 11.37 | 1.36 | 69114.97 |
| 5 | 8.87 | 5.14 | 46.60 | 4.48 | 15.88 | 11.82 | 1.36 | 65064.56 |
| 6 | 6.95 | 3.79 | 58.15 | 3.98 | 16.44 | 11.67 | 1.38 | 66736.02 |
| 7 | 7.00 | 3.97 | 49.31 | 3.99 | 16.93 | 11.20 | 1.39 | 66430.25 |
| 8 | 4.87 | 3.76 | 49.56 | 3.61 | 17.24 | 11.12 | 1.37 | 67596.52 |
| 9 | 8.48 | 5.82 | 50.92 | 4.28 | 16.15 | 11.53 | 1.33 | 65623.93 |
| 10 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 1.33 | 保養 |
| 11 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 無效 | 保養 |
| 12 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 無效 | 保養 |
| 13 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 無效 | 保養 |
| 14 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 無效 | 保養 |
| 15 | 校正 | 校正 | 校正 | 校正 | 替代 | 校正 | 1.30 | 保養 |
| 16 | 8.24 | 3.34 | 63.41 | 5.15 | 16.30 | 10.88 | 1.31 | 71220.18 |
| 17 | 9.45 | 3.28 | 61.28 | 5.28 | 16.26 | 10.87 | 1.33 | 72693.43 |
| 18 | 6.78 | 3.80 | 62.05 | 5.08 | 15.95 | 11.15 | 1.33 | 71810.83 |
| 19 | 5.93 | 3.56 | 54.09 | 5.07 | 15.85 | 10.89 | 1.30 | 71117.14 |
| 20 | 4.30 | 3.37 | 63.30 | 4.97 | 15.84 | 11.06 | 1.31 | 71239.27 |
| 21 | 3.61 | 3.56 | 58.40 | 4.93 | 15.25 | 11.19 | 1.33 | 69898.25 |
| 22 | 4.23 | 4.53 | 62.97 | 5.21 | 15.37 | 11.35 | 1.36 | 70572.87 |
| 23 | 6.52 | 4.57 | 58.20 | 5.49 | 15.49 | 11.46 | 1.36 | 69673.13 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| 平均值 | 6.68 | 3.71 | 55.78 | 4.47 | 16.34 | 11.23 | 1.35 | 69165.81 |
| 最大值 | 9.45 | 5.82 | 63.41 | 5.49 | 17.78 | 11.82 | 1.51 | 73190.95 |
| 發生時間 | 17 | 9 | 16 | 23 | 2 | 5 | | 2 |
| 最小值 | 3.61 | 2.41 | 44.89 | 3.31 | 15.25 | 10.64 | 1.30 | 65064.56 |
| 發生時間 | 21 | 2 | 3 | 0 | 21 | 2 | | 5 |
| 零點偏移(率) | -0.06 % | -0.02 % | -0.01 % | -0.02 % | | 0.01 | 0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移(率) | 1.24 % | -0.82 % | -0.74 % | -0.64 % | | -0.09 | -0.03 | 0.40 % |
| 有效比率 | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 83.33 % | 75.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月29日

| 項目 | #2-HCl_C | #2-CO_C | #2-NOx_C | #2-SO2_C | #2-H2O | #2-O2_C | #2-OPAC | #2-FLOW_C |
|---------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 9.27 | 3.34 | 47.74 | 2.97 | 18.45 | 9.35 | 1.38 | 83475.55 |
| 1 | 3.40 | 2.68 | 42.15 | 2.02 | 19.10 | 9.53 | 1.38 | 79324.10 |
| 2 | 0.83 | 3.81 | 43.78 | 1.74 | 18.20 | 9.58 | 1.38 | 79854.67 |
| 3 | 2.10 | 2.67 | 54.69 | 2.05 | 17.84 | 9.82 | 1.38 | 81834.76 |
| 4 | 8.14 | 2.66 | 39.50 | 3.49 | 16.98 | 9.53 | 1.38 | 79340.79 |
| 5 | 8.66 | 4.49 | 43.72 | 3.21 | 17.45 | 9.49 | 1.38 | 80255.37 |
| 6 | 3.15 | 3.90 | 48.95 | 1.57 | 19.18 | 9.42 | 1.36 | 86037.14 |
| 7 | 5.39 | 5.21 | 41.87 | 2.16 | 19.29 | 9.33 | 1.35 | 83137.19 |
| 8 | 6.18 | 6.44 | 36.05 | 2.28 | 18.98 | 9.15 | 1.37 | 83762.51 |
| 9 | 4.53 | 4.76 | 42.45 | 2.21 | 17.23 | 10.00 | 1.36 | 77469.89 |
| 10 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 1.36 | 保養 |
| 11 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 無效 | 保養 |
| 12 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 無效 | 保養 |
| 13 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 無效 | 保養 |
| 14 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 無效 | 保養 |
| 15 | 校正 | 校正 | 校正 | 校正 | 替代 | 校正 | 1.36 | 保養 |
| 16 | 4.11 | 4.42 | 55.96 | 1.81 | 18.50 | 9.42 | 1.35 | 85610.02 |
| 17 | 7.27 | 3.67 | 51.89 | 2.26 | 17.24 | 9.76 | 1.35 | 85511.84 |
| 18 | 3.30 | 3.23 | 55.02 | 1.99 | 17.27 | 9.68 | 1.33 | 83758.22 |
| 19 | 3.78 | 5.49 | 55.33 | 1.92 | 18.16 | 9.36 | 1.34 | 86405.55 |
| 20 | 9.38 | 6.60 | 58.07 | 2.78 | 17.35 | 9.52 | 1.37 | 84849.37 |
| 21 | 7.06 | 4.16 | 56.70 | 2.23 | 17.60 | 9.54 | 1.38 | 85248.62 |
| 22 | 8.09 | 9.37 | 52.21 | 2.56 | 16.39 | 9.66 | 1.37 | 80650.94 |
| 23 | 8.73 | 4.49 | 54.23 | 2.26 | 17.32 | 9.87 | 1.36 | 81671.87 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| 平均值 | 5.74 | 4.52 | 48.91 | 2.31 | 17.92 | 9.56 | 1.37 | 82677.69 |
| 最大值 | 9.38 | 9.37 | 58.07 | 3.49 | 19.29 | 10.00 | 1.38 | 86405.55 |
| 發生時間 | 20 | 22 | 20 | 4 | 7 | 9 | | 19 |
| 最小值 | 0.83 | 2.66 | 36.05 | 1.57 | 16.39 | 9.15 | 1.33 | 77469.89 |
| 發生時間 | 2 | 4 | 8 | 6 | 22 | 8 | | 9 |
| 零點偏移(率) | -0.32 % | -0.00 % | -0.03 % | -0.00 % | | -0.02 | 0.00 | -0.20 % |
| 全幅偏移(率) | -1.21 % | 0.46 % | -0.80 % | -0.19 % | | -0.12 | -0.03 | -0.10 % |
| 有效比率 | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 83.33 % | 75.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月29日

| 項目 | #3-HCl_C | #3-CO_C | #3-NOx_C | #3-SO2_C | #3-H2O | #3-O2_C | #3-OPAC | #3-FLOW_C |
|---------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 7.96 | 7.79 | 52.46 | 4.32 | 16.89 | 10.45 | 1.38 | 79048.82 |
| 1 | 7.34 | 3.01 | 46.91 | 2.97 | 17.97 | 10.16 | 1.38 | 78883.78 |
| 2 | 7.00 | 5.96 | 44.56 | 3.53 | 17.84 | 10.02 | 1.38 | 81601.35 |
| 3 | 11.26 | 5.89 | 47.90 | 4.33 | 16.20 | 10.34 | 1.38 | 79539.43 |
| 4 | 10.68 | 1.86 | 48.83 | 3.51 | 16.39 | 10.60 | 1.38 | 79308.69 |
| 5 | 2.91 | 2.43 | 62.53 | 2.46 | 17.12 | 11.17 | 1.37 | 75261.13 |
| 6 | 5.82 | 3.56 | 51.44 | 2.78 | 17.61 | 10.36 | 1.39 | 82060.08 |
| 7 | 6.83 | 4.23 | 50.95 | 3.74 | 17.74 | 9.89 | 1.42 | 83522.58 |
| 8 | 8.22 | 2.17 | 60.66 | 3.77 | 16.70 | 10.15 | 1.39 | 81846.35 |
| 9 | 11.20 | 6.04 | 49.56 | 5.01 | 15.20 | 10.40 | 1.38 | 80963.49 |
| 10 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 1.39 | 保養 |
| 11 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 無效 | 保養 |
| 12 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 無效 | 保養 |
| 13 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 無效 | 保養 |
| 14 | 保養 | 保養 | 保養 | 保養 | 替代 | 保養 | 無效 | 保養 |
| 15 | 校正 | 校正 | 校正 | 校正 | 替代 | 校正 | 1.37 | 保養 |
| 16 | 1.64 | 3.95 | 69.51 | 4.72 | 14.96 | 10.98 | 1.38 | 80592.51 |
| 17 | 6.17 | 3.88 | 64.12 | 4.32 | 16.25 | 10.59 | 1.40 | 81238.28 |
| 18 | 7.46 | 5.36 | 63.04 | 4.84 | 14.93 | 10.75 | 1.38 | 81443.48 |
| 19 | 5.58 | 4.01 | 65.80 | 4.94 | 14.60 | 10.88 | 1.38 | 79507.54 |
| 20 | 9.84 | 3.87 | 64.96 | 5.08 | 15.40 | 10.58 | 1.38 | 81901.28 |
| 21 | 9.35 | 6.20 | 65.95 | 5.18 | 14.43 | 10.97 | 1.38 | 79336.79 |
| 22 | 8.02 | 4.82 | 70.50 | 4.78 | 15.41 | 10.96 | 1.38 | 79617.49 |
| 23 | 5.52 | 3.58 | 60.86 | 4.51 | 15.77 | 11.24 | 1.40 | 78078.88 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| 平均值 | 7.38 | 4.37 | 57.81 | 4.16 | 16.19 | 10.58 | 1.38 | 80208.44 |
| 最大值 | 11.26 | 7.79 | 70.50 | 5.18 | 17.97 | 11.24 | 1.43 | 83522.58 |
| 發生時間 | 3 | 0 | 22 | 21 | 1 | 23 | | 7 |
| 最小值 | 1.64 | 1.86 | 44.56 | 2.46 | 14.43 | 9.89 | 1.36 | 75261.13 |
| 發生時間 | 16 | 4 | 2 | 5 | 21 | 7 | | 5 |
| 零點偏移(率) | -0.09 % | -0.06 % | -0.18 % | -0.00 % | | 0.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移(率) | -0.96 % | 0.12 % | -0.73 % | -0.05 % | | -0.12 | 0.02 | 0.20 % |
| 有效比率 | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 % | 83.33 % | 75.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |