

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月22日

報表日期: 114年03月22日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月22日

報表日期: 114年03月22日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.87	4.14	45.68	1.68	16.02	10.71	1.10	79359.04
1	5.84	2.25	54.72	1.93	17.87	10.93	1.10	82950.02
2	10.18	2.19	51.86	2.42	17.30	10.65	1.08	84885.00
3	9.66	2.36	47.83	2.84	16.77	10.64	1.08	85335.93
4	9.12	2.47	56.19	2.20	15.73	11.20	1.10	81831.39
5	9.36	2.42	59.36	2.64	15.87	11.02	1.13	84907.91
6	6.77	2.62	56.69	1.71	15.78	11.08	1.11	85661.63
7	8.20	2.56	67.35	1.85	16.56	10.83	1.12	85168.02
8	10.10	2.83	65.23	1.66	15.94	11.10	1.10	83567.45
9	8.55	2.91	52.25	1.89	15.77	11.05	1.14	79757.33
10	9.58	3.40	45.74	1.95	16.44	10.72	1.10	80490.18
11	8.18	3.52	48.96	1.93	16.04	10.93	1.10	79493.89
12	3.95	5.94	42.41	1.72	16.16	10.76	1.10	80374.28
13	6.63	2.90	56.62	3.52	13.43	11.10	1.09	78847.97
14	7.57	3.64	62.80	2.44	13.78	11.15	1.08	78652.15
15	4.98	2.15	49.17	1.89	13.83	11.37	1.08	76335.94
16	8.28	4.98	45.49	1.73	15.41	11.14	1.07	80025.02
17	8.59	3.08	50.53	1.89	15.93	10.98	1.09	83042.63
18	7.82	2.62	49.50	2.06	14.55	11.09	1.10	81024.96
19	9.10	2.33	49.01	1.92	15.84	10.90	1.09	82686.66
20	11.76	3.05	51.18	1.31	17.79	10.41	1.08	86217.17
21	7.53	3.03	44.36	1.74	15.38	11.24	1.10	80787.03
22	7.68	2.14	49.15	2.06	14.63	11.47	1.10	79096.90
23	7.19	3.75	43.39	1.00	17.67	10.14	1.07	79023.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.94	3.05	51.89	2.00	15.85	10.94	1.10	81646.75
最 大 值	11.76	5.94	67.35	3.52	17.87	11.47	1.18	86217.17
發生時間	20	12	7	13	1	22		20
最 小 值	3.87	2.14	42.41	1.00	13.43	10.14	1.06	76335.94
發生時間	0	22	12	23	13	23		15
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.01 %	-0.03 %	0.00 %		-0.13		0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	1.09 %	0.22 %	0.14 %		-0.23		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月22日

報表日期: 114年03月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.66	4.57	52.32	0.27	17.37	10.19	1.55	76832.79
1	9.28	7.59	53.10	0.81	18.32	10.14	1.56	77502.89
2	9.43	4.43	53.91	0.51	17.42	10.24	1.55	81435.73
3	11.70	1.55	56.77	0.75	16.72	10.51	1.57	82479.22
4	6.81	4.68	58.40	0.32	18.03	10.29	1.56	83353.43
5	9.92	3.99	57.23	0.82	16.54	10.53	1.57	83170.75
6	8.63	2.50	62.21	0.71	15.78	10.82	1.60	81161.29
7	4.19	1.63	55.68	0.28	16.75	10.61	1.60	85903.35
8	8.19	1.89	54.01	0.63	16.47	10.56	1.60	81855.68
9	8.99	1.95	53.01	0.53	16.83	10.49	1.61	80608.07
10	8.21	5.90	52.32	0.63	16.22	10.58	1.60	80082.20
11	10.72	3.62	51.32	0.97	15.82	10.48	1.60	79038.14
12	7.95	8.60	50.42	0.89	15.55	10.44	1.59	77944.74
13	10.42	13.88	53.26	1.72	14.47	10.50	1.56	75392.44
14	6.38	4.56	46.60	3.10	12.64	10.78	1.55	70211.60
15	5.91	3.38	48.22	1.34	14.37	10.70	1.53	73256.89
16	2.62	2.56	42.60	0.46	15.68	10.46	1.53	75303.16
17	3.33	3.07	44.55	0.39	16.17	10.27	1.55	76758.57
18	6.05	5.21	48.23	0.94	14.84	10.56	1.56	75474.12
19	1.22	3.70	49.29	0.84	14.86	10.50	1.56	73468.73
20	2.49	4.79	42.89	0.30	17.87	9.84	1.55	77803.38
21	8.18	3.97	42.79	0.52	17.45	9.66	1.56	79736.31
22	9.23	5.66	39.69	1.44	15.51	10.28	1.56	74151.41
23	5.32	4.73	35.57	0.36	16.92	9.77	1.56	75425.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.20	4.52	50.18	0.81	16.19	10.38	1.57	78264.59
最 大 值	11.70	13.88	62.21	3.10	18.32	10.82	1.62	85903.35
發生時間	3	13	6	14	1	6		7
最 小 值	1.22	1.55	35.57	0.27	12.64	9.66	1.52	70211.60
發生時間	19	3	23	0	14	21		14
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.11		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.45 %	0.18 %	0.07 %		-0.29		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								