

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月29日

報表日期: 114年05月29日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	2.78	3.30	64.72	3.72	16.75	11.55	1.34	77307.96
1	2.98	4.38	58.67	4.34	15.94	11.34	1.34	81096.77
2	10.31	10.71	48.49	1.81	14.35	11.80	1.34	77248.31
3	17.47	1.71	60.87	3.76	13.79	11.90	1.34	76954.06
4	10.22	1.77	63.60	2.44	14.58	11.79	1.34	77442.26
5	9.84	3.25	45.78	2.09	14.42	11.84	1.31	77253.85
6	13.08	7.25	52.12	2.50	14.07	11.80	1.31	77134.58
7	9.71	10.25	51.90	3.33	14.67	11.63	1.30	78250.50
8	7.78	2.54	59.69	2.74	15.47	11.76	1.31	75879.77
9	4.21	2.21	64.86	2.39	16.31	11.87	1.30	75117.05
10	7.74	3.00	61.60	3.32	16.08	11.79	1.31	77766.66
11	5.14	2.53	55.39	2.97	15.84	11.73	1.32	78309.22
12	3.42	3.90	52.85	3.98	13.82	12.27	1.33	76015.11
13	0.46	3.48	60.62	3.03	14.51	12.30	1.33	75464.54
14	0.62	3.23	59.88	3.20	14.30	12.21	1.33	75649.12
15	0.42	2.66	58.24	2.63	14.67	12.20	1.34	75396.23
16	1.69	10.66	50.11	3.85	14.58	11.51	1.31	79194.51
17	1.27	2.74	64.82	2.09	16.25	11.89	1.29	76495.61
18	10.73	6.37	44.96	4.18	15.32	11.11	1.29	82076.34
19	8.29	3.31	45.36	2.08	15.09	11.39	1.29	78260.54
20	12.37	4.56	52.57	2.07	16.31	11.15	1.30	80101.42
21	9.93	2.73	55.31	2.21	15.77	11.36	1.30	79052.09
22	8.48	2.95	68.29	1.59	16.30	11.18	1.31	81474.59
23	9.85	2.34	61.17	1.79	15.29	11.64	1.31	79305.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.03	4.24	56.74	2.84	15.19	11.71	1.32	77843.60
最 大 值	17.47	10.71	68.29	4.34	16.75	12.30	1.34	82076.34
發生時間	3	2	22	1	0	13		18
最 小 值	0.42	1.71	44.96	1.59	13.79	11.11	1.29	75117.05
發生時間	15	3	18	22	3	18		9
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.09 %	-0.03 %		-0.02		0.30 %
全幅偏移(率)	-0.50 %	0.90 %	0.29 %	-0.60 %		0.13		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月29日

報表日期: 114年05月29日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.95	10.89	47.52	3.34	18.06	8.49	1.46	81682.92
1	8.04	5.59	50.31	1.34	18.77	9.00	1.46	77357.16
2	8.16	4.69	51.61	1.48	17.61	8.87	1.47	78881.06
3	8.73	5.34	55.13	2.52	15.80	9.35	1.46	78249.01
4	11.44	3.41	60.56	1.81	15.56	9.54	1.47	76572.74
5	14.21	10.39	57.79	2.08	14.81	9.33	1.46	79040.30
6	15.73	7.37	61.04	2.57	15.08	9.43	1.46	77044.25
7	12.29	3.93	51.27	3.38	16.41	9.62	1.43	79595.40
8	10.93	7.33	52.92	2.55	16.28	9.86	1.43	77795.76
9	8.36	5.10	51.09	2.78	18.64	8.89	1.42	75062.02
10	8.12	2.52	56.29	2.55	19.18	8.35	1.42	79331.31
11	3.43	4.80	54.73	2.70	19.77	8.49	1.40	74374.02
12	1.82	5.66	48.13	2.62	20.68	7.74	1.42	79260.63
13	3.07	5.14	52.85	2.82	19.03	8.05	1.43	79554.54
14	4.40	7.74	45.77	2.30	18.47	8.86	1.42	76598.36
15	4.76	4.49	54.38	2.56	18.63	8.91	1.41	76845.09
16	3.81	7.31	57.28	2.39	18.98	9.07	1.42	75126.24
17	0.62	3.10	46.00	1.99	20.60	7.84	1.42	78294.07
18	8.76	6.50	56.71	2.64	17.74	9.01	1.43	82456.41
19	5.05	2.80	64.89	2.54	20.18	8.82	1.43	78659.85
20	1.28	7.88	56.56	2.56	20.44	8.73	1.43	80096.15
21	1.50	9.34	65.08	2.60	18.94	10.19	1.43	72045.21
22	2.04	7.07	59.57	2.64	20.31	8.75	1.42	75021.08
23	6.28	8.19	55.53	2.52	19.73	8.82	1.43	83701.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.70	6.11	54.71	2.47	18.32	8.92	1.43	78026.86
最 大 值	15.73	10.89	65.08	3.38	20.68	10.19	1.48	83701.09
發生時間	6	0	21	7	12	21		23
最 小 值	0.62	2.52	45.77	1.34	14.81	7.74	1.39	72045.21
發生時間	17	10	14	1	5	12		21
零點偏移(率)	0.00 %	0.01 %	-0.17 %	-0.01 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.12 %	-0.25 %	-0.52 %		0.35		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								