

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月18日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.03	8.06	39.96	1.27	16.37	11.57	1.03	82082.59
1	8.46	7.92	38.02	1.46	16.57	11.54	1.02	82697.51
2	8.90	7.83	42.37	1.07	16.53	11.76	1.02	80681.22
3	9.42	9.81	43.41	0.73	17.41	11.32	1.02	83925.03
4	9.74	9.79	40.98	1.52	15.45	11.82	1.02	81336.40
5	6.41	8.95	54.77	1.15	16.13	12.30	0.99	75371.85
6	5.39	10.11	59.97	0.91	16.17	12.53	0.99	74442.09
7	8.05	8.65	59.10	0.81	16.59	12.01	1.00	79175.98
8	9.83	3.79	51.61	1.03	16.45	11.47	1.02	83638.10
9	6.34	5.56	56.30	1.35	17.11	12.02	1.04	77181.62
10	7.80	3.53	44.86	0.56	18.90	10.97	1.02	84802.79
11	9.56	3.49	42.57	0.63	18.72	10.79	1.00	86627.30
12	7.61	3.55	41.87	0.69	18.92	11.24	1.03	82282.36
13	6.07	3.70	50.54	0.45	18.83	11.53	1.04	79676.38
14	7.18	3.63	40.29	0.71	18.16	11.56	1.02	80199.08
15	5.21	3.70	56.00	0.44	18.82	11.59	1.02	79284.56
16	8.72	3.80	48.75	0.64	18.65	11.27	1.02	81958.86
17	7.00	3.96	51.68	0.67	17.74	12.27	1.03	74686.98
18	8.72	3.56	45.41	0.49	18.62	11.08	1.04	84063.36
19	8.83	3.91	35.09	1.37	16.38	11.46	1.02	82697.10
20	3.59	3.29	53.73	0.38	19.07	11.32	1.01	81618.27
21	6.44	7.40	37.87	0.59	18.52	10.59	1.01	87772.40
22	7.12	5.43	48.51	1.07	17.12	11.66	1.02	80626.50
23	8.41	6.69	50.00	1.06	17.00	11.85	1.02	78942.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.66	5.84	47.24	0.88	17.51	11.56	1.02	81073.77
最 大 值	9.83	10.11	59.97	1.52	19.07	12.53	1.09	87772.40
發生時間	8	6	6	4	20	6		21
最 小 值	3.59	3.29	35.09	0.38	15.45	10.59	0.97	74442.09
發生時間	20	20	19	20	4	21		6
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.05 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.04		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.42 %	-0.01 %	0.17 %		-0.26		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月18日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月18日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	1.39	4.89	48.47	1.18	14.82	11.57	1.03	74332.86
1	4.39	7.29	46.74	1.30	15.39	11.43	1.03	75213.64
2	6.13	3.66	49.03	0.86	16.01	10.98	1.04	79422.94
3	7.93	3.27	45.67	1.03	15.69	11.15	1.04	78364.88
4	8.53	9.70	58.87	2.16	16.29	10.76	1.02	80597.36
5	3.13	5.96	60.60	1.38	14.24	11.59	1.20	75498.49
6	2.39	3.72	48.74	0.65	16.56	10.83	1.04	79829.69
7	6.41	6.60	56.00	1.08	15.44	10.82	1.04	80819.19
8	4.52	10.69	55.61	2.05	13.19	11.32	1.04	75098.01
9	8.19	1.50	61.33	1.65	14.80	11.20	1.07	75156.17
10	8.23	2.40	43.75	0.88	18.39	10.06	1.07	82101.66
11	7.26	2.14	41.56	0.95	16.02	10.61	1.06	79375.63
12	3.57	1.40	50.87	0.58	16.33	11.30	1.07	74223.08
13	1.47	5.27	48.61	0.47	16.53	11.52	1.08	72738.01
14	2.81	10.31	35.69	0.56	19.02	9.78	1.06	82107.69
15	1.21	2.57	52.50	0.60	16.58	10.61	1.04	72520.62
16	3.06	2.22	53.28	0.43	18.67	9.71	1.05	82727.28
17	1.97	3.11	62.52	0.65	15.98	11.28	1.05	71789.56
18	2.50	3.08	47.91	0.54	17.00	10.75	1.05	79201.09
19	2.90	3.48	48.45	0.85	15.35	11.30	1.06	76127.18
20	2.99	3.88	44.42	0.80	15.90	10.81	1.05	79331.34
21	3.22	3.76	52.57	0.87	14.98	11.00	1.04	75687.97
22	2.67	3.27	57.76	0.89	14.99	10.91	1.04	75604.94
23	1.65	6.08	67.90	0.72	16.27	11.03	1.04	76868.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.10	4.59	51.62	0.96	16.02	10.93	1.05	77280.72
最 大 值	8.53	10.69	67.90	2.16	19.02	11.59	1.56	82727.28
發生時間	4	8	23	4	14	5		16
最 小 值	1.21	1.40	35.69	0.43	13.19	9.71	0.99	71789.56
發生時間	15	12	14	16	8	16		17
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.02 %		0.05		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.69 %	1.16 %	-0.29 %	0.01 %		-0.20		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								